

Vaše značka / Č.j.:

Naše značka / Č.j.: SUSUKLN/OS/02833/2024

UID:

133 / 24

Počet listů/příloh: 1

Vyřizuje: Šánová

Tel.: 415 652 005, 602 526 209

Datum: 11. 3. 2024

Správa železnic s.o.

VIAMONT Projekt s.r.o.
Českobrodská 628
190 11 Praha -Běchovice

Věc : „Úplná uzavírka sil. III/22415 v obci Kněžice na žel. přejezdu P1716, sil. III/22518 u obce Žabokliky na žel. přejezdu P1720 a na sil. II/225 u obce Žabokliky na žel. přejezdu P1721 - vyjádření pro zpracování PD

SÚS ÚK, provoz Louny se vyjadřuje pouze k opravám železničních přejezdů, která jsou na lounském okrese, pro komplexnost vyjádření je nutné si vyžádat i stanovisko SÚS ÚK, provoz Chomutov

Na základě předložené žádosti a situace DZ odsouhlasené PČR KŘ DI Louny Čj.KRPU-30074-2/ČJ-2024-040706-6-IB ze dne 14. 2. 2024 **předběžně souhlasíme** s výše uvedeným záměrem za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vyjádření ke zpracování PD bez konkrétních termínů, bude nutné předložit nové DIO, které bude respektovat případné aktuální uzavírky. K opravě železničních přejezdů je nutno předložit PD k vyjádření vč. nového stanoviska Policie ČR DI Louny.
- V místě železničních přejezdů **nesmí být nová konstrukce užší než navazující úseky silnice.**
- Oprava asfaltového povrchu silnic bude provedena vždy v celé stávající šíři komunikace a bude plynule navazovat na stávající niveletu komunikace.
- Stávající asfaltový koberec bude zaříznut a vzniklá spára bude ošetřena proti zatékání povrchové vody silniční asfaltovou emulzí a zaprachováním
- VDZ bude obnoveno v návaznosti na stávající.**
- SÚS ÚK bude požadovat odstranění případných vzniklých závad při provádění prací nebo z titulu vedení objížděné trasy dle §24, odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb v rozsahu určeném při místním šetření za účasti zástupců SŽDC a SÚS ÚK po ukončení prací, ještě před protokolárním předáním dotčených silničních těles a pozemků zpět do správy SÚS ÚK.
- V případě, že dojde v průběhu provádění prací k poškození povrchu silničního tělesa tak, že by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, budeme požadovat urychlenou opravu.
- V případě uložení inženýrských sítí do pozemků ve správě SÚS ÚK, provoz Louny, je nutné předložit PD vč. okótované situace k vyjádření. Kolmé přechody silnic je nutné řešit protlakem.
- Toto vyjádření má platnost 1 rok

Kontaktní adresa pro veškerou korespondenci a jednání : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Poděbradova 2653, 440 30 Louny

Ing. Petr Šulek
vedoucí technicko správního úseku

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3 ③

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Tel.: +420 417 532 235, +420 417 531 489, e-mail: dubi.tp@susuk.cz, ID datové schránky : 6hevxe

Informace o zpracování osobních údajů: <http://www.susuk.cz/dokumenty>

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.78-7308630297/0100