



LEGENDA:

- SO 12-86-02 Doudleby nad Orlicí, úprava rozvodů nn a osvětlení
- SO 12-7-02 Doudleby nad Orlicí, výpravní budova - úprava elektroinstalace
- Sdělovací zařízení
- Zabezpečovací zařízení

V rámci SO 12-86-02

WL101 - přívod do RE2 v chodbě
zaústít do RE2 a stávající přívodní kabel z KS v RE2 odpojit.

WL102 - přívod do R1 v DK
V místě RE2 naspojovat na stávající přívod do R1

WL104 - směr sdělovací místnost

Vstup do objektu VB stávajícím prostupem
a dále do stávající RE2 v chodbě

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- ♂ SPINAČ JEDNOPOL. NÁST., 250V, 10A, IP20, ŘAZENÍ 1
- Y ZÁS. JEDNO. NÁST., 250V, 16A, IP20, ŘAZENÍ 2P+PE
- Y VOLNÝ VÝVOD
- EL. VENTILAROT
- PRÍMOTOP S TERMOSTATEM
- ZEMNÍČ
- ELEKTROINSTALACE
- ROZVODY NN A OSVĚTLENÍ
- SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ELEKTROINSTALACE BUDE STÁVAJÍCÍ. DO NOVÉHO ROZVADĚČE R-SZ (NAHRADÍ STÁVAJÍCÍ RP-1) BUDE PŘEVEDENO PŘEPOJENÍ SVĚTELNÝCH A ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ. BUDE VYVEDEN NOVÝ VÝVOD PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU.

3+N-PEN, 3x400/230V, 50Hz, TN-C, OCHRANNÁ OPATŘENÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE NADPŘOUDOVÝMI OCHRANNÝMI PŘÍSTROJI.
3+N+PE, 3x400/230V, 50Hz, TN-C-S, OCHRANNÁ OPATŘENÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE NADPŘOUDOVÝMI OCHRANNÝMI PŘÍSTROJI, DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PŘOUDOVÝMI CHRÁNIČEM.

POZNÁMKA:
PŘÍVODNÍ KABEL Z RH DO R-SZ BUDE V OBJEKTU VÝPRVNÍ BUDOVY VEDEN VE SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASE SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PS SDĚL.ŽAŘ.
V MÍSTNOSTI SDĚLOVACÍ ÚSTŘEDNÝ BUDE ZŘÍZENÁ NOVÁ ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE, KTERÁ BUDE PŘIPOJENA NA STÁVAJÍCÍ ZEMNÍČÍ PŘÍVOD
VYVEDENÝ V MÍSTNOSTI. PROPOJ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ZEMNÍČE NA NOVÝ ZEMNÍČÍ VODIČ BUDE PŘEVEDEN V INSTALAČNÍ KRABICI.

Tabulka kabelů			
Typ kabelu	Odkud		Délka
	Zařízení	Kam	
CYKY-J 3x2,5	R-SZ	klim. jednotka	20
CYKY-J 3x2,5	R1	X2	15
CYKY-J 3x2,5	R1	X3	15
CYKY-J 3x2,5	R1	X4	15
CYKY-J 3x2,5	R1	X5	15

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.06.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Milan Lukášek
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace			
Adresa: Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora: Oblastní ředitelství Hradec Králové			
Adresa: U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové			
Zhotovitel díla:		Signal Projekt s.r.o.	
Adresa:		Videňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
Zhotovitel části/objektu:		Signal Projekt s.r.o.	
Adresa:		Videňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Milan Lukášek	
Specialista:		Ing. Marek Vývoda	
Název stavby/akce:	Vypracování projektové dokumentace Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.		Označení investora: S640230023
Název části:	Pozemní objekty budov - provozní, technologické, skladové		Zakázka: 24-074-40-113
Název objektu/díle části:	Doudleby nad Orlicí, výpravní budova - úprava elektroinstalace		Označení části: D.2.2. 1
Název přílohy:	Půdorys výpravní budovy		Označení objektu/komplexu: SO 12-71-02
Název díle části přílohy:	Půdorys výpravní budovy		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 201
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Martin Vánský	Měřítko: 1 : 50 Formát: 6 x A4	Stupeň dokumentace: DSP+PDPS
Kraj:	Katastrální území: Královéhradecký	TUDU: 1302 L1	Smluvní datum zpracování: 12.08.2025
Označení investora: S 6 4 0 2 3 0 0 2 3 - P 0 P S - 0 2 2 0 1 - S 0 1 2 7 1 0 2 - X X - 2 - 2 0 1 - 0 0 0 [Prostor pro další informace]			