

ROZVODNÉ SOUSTAVY:

3PEN-50Hz,400V/TN-C
3N/PE-50Hz,400V/TN-C-S
3N/PE-50Hz,400V/TT
3-50Hz,35kV/IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN
- čl. 411.5 síť TT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN EN 61 936-1:

- ochrana zemněním v síti s nepřímou uzemněným uzlem


KS11

Jiná ověření:		Paré:
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:
Revize:		Podpis: Datum:
000	30.06.2025	Definitivní odevzdání dokumentace

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Hradec Králové
Adresa:	U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové



Zhotovitel díla:	Signal Projekt s.r.o.
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T : +420 543 233 962 E: projektece@signalprojekt.cz
Zhotovitel částí/objektu:	Signal Projekt s.r.o.
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T : +420 543 233 962 E: projektece@signalprojekt.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Milan Lukášek
Specialista: Ing. Marek Vývoda	



Název stavby/akce:	Vypracování projektové dokumentace																Označení investora:			
	Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doubledy n. O.																S640230023			
																	Zakázka:			
Název části:	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů																Označení části:			
																	D.2.3. 6			
Název objektu/dílčí části:	Doubledy nad Orlicí, úprava rozvodů nn a osvětlení																Označení objektu/komplexu:			
																	SO 12-86-02			
Název přílohy:	Schéma kabelové skříně KS11																Číslo přílohy (typ/pořadí):			
																	2. 309			
Název dílčí části přílohy:																	Stupeň dokumentace:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Martin Vánský																DSP+PDPS			
Kraj:	Katastrální území: viz textová část																Smluvní datum zpracování:			
Královéhradecký	1302 L1																12.08.2025			
Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:																Předmět:			
S 6 4 0 2 3 0 0 2 3	- P - D - P - S -																X -			
[Prostor pro další informace]																				

LEGENDA:

SO 12-86-02 Doubledy nad Orlicí, úprava rozvodů nn a osvětlení