

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Signal Projekt s.r.o.
Jana Mikulová
Vídeňská 55
639 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/003188

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
30.1.2025

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby nad Orlicí

Dne 21.1.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma Signal Projekt s.r.o. ve stupni pro stavební povolení a pro provedení stavby z 01/2025. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci železničního přejezdu P4038 v obvodu ŽST Doudleby nad Orlicí a zřízení nových traťových zabezpečovacích zařízení v mezistaničních úsecích v k.ú. Doudleby nad Orlicí.

V rámci akce dojde na přejezdu k odstranění stávajícího zabezpečovacího zařízení a k umístění nového automatického zabezpečovacího zařízení včetně reléového domku a nezbytného vybavení. Součástí akce je dále doplnění kabelového vedení v řešeném úseku trati dle předložené situace, nahrazení odjezdových a vjezdových návěstidel, úpravy výhybek a nezbytného zařízení.

Předmětná stavba se částečně nachází v záplavovém území vodních toků Divoká Orlice (IDVT 10100019) a Zdobnice (10100128). Trasou kabelového vedení dojde ke křížení s bezejmenným vodním tokem (10169707) v ř.km cca 0,04, s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10169705) v ř. km cca 0,04 a 0,45 a s vodním tokem Zdobnice v ř. km 0,16. Uvedené vodní toky jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. V místech křížení bude vedení umístěno v chrániče na konstrukci mostu a v železničním svršku nad propustky. Dle předložených podkladů nebude stavbou zasahováno do koryt vodních toků ve správě našeho podniku. Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem p.č. 3493 v k.ú. Doudleby nad Orlicí, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0520 - Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 610939, X: 1057565.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný. Upozorňujeme, že uvedený záměr přechází přes území s vysokým a středním povodňovým ohrožením.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodních toků (terén nebude navyšován).

- Křížení navrženého vedení s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - Kabelové žlaby nesmí zasahovat do průtočného profilu mostů či propustků a budou umístěny dle možností na povodní strany.
 - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
 - Při provádění prací nesmí dojít k sesypání zeminy a stavebních materiálů do koryt vodních toků. V případě, že dojde k napadání materiálu do koryt vodních toků, bude tento materiál z koryt toků neprodleně odstraněn.
 - Pozemky v okolí koryt vodních toků budou po provedení prací uvedeny do náležitého stavu dle původních parametrů.
 - Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, ☎ 465 612 014, p. Suchodol, ☎ 602 126 914, labe-z2@pla.cz). Zástupce uvedeného provozního střediska Žamberk požadujeme přizvat ke kontrole po ukončení prací.
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (*pozemek p.č. 3493 v k.ú. Doudleby nad Orlicí*), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §187 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Z2 Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, (Hana Jindrová, ☎ 465 612 014, labe-z2@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §187 stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice, PS Žamberk