

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 93913/2026-SŽ-GR-O15
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Mgr. Barbora Pravda
Telefon +420 972 766 806
Mobil +420 720 863 393
E-mail OROVAVz@spravazeleznic.cz

Datum 27. května 2026

prostřednictvím profilu zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27. 5. 2026 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Oprava trakční napájecí stanice Šumperk“

evidenční číslo VZ: 63526055

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení zadávací dokumentace

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.4 Výzvy k podání nabídky č.j. 72003/2026-SŽ-GR-O15 ze dne 18. 5. 2026 (dále jen „Výzva“) **a to i přes skutečnost, kdy žádost o vysvětlení byla účastníkem výběrového řízení podána již po zadávacích podmínkách stanovené lhůtě.**

Dotaz č. 3 účastníka výběrového řízení:

PS 02 DŘT/SKŘ

Z kontextu technické zprávy vyplývá, že je v souvislosti s opravou transformátorů v objektu TNS Šumperk třeba upravit technologie DŘT a MŘS na TNS Šumperk. Ve výkazu výměr PS 02 jsou podle našeho názoru uvedeny pouze položky týkající se úpravy DŘT, položky na MŘS chybí. Předpokládáme, že položky pro úpravu PLC se týkají PLC DŘT. Žádáme o objasnění a případné doplnění výkazu výměr.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel si dovoluje upozornit, že na obsahově shodný dotaz již odpovídal v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, č.j. 92067/2026-SŽ-GR-O15 ze dne 26. 5. 2026 (dále jen „Vysvětlení č.1“). Odpověď zadavatele k původnímu Dotazu č. 1, který je totožný s Dotazem č. 3 byla učiněna v tomto znění:

Položky vedené v Dílu 4 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr, vedené na příslušném listu s názvem PS 02 – DŘT / SKŘ se vztahují k úpravě dispečerského řídicího systému a systému kontroly a řízení (DŘT/SKŘ), přičemž hardwarová část místního řídicího systému (MŘS) není předmětem plnění této veřejné zakázky a z daného tedy vyplývá, že položky na MŘS výkaz výměr neobsahuje.

Provozní soubor PS02 - DŘT/ SKŘ zahrnuje tedy úpravy dispečerské řídicí techniky a systému kontroly a řízení v rozsahu specifikovaném v technické zprávě (Díl 3 Zadávací dokumentace), tj. zejména doplnění optických switchů, úpravy PLC, konfigurace ochran a související komunikační nastavení (včetně protokolů apod.).

Současně zadavatel v rámci tohoto vysvětlení poskytuje informaci, že provozní soubor PS03 – Doplnění ED Přerov řeší softwarové úpravy systému RTIS na elektrodispečinku Přerov a místního řídicího systému objektu TNS Šumperk, a to v poměru 1:1. V rámci těchto úprav dojde zejména k modifikacím hlášek jak na úrovni MŘS, tak na straně elektrodispečinku (ED).

Zadavatel tak současně připojuje odkaz na uveřejnění Vysvětlení č.1:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_inbox_258407.html

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 29. 5. 2026 do 7:00 hodin.

.....
Ing. Pavel MAREČEK
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava