



Váš dopis zn.:
Ze dne : 21. listopad 2017
Naše značka: REVM-ZDS/2248/114/2017

Vyřizuje: Bc. Patrik Musial
Tel.: +420 596 820 611
Mobil: +420 602 560 930
E-mail: patrik.musial@veolia.com

KOHL architekti, s.r.o.
k rukám Ing. Arch. Daniel Labuzník
28. října 178
709 00 Ostrava- Mariánské Hory

Karviná - Doly 22. prosince 2017

Stavba:

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST. Havířov“

- vyjádření pro stavební řízení

Na základě předložené žádosti Vám sdělujeme, že se v oblasti stavby se nachází tepelné sítě, které se napojují na přípojku HKV, která není ve vlastnictví společnosti Veolia Energie, a.s. Region Východní Morava.

Přípojka HKV je ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s.

Při provádění stavby požadujeme dodržení následujících podmínek:

1. Při projektování a následné realizaci požadujeme respektovat naše rozvody tepelných sítí a objekty předávacích stanic SZTE Havířov, vyznačené v přiložené situaci.
2. Respektovat ochranné pásmo od vnějších částí zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie ve smyslu zákona č.458/2000 Sb. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m. Zachovat přístupové komunikace k revizi, údržbě a opravám rozvodů tepelné sítě SZTE Havířov.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že výkopové a stavební práce budou probíhat v blízkosti našich tepelných rozvodů, požadujeme při provádění těchto prací postupovat maximálně obezřetně, nepřejíždět tyto rozvody stavebními mechanismy ani nákladními vozidly, nepokládat na ně stavební buňky ani materiál, aby nedošlo k jejich poškození.
4. V ochranném pásmu našeho tepelného zařízení (2,5m) požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně.
5. Během stavby stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Pokud

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Východní Morava
Svobody 5, Karviná - Doly, PSČ: 735 06
Tel.: + 420 596 394 111, fax: + 420 596 394 292




dojde ke škodě nebo poškození našeho zařízení, chceme být o této skutečnosti neprodleně informováni.

6. Požadujeme předložit platnou projektovou dokumentaci pro stavební řízení k vyjádření, řešící zejména rozsah prací v okolí tepelných rozvodů, zásady organizace výstavby, rozsah stavebních prací (chodníky, cesty, umístění nově sazených stromů) a konkrétní ochranu tepelných rozvodů v naší správě.
7. Před zahájením prací požádá stavebník v předstihu 2 pracovních dní o vytýčení tepelných sítí a zařízení SZTE Havířov, které zajišťuje Veolia Energie ČR, a.s., Region Východní Morava, p. Fiala, mob. tel. 721 536 340 , E-mail: tomas.fiala@veolia.com
8. Požadujeme po stavebníkovi v předstihu 2 pracovních dní před ukončením prací vyzvat ke kontrole provedených prací v okolí tepelného kanálu před záhozem výkopu.
9. V případě odkrytí či jakéhokoliv dotčení zařízení v naší správě, kontaktuje neprodleně stavebník vedoucího sektoru, p. Fiala, mob.tel. 721 536 340. Před záhozem vyzve stavebník v předstihu 2 pracovních dní o kontrolu daného místa.
10. O splnění podmínek pod body 7), 8) a 9) bude proveden zápis do stavebního/montážního deníku nebo sepsán samostatný zápis.
11. Veškeré náklady spojené s ochranou a křížením tepelných rozvodů SZTE Havířov hradí stavebník.

Toto vyjádření má platnost jeden rok ode dne vydání.

Děkujeme za spolupráci.

S přáním příjemného dne

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
IČO: 451 83 410, DIČ: CZ45183410
Region Východní Morava
Závaz Distribuce a služby
Žalovna 2977
723 01 Havířov - Hranice
 **VEOLIA**

Ing. Dalibor Šafran
Náměstek Distribuce a služeb

Tel.: + 420 596 309 050
Mobil: + 420 602 727 940
E-mail: dalibor.safran@veolia.com

Příloha: 2 x A4 situace tepelných sítí
Foto

Kopie: RSEM, Ing. Václav Kotulek
REVM-OÚ, Ing. Jan Závorka, MSc.