

Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
PSČ 736 29



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

KOHL Architekti s.r.o.
Bronislava Bronislava Panocová

28. října 960 / 178
70900 Ostrava
e-mail: sekretariat@kohlarchitekti.cz

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Pětvalská/734151665

Místo odeslání/dne
Havířov 01.12.2017

Věc: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“
- vyjádření k existenci sítí z hlediska správy kanalizací

Popis stavby:

Předmětem žádosti je vyjádření k existenci sítí pro záměr: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“.

K záměru byla předložena katastrální situace s vyznačením zájmové oblasti.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby nedojde ke střetu se zařízením v provozování Technických služeb Havířov a.s. z hlediska správy kanalizací. **Se záměrem souhlasíme.**

Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/ 1461, 736 29 Havířov - Město
Telefon: 596 802 601 Fax: 596 811 099
IČ: 25375601 DIČ: CZ25375601
-2-

Ing. Ludvík Martinek
ředitel společnosti

Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data odeslání vyjádření. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření vlastníka kanalizací.
Příloha: Orientační zakres zařízení v provozování Technických služeb Havířov a.s. – správa kanalizací
Na vědomí: Magistrát města Havířov – OKS.

www.tsh.cz
E-mail: tsh@tsh.cz

IČ: 25375601
DIČ: CZ25375601
KB – č. účtu: 18332791/0100

Spojovatelka: +420 596 802 601
Fax: +420 596 811 099



Železničářů



Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
PSČ 736 29



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

KHOL Architekti s.r.o.
Bronislava Panocová
28. října 960/178
Ostrava
709 00

e-mail: sekretariat@kohlarchitekti.cz

Váš dopis značky/ze dne
14.11.2017

Naše značka

2244/

Vyřizuje/linka
Hlaváčová/596802604

Místo odeslání/dne
Havířov 4.12.2017

Věc: Vyjádření za sítě veřejného osvětlení a SSZ – existence sítí

Název stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“

Ve vyznačeném zájmovém území stavby se nachází zemní vedení veřejného osvětlení, viz situace v příloze (jedná se pouze o orientační zákresy).


V případě dotčení zemního vedení VO platí následující podmínky:

- Před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa VO. Objednávku na vytyčovací práce je nutno zaslat min. 20 dní předem na adresu provozovatele VO (případně na e-mail slimackova@tsh.cz).
- Zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci veřejného osvětlení min. 5 pracovních dnů předem.
- Investor, případně jím pověřené osoby, jsou povinny učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi.
- Ochranné pásmo zemního vedení VO je 1m po obou stranách zemního kabelu.
- Výkopové práce v blízkosti zařízení VO je nutno provádět ručně a opatrně; stavební práce musí probíhat tak, aby bylo po celou dobu umožněno provádět případnou údržbu nebo opravy VO (vjíždění mechanismů apod.).
- Přejíždění stavebními mechanismy mimo zpevněné plochy nad zemním vedením VO není bez dohody o možném zabezpečení (zpevnění) těchto ploch povoleno.
- Kabel VO v celém úseku obnažení musí být vhodným způsobem zajištěn proti průvěsu.
- Zhotovitel zajistí ochranu vedení po celou dobu své stavební činnosti. Odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození a to i třetí osobou.
- Jakékoliv poškození sítě VO bude ihned oznámeno zástupci správce VO; případné opravy budou odstraněny na náklady investora na základě jeho objednávky adresované provozovateli VO, a to dle možnosti výměnou celého kabelového pole (mezi rozpojovacími místy), nikoliv kabelovou spojkou; případné poškození VO a jeho nenahlášení správci bude posuzováno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení a podle toho řešeno.

- Před zakrytím zemního vedení bude vyzván zástupce provozovatele TSH a.s. ke kontrole provedených prací. O této kontrole bude proveden písemný záznam.
- V případě, že obnažený kabel je bez chráničky, nebo stávající chránička byla poškozena při prováděných pracích, bude odkrytá část kabelu uložena do dělené chráničky z materiálu HDPE.
- Trasa uložení obnaženého úseku kabelu se vyznačí dle příslušné ČSN červenou výstražnou fólií, určenou k tomuto účelu.
- Při vedení kabelu pod komunikací (zpevněnými plochami pro pojezd vozidel) musí být chránička zpevněna betonovou mazaninou.
- Pro křížení dalších inženýrských sítí a případně provádění přeložky stávajících sítí VO musejí být dodrženy podmínky dle ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Veškeré činnosti na zařízení VO musí být prováděny v souladu se „Standards pro veřejné osvětlení, světelnou výzdobu a připojovací místa instalovaná v souvislosti s veřejným osvětlením“ <http://www.havirov-city.cz/odbor-komunalnich-sluzeb/metodika-statutarniho-mesta-havirov-standardy-pro-verejne-osvetleni.html>.
- V případě provádění zpevněných ploch nad zemním vedením VO musí být v rámci výstavby stávající kabely dodatečně uloženy do dělených chrániček HDPE (např. firmy CWS) v případě, že ve funkčních chráničkách uloženy nejsou. Chráničky budou dále zpevněny betonovou mazaninou, konce chrániček musejí být zaslepeny vhodným způsobem proti vniknutí okolních částic záhozu do vnitřního prostoru chráničky. Případné následné kabelové poruchy na vedeních VO pak budou řešeny bez zásahů do staveb, umístěných v jejich ochranných pásmech.

Zůstáváme s pozdravem

Technické služby Havířov a.s.
Kavčínská 66/ 1461, 736 29 Havířov - Město
Telefon: 596 802 601 Fax: 596 811 093
IČO: 25375601 DIČ: CZ25375601
-2-


.....
Ing. Ludvík Martinek
ředitel společnosti

Vyjádření nenahrazuje stanovisko vlastníka VO, kterým je Statutární město Havířov!
Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data doručení vyjádření.

Příloha: pasport VO – 1 list
Na vědomí: OSRM MMH

www.tsh.cz
E-mail: tsh@tsh.cz

IČ: 25375601
DIČ: CZ25375601
KB – č. účtu: 18332791/0100

Spojovatelka: +420 596 802 601

