

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

KOHL Architekti s.r.o.

28. října 960/178

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Vaše žádost ze dne, značka:
29.08.2018

Naše značka:
133180061
(FM124/M61/18)

Vyřizuje:
Ing. Barbora Marenčáková

Frydek-Místek dne:
12.10.2018

Věc: Rekonstrukce nádraží Havířov

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb. ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Havířov - Město
Stavebník: Správa železniční dopravní cesty s.o.
Dlážděná 1003/7, Praha 1
Projektant: KOHL architekti, Nemocniční 43/483, Ostrava
Č. zakázky: 1079_NÁDRAŽÍ HAVÍŘOV
Datum: 05/2018

Předmětem předložené dokumentace je celková rekonstrukce výpravní budovy, odbavovací haly a přilehlých pochůzích ploch v rámci železniční stanice Havířov.

SO-01 Výpravní budova

Přístup pro osoby ZTP do 1.NP odbavovací haly je z přilehlých zpevněných ploch po stávající (zrekonstruované) bezbariérové rampě k hlavnímu vstupu do odbavovací haly (dvojice dvoukřídlových dveří š. 1800 mm, křídlo opatřené vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm na celou šířku dveří a na straně opačné než závěsy, ochrana proti mechanickému poškození vozíkem). U vstupu bude ve výši 1,2 m umístěn signalizační zvonek se symbolem vozíčkáře. Prosklené dveře budou ve výšce 800 - 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 - 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí.

V nové odbavovací hale budou WC pro cestující včetně WC pro osoby ZTP (půdorysné rozměry 1900 x 2200 mm, dveře š. 900 mm otevírané ven s vodorovným madlem, WC s pevným madlem dl. 900 mm a sklopným madlem dl. 800 mm, obojí ve v. 800 mm, čelní hrana mísy 700 mm od stěny, výška sedátka 460 mm, pevné zrcadlo ve v. 900 - 1800 mm, háček na oděvy, odpadkový koš, umývatko v. 800 mm se stojánkovou pákovou baterií a s pevným madlem dl. 500 mm, nouzová signalizace, zámek na EUOKLÍČ odjistitelný zvenku, sklopný přebalovací pult). U dveří jsou umístěny štítky s textem v Braillově písmu.

Další WC pro imobilní je navrženo ve druhé (stávající) odbavovací hale - tato část bude zakonzervována pro další využití dle požadavků investora. Půdorysné rozměry tohoto WC jsou 2000 x 1960 mm a vybavení je stejné jako u WC ZTP v odbavovací hale.

Ve stavbě nejsou sprchy ani šatny k užívání veřejností se zámek na EUOKLÍČ.

Vnitřní vybavení prostorů pro veřejnost bude instalováno tak, aby umožnilo dostatečnou manipulaci pro otáčení vozíku. Veškeré zasklení, skleněné příčky apod. budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (bezpečnostní sklo + vložená bezpečnostní folie). Prosklené dveře budou ve výšce 800 - 1000 mm a ve výšce 1400 - 1600 mm kontrastně označeny proti pozadí. Všechny pochozí povrchy budou pevné, rovné a s náležitou protiskluzností.

U pokladen a přepážek bude zajištěn průchod min. 900 mm, jejich výška max. 800 mm v min. délce 900 mm + doplnění předsunutou plochou š. 250 mm pro podjetí vozíkem při manipulaci s věcmi na této ploše. Pokladna označena piktogramem pro neslyšící osoby bude vybavena indukční smyčkou se zesilovačem.

Na 1. nástupišti (úroveň 2.NP) je zřízena zvedací plošina (výtah) pro přepravu osob ZTP s využitím asistence zákaznického personálu ČD (předpokládá se 24 zaměstnanců v objektu). Rozměry průchozí kabiny 1000 x 1900 mm, dveře š. 1000 mm, vodorovné madlo a sklopné sedátko v kabině. Přístup k výtahu je chodbou od bezbariérového vstupu do 1.NP provozní budovy, výstup ve 2.NP do chodby s výstupem na nástupiště.

Stávající systém pro informaci cestujících tvoří informační systém a rozhlasové zařízení včetně orientačních hlasových majáčků a bude pouze drobně upraven. Prvky orientačního systému budou v souladu s požadavky na orientační a informační systém SŽDC.

SO-02 Zpevněné plochy

Budou rekonstruovány chodníkové plochy před výpravní budovou. Přirozená vodící linie je tvořena stěnou objektu. Příčný sklon je navržen 1%. Na ploše jsou umístěny lavičky a květníky - bude ponechán průchod min. 1500 mm mezi nimi a stěnou budovy. Převýšení chodníkových ploch nad pojížděnými plochami bude max. 20 mm. V místě odbočení pochůzích ploch na stávající parkoviště bude do plochy vložen varovný pás š. 400 mm z kontrastní reliéfní dlažby pro vyznačení nebezpečného prostoru pro osoby ZTP.

Vyhrazená parkovací stání pro osoby ZTP jsou stávající na parkovištích u objektu nádraží - jejich rekonstrukce je řešena samostatným projektem.

Zabezpečení bezbariérovosti v průběhu realizace stavby

Bezbariérový přístup k nádraží, pohyb uvnitř budov i přístup k nástupišťům bude zajištěn i po celou dobu stavebních prací - bude zajištěn min. průchozí prostor 1500 mm pro osoby ZTP, příp. zajištěna náhradní bezbariérová trasa; lávky přes výkopy budou min. š. 900 mm s výškovými rozdíly max. 20 mm a s oboustrannou ochranou proti sjetí vozíku a zábradlím.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Projektová dokumentace je vrácena zpět.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOŘNÝ KONZULTANT -133-

Ing. Barbora Marenčáková, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

