



NOVÝ STROP NAD KABELOVÝM PROSTOREM V 1.PP
PŮDORYS

(M=1:50)



ŘEZ I-I'
(M=1:50)

POZNÁMKA

VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKRESU VÝZTUŽE.
PODROBNÝ VÝKRES VÝZTUŽE ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY.
V MÍSTĚ PROSTUPŮ A PŘEČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ UPÁLIT.
PRACOVNÍ SPÁRY OŠETŘIT SPOJOVACÍM MŮSTKEM NA BÁZI CEMENTU.
TRNY ØR12 VLEPIT DO VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYMERCEMENTOVÉ MALTY DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ Ø14mm, HLOUBKY 150mm.
NA TRNY ULOŽIT A NAVÁZAT VÝZTUŽ DESKY PŘI SPODNÍM LÍCI (ØR12).
PRO PODEPŘENÍ HORNÍ VÝZTUŽE POUŽIT VHDNÉ DÍSTANČNÍ PRVKY (NAPŘ. ŽEBŘÍK).
PŘESNOU POLOHU STROPNÍ KONSTRUKCE KOORDINOVAT SE STAVBOU DLE SKUTEČNÉ POLOHY OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ.
S.V. – SPODNÍ VÝZTUŽ
H.V. – HORNÍ VÝZTUŽ
R.V. – ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ

±0,000=248,38m.n.m=PODLAHA 1.NP

<div>KOHL</div> <div>ARCHITEKTI</div>		
	NEMOCNIČNÍ 43/483	28. ŘÍJNA 960/178
	702 00, OSTRAVA 1	70900, OSTRAVA 1
	WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ	TEL/FAX: 596955233
	LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ	MOBIL: 777-334088
Stavba:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY	
Objekt:	V ŽST. HAVÍŘOV	
Část:	E _ STAVEBNÍ Č Á Š T	
	2 0 0 _ S T A T I K A	
Výkres:	NOVÝ STROP NAD KABELOVÝM PROSTOREM V 1.PP	
Místo	ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV	
stavby:	ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVÍNÁ	
Objednatel	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE	
stavby:	DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚŠTO	
Autor:	ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK	
Odpov.proj.	ING. DALIBOR MACURA	
Zpracoval:	DAVID CHVOSTEK	
Formát:	4 2 0 x 2 9 7	Číslo kopie: Číslo výkresu:
Datum:	0 5 / 2 0 1 8	<div>SO-01</div> <div>203</div>
Měřítko:	1 : 5 0	
Zakázka:	1 0 7 9 _ N Á D R A Ž Í H A V Í Ř O V	
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	

CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE – 450,0 kg.

BETON ČSN EN 206
C20/25 – XC1(F.1)–CL 0,40–Dmax 16–S3
Ocel 10 505 (R); KARI SZ (STYKOVÁNÍ 250mm)
Krytí – 25 mm