

[illegible]

**Poznámka :**  
Vnější elektromagnetické bude řešena silovými celoplošnými kabely typové řady  
ČYKY a vodiči CYA zeleznolátkový , jsou budova uloženy pečně pod omítkou a v podhledech.  
Svídla označení N- budova upravena rovněž invertorem (nutno přizpůsobit nespinujícímu)

Při zabíjení elektromagnetických prací - před jakýmkoli přepojováním a vypínáním je nutno uvědomit  
všechny příslušné složky v rámci ČD.

Nápeťová soustava : 3 PNE st. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - C  
Nápeťová soustava : 3 PNE st. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vodiče čisti v síti TN od zdroje a  
poslední v soustod s ČSN 33 20 00 - 4.1 a 4.1 od 3.