

## SPECIFIKACE MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OSVĚTLENOST
<b>3.01</b>	SCHODIŠTĚ	7,17	150 lx
<b>3.02</b>	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	11,18	100 lx
<b>3.03</b>	NEVYUŽITÝ PROSTOR	191,45	100 lx

## LEGENDA MĚŘENÝCH PROSTORŮ

A	- NEVYUŽITO
B	- PRONÁJEM
C	- NEVYUŽITO
D	- VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
E	- ČERPAČÍ JÍMKA
F	- SŽE
G	- SPOLEČNÉ PROSTORY
H	- SŽDC SSZT
I	- ČD DKV
J	- SECURITY
K	- ČD ZAP
L	- SŽDC SNB
M	- REGIO JET
N	- PRONÁJEM
O	- WC
P	- ÚKLID
Q	- ČD CARGO
R	- SŽDC
S	- TELEMATIKA
T	- DOPRAVNÍ KANCELÁŘ SŽDC
U	- MĚŘENÍ REZERVA
V	- MĚŘENÍ REZERVA
W	- MĚŘENÍ REZERVA

## LEGENDA ZNAČEK

	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
	ZÁSUVKA 230V
	DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
	PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V
	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
	PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ
	VENTILÁTOR
	ČIDLO POHYBU
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
TIMER	VENTILÁTOROVÉ RELÉ
	SOUMRÁKOVÉ ČIDLO
	PŘEPÍNAČ 0-1
PZ	PARAPETNÍ ŽLAB DODÁVKA SLP
	STROPNÍ ČIDLO
	VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO



Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jež budou uloženy pevně pod omítkou. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Při zahájení elektromontážních prací - před jakýmkoliv přepojováním a vypínáním je nutno uvědomit všechny příslušné složky v rámci ČD.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

	<b>KOHL ARCHITEKTI</b>		28. ŘÍJNA 960/178	
	NEMOCNICNÍ 43/483 702 00, OSTRAVA 1 WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ		70900, OSTRAVA 1 TEL/FAX: 596955233 MOBIL: 777-334088	
Stavba: <b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY</b>				
Objekt: <b>V ŽST. HAVÍŘOV</b>				
Čísť: <b>600 _ ELEKTROINSTALACE E _ STAVEBNÍ ČÁST</b>				
Výkres: <b>ELEKTROINSTALACE 3.NP</b>				
Místo stavby:	ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV ŽELEZNIČARŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINA			
Objednatel	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE DLAŽEČENA 103/7, 110 00 PRAHA 10 - NOVÉ MĚSTO			
Autor:	ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK			
Odpov.proj:	MAREK SEIFERT			
Zpracoval:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ			
Farmšt:	6 x A 4			
Datum:	05 / 2018		 <b>SO-01</b> <b>606</b>	
Měřítka:	1:50			
Zakázka:	4308			
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY			