



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

KOHL		ARCHITEKTI	
	NEMOCNIČNÍ 43/483		28. ŘÍJNA 960/178
	702 00, OSTRAVA 1		70900, OSTRAVA 1
	WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ		TEL/FAX: 596955233
	LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ		MOBIL: 777-334088
Stavba:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY		
Objekt:	V ŽST. HAVÍŘOV		
Část:	600_ELEKTROINSTALCE		
	E_STAVEBNÍ ČÁST		
Výkres:	ROZVODNICE RA01		
Místo stavby:	ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV		
	ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINÁ		
Objednatel stavby:	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE		
	DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO		
Autor:	ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK		
Odpov.proj.	MAREK SEIFERT		
Zpracoval:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ		
Formát:	2 x A 4		
Datum:	05 / 2018		
Měřítko:	—		
Zakázka:	4308		
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY		

SO-01
608