



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

<div>KOHL</div> <div>ARCHITEKTI</div>			
<div></div>	NEMOCNIČNÍ 43/483 702 00, OSTRAVA 1 WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ	28. ŘÍJNA 960/178 70900, OSTRAVA 1 TEL/FAX: 596955233 MOBIL: 777 - 334088	
Stavba:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY		
Objekt:	V ŽST. HAVÍŘOV		
Část:	600_ELEKTROINSTALCE E_STAVEBNÍ ČÁST		
Výkres:	ROZVODNICE RE01		
Místo stavby:	ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINÁ		
Objednatel stavby:	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO		
Autor:	ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK		
Odpov.proj.	MAREK SEIFERT		
Zpracoval:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ		
Formát:	2 x A 4		
Datum:	05 / 2018		SO-01 612
Měřítko:	—		
Zakázka:	4308		
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY		