



Napětíová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .



Stavba: REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY
Objekt: V ŽST. HAVÍŘOV

Část: 600_ELEKTROINSTALCE
E_STAVEBNÍ ČÁST

Výkres: ROZVODNICE RL1

Místo: ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV
stavby: ŽELEZNIČNÍ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINA

Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
stavby: DLAŽEŽNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Autor: ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK

Odpovírající: MAREK SEIFERT

Zpracoval: KATEŘINA SEIFERTOVÁ

Formát: 15 x A 4

Datum: 05 / 2018

Mřížka: -

Zakázka: 4308

Stupeň: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

SO-01
613