



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| KOHL | | |
| ARCHITEKTI | | |
|  | NEMOCNIČNÍ 43/483 | |
| | 28. ŘÍJNA 960/178 | |
| | 702 00, OSTRAVA 1 | |
| | 70900, OSTRAVA 1 | |
| WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ | | TEL/FAX: 596955233 |
| LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ | | MOBIL: 777-334088 |
| Stavba: REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY | | |
| Objekt: V ŽST. HAVÍŘOV | | |
| Část: 600 _ ELEKTROINSTALCE | | |
| E _ STAVEBNÍ ČÁST | | |
| Výkres: ROZVODNICE RM 1 | | |
| Místo stavby: ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV | | |
| ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVÍNÁ | | |
| Objednatel stavby: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE | | |
| DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO | | |
| Autor: ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK | | |
| Odpov.proj: MAREK SEIFERT | | |
| Zpracoval: KATEŘINA SEIFERTO VÁ | | |
| Formát: 2 x A 4 | | |
| Datum: 0 5 / 2 0 1 8 | | |
| Měřítko: – | | |
| Zakázka: 4 3 0 8 | | |
| Stupeň: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY | | |