



Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

KOHL
ARCHITEKTI

NEUMOČNÍČNÍ 43/483
702 00, OSTRAVA 1
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ

28 ŘÍJNA 960/178
70900, OSTRAVA 1
TEL/FAX: 596955233
MOBIL: 777-334088

Stavba: **REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY**

Objekt: **V ŽST. HAVÍŘOV**

Část: **600_ELEKTROINSTALCE**

E_STAVEBNÍ ČÁST

Výkres: **ROZVODNICE RM 2**

Místo stavby: **ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV**

ŽELEZNIČNÍ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINA

Objednatel: **SPRAVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE**

Stavby: **DĚLAŽENÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO**

Autor: **ING. ARCH. DANIEL LABUŽÍK**

Odpov. proj.: **MAREK SEIFERT**

Zpracoval: **KATEŘINA SEIFERTOVÁ**

Farmát: **4 x A 4**

Datum: **05 / 2018**

Měřítka: **—**

Zakázka: **4308**

Stupeň: **DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY**

S0-01

623