



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

KOHL

ARCHITEKTI

NEMOCNÍČNÍ 43/483  
702 00, OSTRAVA 1  
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ  
LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ

28. ŘÍJNA 960/178  
70900, OSTRAVA 1  
TEL/FAX: 596955233  
MOBIL: 777-334088

Stavba:

Objekt:

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY  
V ŽST. HAVÍŘOV

Část:

Výkres:

600\_ELEKTROINSTALCE  
E-STAVEBNÍ ČÁST  
ROZVODNICE RR2

Místo stavby:

Objednatel stavby:

Autor:

Odpov.proj:

Zpracoval:

Formát:

Datum:

Měřítko:

Zakázka:

Stupeň:

ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV  
ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVÍNÁ  
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE  
DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO  
ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK  
MAREK SEIFERT  
KATEŘINA SEIFERTO VÁ  
2 x A 4  
05 / 2018  
—  
4308  
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

SO-01

625