



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

KOHL

ARCHITEKTI

NEMOCNIČNÍ 43/483
702 00, OSTRAVA 1
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ
LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ

28. ŘÍJNA 960/178
70900, OSTRAVA 1
TEL/FAX: 596955233
MOBIL: 777-334088

Stavba:

Objekt:

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY
V ŽST. HAVÍŘOV

Část:

Výkres:

600_ELEKTROINSTALCE
E_STAVEBNÍ ČÁST

ROZVODNICE RU 2

Místo stavby:

Objednatel stavby:

ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV
ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINÁ

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO

Autor:

Odpov.proj:

Zpracoval:

ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK

MAREK SEIFERT

KATEŘINA SEIFERTO VÁ

Formát:

Datum:

Měřítko:

Zakázka:

2 x A 4

05 / 2018

—

4308

Stupeň:

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

SO-01

627