



POZNÁMKA:

NUTNO OSADIT NOVOU NÁSTĚNNOU
ROZVODNICI 52TE.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

KOHL

ARCHITEKTI

NEMOCNIČNÍ 43/483
702 00, OSTRAVA 1
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ
LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ

28. ŘÍJNA 960/178
70900, OSTRAVA 1
TEL/FAX: 596955233
MOBIL: 777-334088

Stavba:

Objekt:

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY
V ŽST. HAVÍŘOV

Část:

600_ELEKTROINSTALCE
E_STAVEBNÍ ČÁST

Výkres:

ROZVODNICE RS2.1
DOPLNĚNÍ

Místo stavby:

ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV
ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVÍNÁ

Objednatel stavby:

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO

Autor:

ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK

Odpov.proj.

MAREK SEIFERT

Zpracoval:

KATEŘINA SEIFERTO VÁ

Formát:

2 x A 4

Datum:

05/2018

Měřítko:

—

Zakázka:

4308

Stupeň:

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

SO-01
629