



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

KOHL		
ARCHITEKTI		
	NEMOCNIČNÍ 43/483	28. ŘÍJNA 960/178
	702 00, OSTRAVA 1	70900, OSTRAVA 1
	WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ	TEL/FAX: 596955233
	LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ	MOBIL: 777-334088
Stavba:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY	
Objekt:	V ŽST. HAVÍŘOV	
Část:	600 _ ELEKTROINSTALCE	
	E _ STAVEBNÍ ČÁST	
Výkres:	ROZVODNICE RK - Z1	
Místo stavby:	ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV	
	ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVÍNÁ	
Objednatel stavby:	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE	
	DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO	
Autor:	ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK	
Odpov.proj:	MAREK SEIFERT	
Zpracoval:	KATEŘINA SEIFERTO VÁ	
Formát:	2 x A 4	
Datum:	05 / 2018	
Měřítko:	—	
Zakázka:	4308	
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	