



Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

<div>KOHLARCHITEKTI</div> <div><div></div><div><div>NEMOCNIČNÍ 43/483 702 00, OSTRAVA 1 WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ</div><div>28. ŘÍJNA 960/178 70900, OSTRAVA 1 TEL/FAX: 596955233 MOBIL: 777-334088</div></div></div>	
Stavba:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Část:	600_ELEKTROINSTALACE E_STAVEBNÍ ČÁST
Výkres:	ROZVODNICE RX1.1
Místo stavby:	ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINÁ
Objednatel stavby:	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY , STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
Autor:	ING. ARCH. DANIEL LABUZÍK
Odpov.proj.	MAREK SEIFERT
Zpracoval:	KATEŘINA SEIFERTO VÁ
Formát:	2 x A 4
Datum:	05 / 2018
Měřítko:	—
Zakázka:	4308
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY