

VÝPOČET PRO NEVÝROBNÍ STAVBY DLE ČSN 73 0802

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.01 - rozvodna NN

Ozn.místn.	Název místnosti	Plocha S (m²)	pn	an		ps	as	pn.Si	ps.Si	pn . an. Si	Výška prostoru hsi (m)	Si.hsi
OP04	Rozvodna NN	12,27	25	0,8	TNŽ 34 2612	5,0	0,9	306,75	61,35	245,40	3,6	44,172
		12,27						306,75	61,35	245,40		44,172

Náhodilé požární zatížení PÚ

$pn = (\Sigma pni \cdot Si) / S$ [kg.m⁻²]

pn = 25,00

Stále požární zatížení PÚ

$ps = (\Sigma psi \cdot Si) / S$ [kg.m-2]

ps = 5,00

Požární zatížení

$p = pn + ps$ [kg.m-2]

p= 30,00

Součinitel an pro PÚ

$an = (\Sigma pni \cdot ani \cdot Si) / (\Sigma pni \cdot Si)$

an = 0,80

Součinitel a pro PÚ

$a = (pn \cdot an + ps \cdot as) / (pn + ps)$

a= 0,817

Součinitel b pro PÚ

$b = k / 0,005 \cdot hs^{1/2}$

b= 0,95

k (příl.E ČSN 730802)= 0,009

Výpočtové požární zatížení

$pv = p \cdot a \cdot b \cdot c$

pv = 23,24

c (ČSN 730802)= 1

Velikost požárního úseku

Plocha PÚ [m²]	12,27
Dovolená plocha PÚ (tab.10 ČSN 73 0802) [m²]	2128,00

Počet podlaží požárního úseku

Počet užitných podlaží požárního úseku	1
Dovolený počet užitných podlaží pro smíšený KC	6

