

PROTOKOL č. 048/25 O KUSOVÉM OVĚŘOVÁNÍ ROZVÁDĚČE

Název rozváděče: DT1

dok. č.: 992-106-25

Typ: ARIA86

v. 800 mm, š. 600 mm, h. 300mm

Rok výroby: 2025 výrob. č. 25048

Krytí: IP 54

Jmenovité hodnoty: 230V, TN- S, 50Hz, 10A

Kusové ověření bylo provedeno podle ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3

Provedení zkoušky:

- 1) Prohlídka
- 2) Izolační zkoušky
 - a) střídavým napětím 2,5 kV, po dobu 1 min
 - b) izolační odpor $R > 20 \text{ M}\Omega$
- 3) Přejížděcí odpor - do 0,1 Ω
- 4) Kontrola rozměrů a výzbroje podle dokumentace 992-106-25
- 5) Rozvaděč RM503 – odpovídá dokumentaci
- 6) Kontrola zapojení podle schématu
- 7) Funkční zkouška
- 8) Mechanická kontrola spojovacích prvků
- 9) Kontrola povrchové úpravy, značení apod.

Rozvaděč vyhověl všem provedeným zkouškám.

V Praze dne: 09. 06. 2025


Ing. R. Konečný
jednatel Tele
Data
Control
TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.
Pod Jarovem 2236/6, 130 00 Praha 3
T/F: 281 861 106-7, DIČ: CZ44264682

①

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Vydané podle zákona č.90/2016 Sb. o technických
požadavcích na výrobky v platném znění

Published according to Act no: 90/2016 Collection
of laws about technical requirements for products
as amended.

Výrobce / Producer :
TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.
Pod Jarovem 2236/6
130 00 Praha 3
Česká republika / Czech republic
IČO: 44264682 DIČ: CZ44264682

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že
níže uvedený výrobek splňuje požadavky
technických předpisů, že výrobek je za podmínek
námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali
veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu
všech výrobků níže uvedeného typu uváděných na
trh s technickou dokumentací a že

We declare under our own responsibility that the
product below conforms to the requirements of
technical regulations, that the product is safe
under the conditions of our intended use and that
we have taken all measures to ensure the
conformity of all our products of the type listed
below, we put on the market, with the technical
documentation and that:

Výrobek : rozvaděč řídicího systému
NN rozvaděč určený pro instalaci do míst
nepřístupných laické obsluze a k jistění elektrických
vedení

Product : switchboard control system
Low-voltage switchgear is designed for installation
in places not accessible to general public and for
protection of electric lines

Typ / Type
označení / Sign.:
Výrobní číslo / seriál number:

ARIA86
DT1
25048

Je ve shodě s následujícími normami:

ČSN EN 61439-1 ed.3/2022 , 2 ed.2 a 3:12 včetně
změn

**A následujícími nařízení vlády, ve znění
pozdějších předpisů a čísla EU směrnice**

NV 118/2016 Sb. v platném znění
NV 117/2016 Sb. v platném znění

Conforms to the following standards:

ČSN EN 61439-1 ed.3/2022 including amendments

**And to the following government regulation,
addition amendments and EU directives**

2014/35/EU - including amendments
2014/30/EU - including amendments

Posuzování shody bylo provedeno postupem podle
Zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

Conformity assessment procedure was performed
according to Act no.: 90/2016 Collection of laws as
amended.

Nedílnou součástí dokumentace je návod pro
dopravu, skladování, instalaci, obsluhu a údržbu NN
rozdávěčů.

An integral part of the documentation is the
instruction for transportation, storage, instalation,
opertion and maintenance of LV switchgear

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na
výrobek umístěno: 25

Last two digits of the year in which the CE mark
was placed on the product : 25

Místo a datum vydání / Place and date of issue:

Praha, 9.6. 2025

Ing. Richard Konečný
jednatel


TDC Tele
Data
Control
TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.
Pod Jarovem 2236/6, 130 00 Praha 3
T/F: 281 861 106-7, DIČ: CZ44264682