F E D C B

Zapojení baterie

baterie 1 x 36 V 150Ah



lišta jištění
BUES 2000



(1) hodnoty nastavení zemnící svorka Fa. Bender IR425:
přenoska (AL): R_{an1} = 200 kΩ ; R_{an2} = 200 kΩ ;
výstupní kontrola (out): M = off ; 1_/_ = n. c. ; _/2 = n.c.
načasování(t): t on = 0s ; T = 0s ;

Číslo dokumentu	Zpracoval	3.2.2026	Parbel	BUES2000-DBLI-HS
8653291	Kontroloval	4.2.2026	Ludwig	PZS B (P7139)
				3,641
SCHEIDT&BACHMANN		Datum	Název	Hodonín - Zaječí
				Baterie a lišta jištění
BREITE STRASSE 132 D-41238 MÖNCHENGLADBACH		**AN-P 53291 0__**		01.01 / 5+