



WaterUnit

WS

Protokol údržby

Datum vydání: 27.05.2025

Číslo dílu: YSR0000001

Reference: -

VOGELSANG



Výrobce



Vogelsang GmbH & Co. KG
Holthöge 10-14
49632 Essen (Oldenburg)
GERMANY
Tel: +49 (0) 5434 83-0
Fax: +49 (0) 5434 83-10
E-Mail: info@vogelsang.info
Web: www.vogelsang.info

© Vogelsang GmbH & Co. KG

1 WaterUnit

1.1 Zpráva o údržbě

Protokol údržby WaterUnit (doklad při záručním plnění)

Podle smlouvy o údržbě / nabídky:					
Datum:					
Servisní technik/firma:				Podpis:	
Tel.:					
Zákazník:					
Typ:	WaterUnit	Sériové číslo:		Rok výroby:	
V rámci 1/2roční údržby musí být provedeny všechny body.					

Tyto práce smí provádět **POUZE** autorizovaný odborný personál:

Podrobné body údržby/kontroly	Interval	Požadovaná hodnota	Skutečná hodnota	Kontrolováno	Poznámka:
Kontrola mechanických součástí					
Všeobecná vizuální kontrola poškození	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
Kontrola stavu plechů pro údržbu (práškový nátěr / pozinkování)	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	

Podrobné body údržby/kontroly	Interval	Požadovaná hodnota	Skutečná hodnota	Kontrolováno	Poznámka:
<i>Kontrola funkce aretace plechů pro údržbu</i>	Jed-nou za měsíc	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola šroubových spojů s rámem pro zabetonování nebo základovou konzolou a příp. dotažení</i>	Jed-nou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola poškození a těsnosti potrubí</i>	Jed-nou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola netěsností hadicových spojení tlakového a vakuového vedení, popř. výměna nebo dotažení hadicových sponek</i>	Jed-nou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola pevného usazení topení</i>	Jed-nou za měsíc	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola vnitřního prostoru podstavce z hlediska znečištění a poškození</i>	Jed-nou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola pevného usazení řízení</i>	Jed-nou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Úplnost výstražných štítků</i>	Jed-nou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	

Kontrola systémového oddělovače					
<i>Všeobecná vizuální kontrola a funkční zkouška</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola funkce a opotřebení uzavíracího šoupátka na vodovodním potrubí</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola elektromagnetického ventilu na přívodu do nádrže z hlediska znečištění a funkce</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola spínacích bodů vodního čerpadla</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola funkce plovákového spínače / detekce mezního stavu (vypnutí a nastavené hodnoty)</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola nádrže a přepadu z hlediska znečištění</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola netěsnosti a pevného usazení šroubového spoje Plasson</i>	Jednou za měsíc	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola pevného usazení potrubí a šroubových spojek</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	

Údržba ochranného krytu proti povětrnostním vlivům a hluku					
<i>Všeobecná vizuální kontrola poškození</i>	Jednou za měsíc	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola stavu prvků údržby a větracích mřížek</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola stavu pevných prvků</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola všech otočných západek z hlediska poškození a funkce</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola všech klik dveří z hlediska poškození a pevného usazení</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola těsnění na hlavních profilech z hlediska opotřebení nebo poškození</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola pevného usazení šroubů s okem, popř. dotažení</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola opotřebení nýtovaných spojů</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	

<i>Kontrola hlavních a rohových profilů z hlediska poškození</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola těsnosti střešního plechu</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola pevného usazení uzemňovacího pásku</i>	Jednou za rok	-	-	<input type="checkbox"/>	
Tyto práce smí provádět POUZE autorizovaný elektrotechnický odborný personál:					
Kontrola elektrické funkce					
<i>Vizuální kontrola skříně / součástí / kabelů / vedení / označení součástí / výstražných pokynů</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola spojení z hlediska pevného usazení (skříňový rozvaděč, podle potřeby)</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola úplné izolace aktivních dílů</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Funkce ochranných a bezpečnostních zařízení (zátěžový odpojovač / pojistky / tlačítko nouzového zastavení)</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	

<i>Funkční zkouška topného prvku (topných prvků)</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Funkční zkouška teplotních čidel a vyhodnocovacího přístroje</i>	Jednou za půl roku	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Měření průchodnosti ochranného vodiče</i>	Jednou za rok	<1 Ω	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Měření izolačního odporu</i>	Jednou za rok	>500 MΩ	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Dokumentace měření pro elektrické energetické systémy do 1000 V podle DIN EN 50110- 1, resp. DIN VDE 105-100</i>	Jednou za rok	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Kontrola uzemnění systému</i>	Jednou za rok	-	-	<input type="checkbox"/>	
Kontrola nastavení parametrů					
<i>Hodnota nastavení regulátoru teploty</i>	10 °C	-	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Hodnota nastavení pro Dobu trvání hygienického proplachu</i>	-	5 s	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Hodnota nastavení pro Automatický hygienický proplach</i>	-	24 h	-	<input type="checkbox"/>	
<i>Hodnota nastavení pro Zbytkové odsávání</i>	-	10 s	-	<input type="checkbox"/>	

Zjištění potřeby náhradních dílů

Provozní látky

Č. dílu	Označení	Množství
DDM.004	Těsnicí hmota Curil pro plochá těsnění	1 ks