

Váš dopis č.j.

Ze dne

Naše zn. S21117/ZDS2-40295/2025-SŽ-OŘ PHA-OPS

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Daniel Hosnedl

Telefon +420 972 224 606

Mobil +420 720 866 898

Email HosnedlD@spravazeleznic.cz

Datum 29. září 2025

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Elektronicky prostřednictvím
IS C.E.Sta

Vyjádření OŘ Praha

/Investor: Správa železnic, státní organizace/

Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ), Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ Praha) posoudila předloženou dokumentaci stavby ve stupni ZDS2 „**Rekonstrukce a doplnění přenosové sítě pro ERTMS**“ a má následující připomínky a požadavky týkající se výše uvedené stavby:

Správa pozemních staveb /SPS/ OŘ PHA:

Eviduje ve své operativní správě pozemní objekty a inženýrské sítě, studny a jímky odpadních vod v daném území stavby.

Požaduje dodržení následujících podmínek:

- před zahájením a ukončením prací kontaktujte místního správce SPS OŘ Praha:
pro oblast Praha – pana Přenosila Milana, tel.: 607 148 043;
- oblast západ – pana Forsta Václava, tel.: 724 754 012;
- oblast východ – pana Penu Pavla, tel.: 725 504 673;
- veškeré drobné zásahy do objektů ve správě SPS konzultovat s místním správcem SPS;
- větší stavební zásahy a případné dispoziční změny uvnitř pozemních objektů předložit SPS OŘ Praha a SŽF k odsouhlasení;
- v případě nutnosti zásahů do objektů ve správě SPS OŘ Praha, stavbou poškozené plochy fasád, soklů, podlah, zpevněných ploch, aj. uvést v rámci předmětné stavby do původního stavu;
- inženýrské sítě a zařízení ve správě SPS OŘ Praha, nesmí být porušeny ani poničeny;
- po celou dobu stavby zajistit bezpečný přístup a příjezd k objektům ve správě SPS OŘ Praha a na nástupiště žel. stanic a zastávek;
- po celou dobu stavby zajistit úklid staveniště.

Kontakt: Ulrich Ladislav, DiS. tel.: 602 186 191, e-mail: Ulrich@spravazeleznic.cz

Správa tratí Praha západ /ST Pz/ OŘ PHA:

Pokud se bude realizovat nové kabelové vedení je třeba dodržet předpis S4.

Kontakt: Ing. Mareš Pavel, tel.: 702 228 884, e-mail: MaresPav@spravazeleznic.cz

Správa tratí Praha východ /ST Pz/ OŘ PHA:

V rámci prací musí být dodrženy stavební postupy dle platných norem a interních předpisů SŽ s.o..

V rámci stavebních prací je nutné kontaktovat místní správce tratí:

Kontakt: Místní správce: TO Kutná Hora, p. Zajíc Karel, tel. 725 042 110

Kontakt: Místní správce: TO Kolín, p. Krejčík Zdeněk, tel. 725 042 377

Kontakt: Místní správce: SSP Český Brod, p. Vichera Petr, tel. 724 509 216

Kontakt: Místní správce: TO Nymburk, p. Klím Aleš, tel. 725 712 675

Kontakt: Místní správce: TO Všetaty, P. Šejnoha Karel, tel. 724 332 853

Kontakt: Piroutek Leoš, tel: 723 601 035, e-mail: Piroutek@spravazeleznic.cz

Odbor energetiky a služeb /OES/ OŘ PHA:

Podotýká, že v případě instalací nových technologických celků spojených s realizací výstavby elektrizace trati je nutné tyto celky samostatně napájet a odměřit jejich spotřebu elektrické energie.

Případná nově zřízená odběrná místa musí splňovat platné Technické podmínky připojení v aktuálním znění. Instalované elektroměry musí být v provedení na "kříž" a plně funkční v systému přenosu dat ReaDn.

Kontakt: Miroslav Chalupský, tel.: 702 194 293, e-mail: Chalupsky@spravazeleznic.cz

Odbor obchodních činností /OOČ/ OŘ PHA:

V případě, že by realizace stavby vyžadovala úpravu předmětu nájmu, či by jakkoliv jinak bylo zasahováno do předmětu nájmu, je nutné toto oznámit na podatelnu OŘ Praha a to alespoň 6 měsíců předem prostřednictvím e-mailu: ORPHAOOC@spravazeleznic.cz.

Kontakt: Karel Maňas, tel.: 702 255 384, e-mail: Manask@spravazeleznic.cz

Odbor technický (požární technik) OŘ PHA:

Zdůrazňuje nutnost při realizaci stavby dodržet požadavky a zásady požární ochrany uvedené v souhrnné technické zprávě - čl. B 6. „Zásady požárně bezpečnostního řešení“ stavby.

Kontakt: Martina Švejsová, tel.: 724 165 919, e-mail: SvejsovaM@spravazeleznic.cz

Odbor přípravy staveb / OPS / OŘ PHA:

Požadujeme, aby veškeré kabelové vedení pokládáné v rámci stavby na území hl. m. Prahy bylo umístěno pod zem z důvodu zvýšeného rizika krádeží v této lokalitě.

Kontakt: Mgr. Ilona Čermáková, tel.: 601 391 994, email: Cermakova@spravazeleznic.cz

Níže uvádíme kontakty na zástupce odborných správ, které nemají k dokumentaci připomínky:

Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA:

Kontakt: Ing. Čermák Tomáš, tel.: 601 559 604, e-mail: CermakT@spravazeleznic.cz

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha západ /SSZT Pz/ OŘ PHA:

Kontakt: Bělehrad Milan, tel.: 972 246 403, e-mail: BelehradM@spravazeleznic.cz

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ /SSZT Pv/ OŘ PHA:

Kontakt: Šebetka Jan, tel: 972 255 403, e-mail: Sebetka@spravazeleznic.cz

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:

Kontakt: Pavel Žižkovský, tel.: 725 749 074, e-mail: Zizkovsky@spravazeleznic.cz

Řízení provozu OŘ PH:

Kontakt: Michal Votava, tel.: 606 096 659, e-mail: VotavaM@spravazeleznic.cz

Oddělení životního prostředí OŘ PHA:

Kontakt: Eva Nováková, tel.: 602 289 069, e-mail: NovakovaE@spravazeleznic.cz

Upozorňujeme, že toto vyjádření je vydáno pouze jako vyjádření za OŘ Praha.

Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SZ) si musíte taktéž zajistit.

Případné připomínky a dotazy ve věci této stavby je možno projednat vrcholově za OŘ Praha s vedoucí Odboru přípravy staveb Mgr. Ilonou Čermákovou.

Tel.: 601 391 994, email: Cermakova@spravazeleznic.cz



JUDr. Ing. Petr Vltavský
náměstek ředitele pro techniku

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[63]