

Váš dopis zn.

Ze dne 17. září 2025
Naše zn. 26873/2025-SŽ-OR UNL-OPS
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Jaroslav Pokorný, Dis.
Telefon +420 972 422 245
Mobil +420 724 174 851
E-mail PokornyJar@spravazeleznic.cz

Datum 2. říjen 2025

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Kára Štěpán

Kara@spravazeleznic.cz

Souhrnné stanovisko

Vydané Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem

K žádosti o vyjádření k zadávací dokumentaci akce:
„Rekonstrukce a doplnění přenosové sítě pro ERTMS“

Pro vydání vyjádření byla elektronicky zaslána žádost s dokumentací.

K této stavbě jsou poskytnuta vyjádření odborných správ OR Ústí nad Labem, ze kterých vyplynuly následující sdělení, podmínky a připomínky:

- **OR UNL SEE - oblast KV:**
Strycharski Radim, Ing.
– Bez připomínek.
- **OR UNL SEE - oblast UL:**
Poborský František
– Bez připomínek.
- **OR UNL SPS:**
Matfiak Petr, Bc.
– Bez připomínek.
- **OR UNL SSZT - oblast KV:**
Chudoba Pavel, Janča Pavel
– Bez připomínek.
- **OR UNL SSZT - oblast MO:**
Kozelka Vladimír
– Bez připomínek.

- **OŘ UNL SSZT - oblast UL:**

Třešňák Tomáš

- Bez připomínek.

- **OŘ UNL ST UL:**

Litera Ondřej

- Bez připomínek.

- **OŘ UNL ÚNT – Odd. elektrické energie:**

Hyka Milan

- Instalace nových zařízení (či doplnění stávajících) vyvolá potřebu úpravy NN vedení (mezi silovými rozvaděči a napájecím rozvaděčem ve sdělovací místnosti).
- OES OEE požaduje, aby bylo do stavby zahrnuto i odměření spotřeby elektřiny tohoto zařízení. Všechna odběrná místa (OM) resp. elektroměrové rozvaděče je potřeba konzultovat (mít schválené) od OŘ Ústí nad Labem, ÚNPI, SEE Ústí n.L., Elektroměrová služba.
- Ohledně zajištění požadovaných rezervovaných příkonů (RP) nových, ale i u stávajících OM kde dochází k navýšení RP je potřeba předem zažádat a rezervovat s ÚTN, odb. energet. a služeb, odd. el. ener. (OES OEE).

- **OŘ UNL ÚNT – Odd. ostatních energií a služeb:**

Klímová Stanislava, Ing.

- Bez připomínek.

- **OŘ UNL ÚNT – Odd. životního prostředí:**

Kemrová Zuzana

- Bez připomínek.

-

- **OŘ UNL ÚNT – požární ochrana:**

Bárta Martin, Ing.

- Bez připomínek.

- **OŘ UNL Útvar nám. pro provoz infrastruktury:**

Kazda Jan, Ing.

- Bez připomínek.

Závěr:

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem k předložené zadávací dokumentaci stavby „Rekonstrukce a doplnění přenosové sítě pro ERTMS“ vydává **souhlasné stanovisko**.

S pozdravem

Ing. Martin Kašpar

Ředitel

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem