

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 118385/2026-SŽ-GŘ-O15
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Dominik Uhlík
Telefon +420 972 226 451
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 10. července 2026

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava zpětné trakční cesty v uzlu Praha“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 109585/2026-SŽ-GŘ-O15 ze dne 02.07.2026.

Ve výzvě k podání nabídky v čl. 7 VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Tato lhůta uplynula 07.07.2026. Vaše žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena zadavateli prostřednictvím E-ZAK 09.07.2026 ve 14:04, tudíž po stanovené lhůtě.

Zadavatel se přesto rozhodl odpovědět na vznesené dotazy.

Dotaz č. 1:

Vzhledem ke zkapacitnění lanového propojení bude nutné vyměnit příchytka lan na pražce, žádáme zadavatele o vysvětlení, ve kterých položkách výkazu výměr se nacházejí. Případně žádáme o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že příchytka lan na pražce jsou dle katalogu výrobce součástí soupravy stykového bodu. Konkrétně jsou pak obsaženy v položkách č. 7594180030 a č. 7594180590 Soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 2:

V rozpočtu dále chybí středové propojení stykových transformátorů, jež jsou zmíněna v ZTP. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění odpovídajících položek jejich dodávek, montáží a demontáží.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že propojky stykových transformátorů jsou dle katalogu výrobce součástí soupravy stykového bodu. Konkrétně jsou pak obsaženy v položkách č. 7594180030 a č. 7594180590 Soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 3:

Rovněž jsme zjistili nepřítomnost položky ve výkazu výměr na odpojení a připojení ukolejnění nebo jiného dalšího vedení, jež je zmíněno v ZTP.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že odpojení a připojení ukolejnění je součástí položek na demontáže a montáže středových propojení, na které jsou ukolejnění připojena. Konkrétně jsou pak obsaženy v položkách č. 7594107360 a č. 7594105360 Soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 4:

V neposlední řadě jsme ve výkazu výměr nenalezli zpracování KSU a TP. Žádáme tímto zadavatele o sdělení, kdo bude zpracovatelem provizorního KSU a TP pro jednotlivé etapy a následného definitivního KSU a TP.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že KSU a TP bude zpracováno zadavatelem.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 14.07.2026 do 11:30 hodin.

Ing. Vladimír Filip

ředitel Oblastního ředitelství Praha
Správa železnic, státní organizace