

Váš dopis zn. notifikace IS C.E.Sta
Ze dne 16. 4. 2026
Naše zn. 8344/2026-SŽ-SŽF-TSPS
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Petra Vopalecká
Telefon
Mobil +420 725 549 447
E-mail vopalecka@spravazeleznic.cz

Datum 22. dubna 2026

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa SSZ

Elektronicky prostřednictvím
IS C. E. Sta

Doplnění BTS GSM-R pro výhradní provoz ETCS

Sdělujeme, že k dokumentaci výše uvedené stavby má OJ SŽ Facility následující připomínky:

Zpracovatel: Bc. Monika Trpišovská, úsek NPC odb. pož. och., M 602 289 039

Připomínky zásadní:

Pokud bude stavebními úpravami dotčeno PBZ /požárně bezpečnostní zařízení/ např. těsnění prostupů v požárně dělící konstrukci apod., musí být jeho specifikace provedena v jednotlivých provozních souborech.

V konkrétním provozním souboru doporučujeme požadavky na prostup kabelů obvodovou stěnou nebo požárně dělící konstrukcí doplnit o následující podrobnosti:

1) Požadavky na požární odolnost požárních ucpávek upřesnit v souladu se zásadami uvedenými v CSN 730810:2016 čl. 6.2 Těsnění prostupů kabelů a potrubí např. takto: „*Vstupy kabelů do objektu ze šachty, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny požárně odolnou hmotou s odolností EI 60 (lze zpřesnit podle požární odolnosti konstrukce, kterou kabely prostupují viz např. podmínky výrobce technologického domku), třída reakce na oheň nejméně taková jakou má konstrukce, kterou kabely prostupují.*“

2) Požární ucpávky budou opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o

- požární odolnosti,
- druhu nebo typu ucpávky,
- datu provedení,
- firmě, adrese a jméně zhotovitele,
- označení výrobce systému.

Zároveň doporučujeme (nejpozději v dokumentaci skutečného provedení) zpracovat soupis požárních ucpávek a těsnění a tedy vložit vhodně text: „*Dále zhotovitel předá objednateli stavby doklady o montáži ucpávek, doklady o oprávnění osob k montáži ucpávek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující požadované vlastnosti ucpávek z požárně bezpečnostního řešení nebo jiného obdobného dokumentu.*“

S pozdravem

Ing. Jakub Červenka
Ředitel OJ SŽ Facility