

E-ZAK

Naše zn. 118860/2026-SŽ-GŘ-O15
Listů/příloh 3/3

Vyřizuje Hana Malínská
Telefon +420 972 342 062
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 13. července 2026

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce – 64026021

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby nad Orlicí“ a „Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí – Letohrad“

Dotaz dodavatele č. 1:

V PS 12-02-11 ŽST Doudleby nad orlicí, MK, se ve výkazu výměru vyskytují dodávky optických kabelů v celkové délce 2 406 m. V tomto souboru ale chybí položka pro záfuk optických kabelů (7593505292). Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění do položkového rozpočtu.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel sděluje, že byla zjištěna chybějící položka, která byla doplněna pod pořadovým číslem 74 (kód položky 7593505292).

Dotaz dodavatele č. 2:

V PS 12-02-11 ŽST Doudleby nad orlicí, MK, se ve výkazu výměru vyskytuje položka č. 4 „56245114, žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 200x130mm“. K této položce chybí v rozpočtu položka pro montáž kabelových žlabů. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel sděluje, že byla zjištěna chybějící položka, která byla doplněna pod pořadovým číslem 16 (kód položky 742110104).

Dotaz dodavatele č. 3:

V Technické zprávě PS 12-02-11 ŽST Doudleby nad orlicí, MK, se uvádí, že budou dodány 2 nové racky 800x800 47U. V položkovém rozpočtu se tyto skříně nevyskytují. Ve výkresu pohledu do rozvaděčů je patrné, že technologie místní kabelizace se montuje do stávajících racků, nebo racků dodávaných v jiných PS. Žádáme zadavatele o upřesnění, případně doplnění do položkového rozpočtu.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel sděluje, že „Racky“ jsou v TZ uvedeny jen pro informaci. Budou dodány v rámci PS 12-02-81, položka pod pořadovým číslem 4 (kód položky 7498200010).

Dotaz dodavatele č. 4:

Ve výkresu blokového schématu kabelizace PS 12-02-11 ŽST Doudleby nad orlicí, MK, jsou červeně označené venkovní telefonní objekty (4 kusy). V položkovém rozpočtu se však tyto VTO nevyskytují. Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění do položkového rozpočtu.

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel sděluje, že byla zjištěna chybějící položka, která byla doplněna pod pořadovým číslem 75 (kód položky 7596915030) a 76 (kód položky 7596910050).

Dotaz dodavatele č. 5:

V Technické zprávě PS 12-02-11 ŽST Doudleby nad orlicí, MK, se uvádí, že součástí realizace MK bude i vyhotovení kabelové knihy. Položka pro kabelovou knihu se v položkovém rozpočtu nenachází. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel sděluje, že byla zjištěna chybějící položka, která byla doplněna pod pořadovým číslem 78.

Dotaz dodavatele č. 6:

V Technické zprávě PS 12-02-11 ŽST Doudleby nad orlicí, MK, se uvádí, že při realizaci sdělovací kabelizace se navrhuje ochránit stávající kabelizaci v případě, že poloha, hloubka uložení, délka nebo technický stav neumožní stávající vedení při stavebních úpravách ochránit bez přerušení, navrhuje se vložit nové kabelové vložky stejného typu kabelu. Chápeme správně, že záležitost ochrany kabelů bude řešena technicky i nákladově až při realizaci dle místních poměrů a požadavků stavby? Jinak žádáme zadavatele o doplnění příslušných položek.

Odpověď zadavatele č. 6:

Ano, zadavatel tímto potvrzuje, že záležitost ochrany kabelů bude řešena technicky i nákladově až při realizaci dle místních poměrů a požadavků stavby.

Dotaz dodavatele č. 7:

V PS 12-02-11 ŽST Doudleby nad orlicí, MK, se ve výkazu výměru vyskytuje položka URS č. 1 „chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová, bezhalogenová 40/33mm v délce 4055m“. V položce dle sborníku č. 55 „Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu“, je délka 3146m. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď zadavatele č. 7:

Zadavatel sděluje, že byla zjištěna chyba v rozpočtu. Byla provedena oprava délek u předmětných položek.

Dotaz dodavatele č. 8:

V PS 12-02-11 ŽST Doudleby nad orlicí, MK, ve výkazu výměru chybí položky pro hermetizaci a kalibraci trubek HDPE

Odpověď zadavatele č. 8:

Zadavatel sděluje, že položky pro hermetizaci HDPE trubek jsou v rozpočtu pod pořadovým číslem 73 a 74 a byla zjištěna chybějící položka, která byla doplněna pod pořadovým číslem 77.

Dotaz dodavatele č. 9:

V PS 14-02-51 traťový kabel, se ve výkazu výměru vyskytují dodávky optických kabelů v celkové délce 4 245 m. V tomto souboru ale chybí položka pro záfuk optických kabelů (7593505292). Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění do položkového rozpočtu.

Odpověď zadavatele č. 9:

Zadavatel sděluje, že byla zjištěna chybějící položka, která byla doplněna pod pořadovým číslem 69 (kód položky 7593505292).

Dotaz dodavatele č. 10:

V PS 14-02-51 traťový kabel, se ve výkazu výměru vyskytují položky trubek HDPE v celkové délce 18 262 m. V položce č. 53 Kontrola tlakutěsnosti je uvedeno pouze 5 920,75 m. Domníváme se, že tlakutěsnost a kalibrace musí být provedeny pro celou délku trubek HDPE. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď zadavatele č.10:

Zadavatel sděluje, že byly opraveny výměry u položek pro tlakutěsnost a kalibraci.

Dotaz dodavatele č. 11:

V PS 14-02-51 traťový kabel, ve výkazu výměru chybí položka pro kabelovou knihu. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď zadavatele č.11:

Zadavatel sděluje, že byla zjištěna chybějící položka, která byla doplněna pod pořadovým číslem 70.

Dotaz dodavatele č. 12:

V PS 14-02-51 traťový kabel, chybí protipožární ucpávky, které jsou požadovány technickou zprávou. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 12:

Zadavatel sděluje, že byla zjištěna chybějící položka, která byla doplněna pod pořadovým číslem 73.

Dotaz dodavatele č. 13:

V PS 14-02-51 traťový kabel, se v technické zprávě uvádí, že v rámci výkopových prací zab.zař. budou do výkopu připořádány HDPE trubky a traťový kabel 10XN. Opravdu budou výkopové práce v celém rozsahu trubek HDPE a traťového kabelu? Např. ukončení 10XN a trubek HDPE v km 62,872 není počítáno dle výkresu s žádnými výkopy pro zab.zař. Případné dokopy tedy budou řešeny až při realizaci zakázky? Žádáme zadavatele o upřesnění popřípadě doplnění reálných výkopů pro PS.

Odpověď zadavatele č. 13:

Zadavatel sděluje, že výkopové práce budou prováděné v rámci opravy zabezpečovacího zařízení a jsou uvažovány v celé délce stavby (PřS, žkm 62,872 – VB v ŽST Vamberk, žkm 2,586). Výkopové práce v km 62,872 jsou zahrnuty v PS 13-01-21, ostatní položky týkající se ukončení HDPE trubek a traťového kabelu obsahuje PS 14-02-51.

Dotaz dodavatele č. 14:

Dotaz se týká PS 12-02-31 Integrovaná telekomunikační zařízení. Po prostudování výkresové části i části textové (technické zprávy) vs. soupis prací, žádáme zadavatele o prověření, zda je uveden správný soupis prací se správnou skladbou položek.

Odpověď zadavatele č. 14:

Zadavatel sděluje, že byl aktualizován a dán do souladu soupis prací 12-02-31 s textovou a výkresovou částí PD.

Dotaz dodavatele č. 15:

PS 12-02-71 - Sdělovací zařízení: V soupisu prací postrádáme položku na montáž pro hodiny ručičkové kruhové venkovní jednostranné. Žádáme zadavatele o její doplnění do soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 15:

Zadavatel sděluje, že byla zjištěna chybějící položka, která byla doplněna pod pořadovým číslem 32 (kód položky 7596625010).

Dotaz dodavatele č. 16:

SO 21-10-01 - Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí – Letohrad. Položka 7.VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO - žádáme o informaci, co je myšleno MJ "PÁR". Dle našeho názoru se jedná o celý pražec, tedy o dvě spojení mezi pražcem a kolejnicemi a tak jde v tomto případě o dodání 4ks kompletu ŽS4.

Odpověď zadavatele č. 16:

Zadavatel sděluje, že MJ „PÁR“ definuje 2 ks kompletu ŽS4. Na jednom pražci jsou dva páry kompletů ŽS4 (jeden pár na upevnění jedné kolejnice), tedy celkově na pražec to jsou 4 ks kompletů ŽS4. V soupisu prací je počítáno 900 párů – tedy 1800 ks kompletů ŽS4.

Dotaz dodavatele č. 17:

Stavba Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Doudleby n. O. Domníváme se, že následující položky v PS 12-01-11 jsou duplicitní, žádáme zadavatele o prověření:

Duplicitní položky z PS 12-01-11 vůči PS 12-02-01					
	POLOŽKA	POPIS POLOŽKY	JEDNOTKA	POČET	
262	K	7498356470	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru integrace napájecího zdroje s dělovací technologie - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur	kus	1,00
263	K	7498356500	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru klimatizační jednotky - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur	kus	1,00
264	K	7498356510	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur	kus	1,00
267	K	7498356580	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace přenosů dat ze systémů TLS do datových struktur - odladění a ověření, funkční zkoušky	kus	1,00
269	K	7498356270	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC rozvaděče včetně souvisejícího příslušenství - oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu	kus	1,00
270	K	7498356090	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kabelu FI/UTP Cat5e	m	5,00
276	K	7498356280	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kompletní doplnění SW INS o jeden nový TLS - doplnění aplikačního a programového vybavení integračního serveru inS, doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS	kus	16,00
277	K	7498356250	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC závěrečná zkouška - komplexní vyzkoušení zařízení DOTS ŽDC	hod	8,00
Duplicitní položky z PS 12-01-11 vůči PS 12-03-11					
268	K	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo zátky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	1,00

Odpověď zadavatele č. 17:

Zadavatel sděluje, že shledal tyto položky jako duplicitní a na tomto základě provedl jejich odstranění ze soupisu prací PS 12-01-11.

Dotaz dodavatele č. 18:

Vážený zadavateli,

dne 26.6.2026 13:31h byla podána žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Doposud nejsou odpovědi zadavatele k dispozici. Dále. Trvá termín odevzdání nabídky do 7.7.2026 8:00h. Do odevzdání nabídky aktuálně zbývá jeden celý pracovní den (3.7.2026).

) Žádáme zadavatele obratem (tj. dnes 2.7.2026) o informaci, kdy vydá odpovědi na dotazy.

) Žádáme zadavatele obratem (tj. dnes 2.7.2026) o informaci, kdy a jak předpokládá posun termínu odevzdání po vydání odpovědí.

) Žádáme zadavatele, aby vzhledem k nevydaným odpovědím obratem dnes (2.7.2026) adekvátně posunul termín odevzdání a nenechával uchazeče v nejistotě.

Děkuji.

Odpověď zadavatele č. 18:

Zadavatel tímto sděluje, že prodloužení lhůty pro podání nabídek provedl v rámci Vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace č. 3, které bylo na profilu zadavatele zveřejněno dne 2. 7. 2026. Odpovědi na dodavatelem zmíněné dotazy pak zadavatel provedl v rámci tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

S ohledem na výše uvedené zadavatel upravil znění čl. 5.3 Pokynů pro dodavatele.

Zadavatel zároveň doplnil předmět plnění veřejné zakázky uvedený v Pokynech pro dodavatele (čl. 4.2), a to následujícím způsobem:

Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále také jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel mění znění článků 1.8, 1.9, 4.1, 4.2, 4.4, 5.3, 6.1, 9.2, 9.4, 12.3, 13.1, 13.3, 14.2, 17.1, 17.2, 19.1. a 19.2 Pokynů pro dodavatele.

V souladu s výše uvedeným zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) následující části zadávací dokumentace:

- *Díl 1_2 Pokyny pro dodavatele_otevřená forma (64026021 Díl 1_2 Pokyny pro dodavatele_otevřená forma_oprVDZ4.docx)*
- *Díl 2 Část 10 Smlouvu o poskytování součinnosti (64026021 Díl 2_10 Smlouva o poskytování součinnosti_VDZ4.docx)*
- *Díl 4A_2_3 Soupis prací s výkazem výměr Stavba 1_žst. Doudleby (64026021 Díl 4A_2_3 Soupis prací s výkazem výměr Stavba 1_žst.Doudleby_oprVDZ4.xlsx)*

V návaznosti na opožděné vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 7 pracovních dní. V návaznosti na provedené doplnění zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 pracovních dní. S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 15. 7. 2026 v 8:00 hod. na den 31. 7. 2026 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2026-028292). Změny se týkají tohoto ustanovení:

Rozsah veřejné zakázky(GR-Procedure-Scope)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH (BT-27-Procedure)

rušíme:

165 503 673,61

nahrazujeme:

171 286 604,02

Rozsah veřejné zakázky/části(GR-Lot-Scope)

Předpokládaná hodnota bez DPH (BT-27-Lot)

rušíme:

165 503 673,61

nahrazujeme:

171 286 604,02

Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek (GR-Lot-Deadlines1)

Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)

rušíme:

15. 7. 2026

nahrazujeme:

31. 7. 2026

II) Informace pro statistické účely (GR-Info Pro Statisticke Ucely)

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (BT-012-

celkovaPredpokladanaHodnotaKcBezDph)

rušíme:

165 503 673,61

nahrazujeme:

171 286 604,02

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová

ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové