

Název stavby: **Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)**

Investor: viz PD

Projekt vypracoval: SUDOP PRAHA

Místo stavby : kraj Jihočeský, k.ú. Veselí nad Lužnicí a dále dle PD.

Dotčené parcely : seznam parcel dle PD.

Projektovaná stavba je situována v blízkosti ochranného pásma zdroje podzemní vody "Dolní Bukovsko vrty H3, H4, V16, V18", stupeň 2b, vyhlášeného rozhodnutím MěÚ Týn nad Vltavou, č.j. 5993/93-231-155/94, ze dne 24.03.1994, stavba není v rozporu se zásadami hospodaření v tomto ochranném pásmu, je však nutné dodržovat zásadu, že v ochranném pásmu (případně jeho blízkosti) je ze zákona zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, a tak tomuto požadavku přizpůsobit realizaci i následný provoz stavby.

Na parcele 4325/1 viz zakres v příloze v k.ú Ševětín se nalézá VH zařízení v majetku našeho sdružení, koridor podchází vodovodní řad směr J. Hradec – ocel DN 500. O jeho přesný zakres a vytýčení požádejte našeho smluvního provozovatele ČEVAK. Vzhledem ke stáří a stavu potrubí považujeme za vhodné v daném úseku pod tratí vyměnit za nové LI 500 v délce cca 50m.

23.3. 2026.

S pozdravem

Ing. Václav Anderle
Ředitel sdružení



Sdružení měst a obcí Bukovská voda

Týnská 292, 373 65 Dolní Bukovsko

IČO : 65050541

DIČ: CZ65050541

