

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 1179/2026-SŽ-OŘ PLZ-SPS

Listů/příloh 7/2

Vyřizuje Kateřina Valouchová

Telefon +420 972 544 344

Mobil +420 724 644 309

E-mail Valouchova@spravazeleznic.cz

Datum 13. ledna 2026

SILETI CZ s.r.o.

Seifertova 2919/12

130 00 Praha 3 - Žižkov

## **Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS):**

### **„Plzeň zastávka ON – oprava bytové části“**

Oblastní ředitelství Plzeň posoudilo shora uvedenou projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou firmou:

SILETI CZ s.r.o., Seifertova 2919/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov

K předložené dokumentaci pro provádění stavby předkládá Oblastní ředitelství Plzeň připomínky jednotlivých odborných správ a odborů.

### **Připomínky SEE Plzeň**

#### **Souhlasím**

Podepsal Eliášová Radka dne 12. 01. 2026

### **Připomínky SMT Plzeň**

#### **Souhlasím**

Podepsal Šťovíček František dne 12. 01. 2026

### **Připomínky SPS Plzeň**

#### **Souhlasím**

Podepsal Bouček Václav, Ing. dne 13. 01. 2026

### **Připomínky SSZT PLZ**

#### **Souhlasím**

Podepsal Homola Petr, Bc. dne 12. 01. 2026

### **Připomínky ST PLZ**

#### **Souhlasím**

Podepsal Chodorová Jitka dne 08. 01. 2026

### **Připomínky ÚOSČ – byty, prodeje**

#### **Souhlasím**

V budově se aktuálně nacházejí 2 aktivní smlouvy na nájem bytu, a to:

Byt č. 1 – Magdalena Dvořáková, NS 6545003016 (na dobu neurčitou)

Byt č. 2 – prázdný

Byt č. 3 – prázdný

Byt č. 4 – Petr Šrámek, NS 6545003116 (na dobu neurčitou)

Bytové nájemníky je nutné informovat v dostatečném předstihu (nejméně však 7 měsíců dopředu) k zajištění náhradního ubytování.

Podepsal Prudilová Věra, Ing. dne 13. 01. 2026

#### **Připomínky PO Plzeň**

##### **Souhlasím**

Podepsal Fremund Karel, Ing. dne 12. 01. 2026

#### **Připomínky ÚT – Oddělení ostatních energií**

##### **Souhlasím**

Každá bytová jednotka má svůj plynový kotel a samostatné odběrné místo. Žádáme u každé bytové jednotky osadit dálkově odečitatelný podružný vodoměr dle přílohy a možnost odečtů do ReadEn.

+ 2x příloha

Podepsal Schiman Jan, Bc. dne 12. 01. 2026

#### **Připomínky ÚT – PLZ – ekolog**

##### **Souhlasím**

Zhotovitel stavby se bude řídit směrnicí pro nakládání s odpady SŽ SM096 včetně dodání závěrečné zprávy odpadového hospodářství z této směrnice vyplývající.

Podepsal Aulický Tomáš, Ing. dne 08. 01. 2026

#### **Připomínky ÚT – PLZ – Oddělení elektrické energie**

##### **Souhlasím**

V případě, že bude ze strany OEE potřeba žádat o navýšení u ČEZ, prosím o včasné informování.

Podepsal Žáček Jakub dne 09. 01. 2026

#### **Připomínky ÚT – PLZ – požární ochrana**

##### **Souhlasím**

Podepsal Bek Jaromír dne 12. 01. 2026

#### **Připomínky ÚT – vodohospodář**

##### **Souhlasím**

Podepsal Mülling Karel dne 12. 01. 2026

#### **Připomínky SŽ – CTD**

##### **Souhlasím**

Podepsal Krýdlová Marie dne 09. 01. 2026

#### **Připomínky SŽ – SŽT – Plzeň**

##### **Souhlasím**

Podepsal Fencel Tomáš dne 13. 01. 2026

**Upozorňujeme, že Oblastní ředitelství Plzeň není auditorem této dokumentace a toto souhrnné stanovisko nenahrazuje odpovědnost schvalovatele za schválení projektové dokumentace a za podmínky uvedené ve schvalovacím a posuzovacím protokolu investora stavby.** Odpovědnost za předložené dílo zůstává na zhotoviteli předložené dokumentace.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň se týká stavby (nebo její části) pouze v rozsahu dle přiložené dokumentace a všechny případné změny musí být opětovně projednány.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlas, případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy nebo jinými nařízeními provozovatele dráhy a investora.

Oblastní ředitelství Plzeň požaduje dodat – nejpozději při předání staveniště zhotoviteli – jedno vyhotovení schválené projektové dokumentace v tištěném provedení.

Tento požadavek vyplývá z povinností Správy železnic, na kterou byla stavba projektována a bude realizována.

Ing. Radek Makovec

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň