

**LEGENDA:**

|                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kabely napájení osvětlení z rozvaděče osvětlení RO.1 s nezálohovaným napájením    |
|    | Kabely napájení osvětlení z rozvaděče osvětlení RO.2 se zálohovaným napájením     |
|    | Kabely rozvodů nn v podchodu napájeny z rozvaděče RH v provozní budově            |
|    | Svítidlo LED v podhledu podchodu např. LIMA, 1250lm, 12W, IP54, 4K, tř. II, 2,5m  |
|    | Svítidlo LED v podhledu podchodu např. LIMA, 1500lm, 14W, IP54, 4K, tř. II, 3m    |
|    | Svítidlo LED v podhledu podchodu např. LIMA, 2000lm, 18W, IP54, 4K, tř. II, 4m    |
|    | Svítidlo LED v podhledu podchodu např. LIMA, 1630lm, 16W, IP54, 4K, tř. II, 3,25m |
|    | Svítidlo LED v podhledu podchodu např. LIMA, 1130lm, 11W, IP54, 4K, tř. II, 2,25m |
|  | Servisní zásuvka v nuce podchodu                                                  |

Zsř =

**Poznámka:**

Kabelová vedení v elektroinstalacích trubkách připevňných ke kabelovým roštům. Přesné rozměry kabelových roštů budou odvislé dle počtu kabelů a jejich specifikace bude součástí RDS.