

Váš dopis zn. IS C.E.Sta.
Ze dne 20. 9. 2023
Naše zn. 65483/2023-SŽ-GR-O30
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Jakub Vaněk
Ing. David Čtvrtníček
Telefon +420 972 765 005
Mobil +420 727 950 463
+420 720 936 777
E-mail VanekJak@spravazeleznic.cz
Ctvrtnicek@spravazeleznic.cz

Datum 25. září 2023

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 01 Olomouc

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlárský průsmyk

Po prostudování předložené dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu Odbor bezpečnosti a krizového řízení vydává **souhlasné stanovisko** podmíněné zapracováním uvedených připomínek:

1) Připomínky Oddělení požární prevence (Ing. Jakub Vaněk)

Bez připomínek.

2) Připomínky Skupiny bezpečnostních projektů a vzdělávání (Ing. David Čtvrtníček)

Připomínky zásadní:

B. Souhrnná technická zpráva

V části B.2.7 Základní popis stavebních objektů/b) stručný popis navrženého řešení/

SO 01-72-01 Reléový domek P7953 požadujeme doplnit:

„Nový RD je zařazen do bezpečnostní kategorie IV. Bezpečnostní projekt projekční není vyžadován. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07.“

Technická zpráva (PS 01-02-41 Reléový domek P7953, PZTS)

V části 3.3 Napájení a zálohování je uvedeno „...Doba zálohování je dle bezpečnostní kategorie IV. stanovena na 24h...“. Z této informace vyplývá, že se jedná o napájecí zdroj typu B, s ohledem na stávající zkušenosti požadujeme úpravu na napájecí zdroj typu A a doplnit:

„Ústředna bude vybavena napájecím zdrojem typu A, napájecí zdroj bude splňovat požadavky pro SZ 2 podle ČSN EN 50-131.“

Technická zpráva (SO 01-72-01 Reléový domek P7953)

V části 3.3 Nový stav – reléový domek požadujeme doplnit:

„Nový RD je zařazen do bezpečnostní kategorie IV. Bezpečnostní projekt projekční není vyžadován. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07.“

A dále v části 3.3 Nový stav – reléový domek/3.3.4 Vstupní dveře požadujeme doplnit:
*„Dveře budou plné a pevné konstrukce bez prosklení s uzamykacím systémem s kováním
a cylindrickou zámkovou vložkou s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě RC 3 podle
ČSN EN 1627.“*

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA
ředitel
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
za správnost: Ing. Jakub Vaněk