

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ SPECIFIKACE - PLOCHY PRO CESTUJÍCÍ, STOŽÁRY

Nová Ves nad Lužnicí – Suchdol nad Lužnicí, zastávka Hrdlořezy, venkovní rozvody nn a osvětlení

číslo stožáru	typ. výška stožáru	provedení stožáru	provedení základu	výložník, montážní prvky	provedení zdroje osvětlení	naklopení svítidla	uzemnění / ukolejnění	poznámka	stožárová rozvodnice elektro	montážní prvky pro zařízení na stožáru mimo osvětlení	požadavky na designové provedení
PS01	6m	sdrúžený sklápěcí osvětlovací stožár - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	přírubový - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	výložník jednoramenný dle VL žel. svršku SŽ Ž17	1x 21,6 W, 3150 lm	0°	uzemnění		1x okruh osvětlení	rozhlas	barevná povrchová úprava stožáru vč. výzbroje a svítidel dle požadavku na jednotné řešení prvků na nástupišti
PS02	6m	sdrúžený sklápěcí osvětlovací stožár - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	přírubový - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	výložník jednoramenný dle VL žel. svršku SŽ Ž17	1x 21,6 W, 3150 lm	0°	uzemnění		2x okruh osvětlení	rozhlas	barevná povrchová úprava stožáru vč. výzbroje a svítidel dle požadavku na jednotné řešení prvků na nástupišti
PS03	6m	sdrúžený sklápěcí osvětlovací stožár - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	přírubový - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	výložník jednoramenný dle VL žel. svršku SŽ Ž17	1x 21,6 W, 3150 lm	0°	uzemnění		2x okruh osvětlení	rozhlas	barevná povrchová úprava stožáru vč. výzbroje a svítidel dle požadavku na jednotné řešení prvků na nástupišti
PS04	6m	sdrúžený sklápěcí osvětlovací stožár - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	přírubový - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	výložník jednoramenný dle VL žel. svršku SŽ Ž17	1x 21,6 W, 3150 lm	0°	uzemnění		2x okruh osvětlení	rozhlas	barevná povrchová úprava stožáru vč. výzbroje a svítidel dle požadavku na jednotné řešení prvků na nástupišti
PS05	6m	sdrúžený sklápěcí osvětlovací stožár - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	přírubový - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	výložník jednoramenný dle VL žel. svršku SŽ Ž17	1x 21,6 W, 3150 lm	0°	uzemnění		2x okruh osvětlení	rozhlas	barevná povrchová úprava stožáru vč. výzbroje a svítidel dle požadavku na jednotné řešení prvků na nástupišti
PS06	6m	sdrúžený sklápěcí osvětlovací stožár - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	přírubový - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	výložník jednoramenný dle VL žel. svršku SŽ Ž17	1x 21,6 W, 3150 lm	0°	uzemnění		2x okruh osvětlení	rozhlas	barevná povrchová úprava stožáru vč. výzbroje a svítidel dle požadavku na jednotné řešení prvků na nástupišti
PS07	6m	sdrúžený sklápěcí osvětlovací stožár - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	přírubový - typizované provedení dle VL žel. svršku SŽ Ž17	výložník jednoramenný dle VL žel. svršku SŽ Ž17	1x 21,6 W, 3150 lm	0°	uzemnění		1x okruh osvětlení	rozhlas	barevná povrchová úprava stožáru vč. výzbroje a svítidel dle požadavku na jednotné řešení prvků na nástupišti

UPOZORNĚNÍ:

a/ všechny stožáry a montážní prvky na stožáry dle vzorových listů žel. svršku SŽ Ž17

b/ u všech světelných zdrojů LED jednotná teplota chromatičnosti 2700K

c/ příklad provedení svítidel a světelných zdrojů uvádí příloha dokumentace "Výpočet osvětlení". Příklady typových řešení svítidel jsou v projektu uvedeny výhradně za účelem zhotovení výpočtu osvětlení. Designové řešení svítidel včetně typových upevňovacích segmentů, které jsou součástí dodávky vybraných svítidel musí splňovat požadavky kladené na architektonické řešení stavby včetně barevného odstínu RAL

d/ směry sklápění sklopných stožárů uvedeny v přílohách dokumentace "Situaace"

e/ provedení základů osvětlovacích stožárů dle vzorových listů žel. svršku SŽ Ž17 (ve zpevněné ploše nástupiště a v ploše kolejiště

f/ všechny stožáry sklápěny typovým hydraulickým sklopným zařízením

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ SPECIFIKACE - OSTATNÍ PLOCHY
zast. Hrdlořezy

číslo stožáru	typ. výška stožáru	provedení stožáru	provedení základu	maximální typové vrcholové zařízení	výložník	provedení zdroje osvětlení	naklopení svítidla	uzemnění / ukolejnění	doplňující požadavky, poznámky
OS01	6m	sklopný	vetknutý	28kg	x	1x 21,6 W, 3150 lm	0°	uzemnění	

UPOZORNĚNÍ:

- a/ všechny stožáry v typovém řešení které odpovídá užítí v rámci větrné oblasti II.
b/ u všech světelných zdrojů LED jednotná teplota chromatičnosti 2700K
c/ základní požadavky na technické parametry svítidel uvádí příloha dokumentace "Výpočet osvětlení", konkrétní výrobky uvedené ve výpočtu jsou uvedeny výhradně pro potřeby zhotovení výpočtu a jsou použity jako referenční typy
viz Výpočet osvětlení - UPOZORNĚNÍ
d/ směry sklápění sklopných stožárů uvedeny v přílohách dokumentace "Situaace", stožáry v.nad 8m sklápěny typovým sklopným zařízením hydraulickým, stožáry v.do 6m sklápěny typovým sklopným zařízením pružinovým