

1. Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.
2. Úroveň $\pm 0,00$ je vztažena k čisté podlaží 1.NP v obytných částech.
3. Všechny prostupy železobetonovými konstrukcemi se provedou pouze podle vykresů tvaru, nikoliv podle vykresů výztuže.
4. V případě rozdílu platí výkres tvaru.
5. Před betonáží je třeba osadit případné kotvení prvky a chráničky pro prostupy. Tyto prvky nejsou vyobrazeny.
6. Po osazení instalací otvory v základové desce dobetonovat.
7. Pod základovou deskou se provede podkladní betón tl. 100 mm s výztužnou svařovanou síť 4/150x4/150. Mezi podkladním beton a základem se následně provede hydroizolační souvrství dle ARS.

Legenda materiálů:

Základová deska:	Podkladní beton:
BETON ČSN EN 206	BETON ČSN EN 206
C25/30-XC2 (CZ)-CI0,20-Dmax 22-S3	C16/20-X0 (CZ)-CI0,20-Dmax 22-S3
Základové pasy:	
BETON ČSN EN 206	VÝZTUŽ B500B - 10 505(R)
C20/25-X0 (CZ)-CI0,20-Dmax 22-S3	

705 (0.00%)	All
-------------	-----