


M 1:25



M 1:50



TYP - A:

- OTRYSKÁNÍ NA STUPEŇ ČISTOTY POVRCHU Sa 2
PODLE ČSN ISO 8501-1

TYP - B:

- SPODNÍ PÁSNICE + STOJINA DO VÝŠKY 80 mm
- OTŘESKÁNÍ NA STUPEŇ ČISTOTY POVRCHU Sa 3
PODLE ČSN ISO 8501-1
- ŽÁROVĚ STRÍKANÝ POVLAK KOVU ZnAl5 -tl. 100 µm
- OCHRANNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM ONS 03 DLE
SŽDC S5/4- PŘÍLOHA D,E - CELKOVÁ TL. 240 µm

POZNÁMKY:

- VŠECHNY HRANY ZAOLBIT R= 2 mm
- ROZMĚRY KRESLENY PRO TEPLOTU $t_{\text{e}}=+10^{\circ}\text{C}$
- DĚLKA TRNU PO NAVAŘENÍ NA NK - 90 mm, HLAVA Ø 30 mm
- V HORNÍ PÁSNÍCI BUDOU PROVEDENY ODVZDUŠŇOVACÍ OTVORY -
- POČET A JEJICH PŘÍKRESY STANOVÍ TZ
- PODROBNOSTI K OCELOVÝM NOSNÍKŮM, VIZ PŘÍLOHA TZ
- DLE ČSN 73 2603:2011 BUDU PROVEDENA DÍLENSKÁ PŘEJÍMKÁ
- POSTUP MONTÁŽE A PODEPŘENÍ NOSNÍKŮ BUDU STANOVEN VE VTD

PRO VÝROBU NOSNÍKŮ BUDE ZPRACOVÁNA VTD

POŽADAVKY NA MATERIÁL:

POUŽITÝ MATERIÁL

- Hlavní díly OK (nosníky): ocel S355 J2+N - podle ČSN EN 10025-2
- Montážní ztužení : ocel S235 JR podle ČSN 10025-2

POŽADOVANÝ DOKUMENT KONTROLY

- Pro veškerý základní materiál pro hlavní nosníky je požadován (dle TKP 19/2015) inspekční certifikát 3.2/TÚDC
- Pro materiál na montážní ztužení je požadován inspekční certifikát 2.2

POŽADOVANÉ MECHANICKÉ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

- Tahová zkouška podle ČSN EN 6892-1
- Zkouška rázem v ohybu dle ČSN ISO 148-1 při -20°C prům. hodnota 27J

DALŠÍ KONTROLY A ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

- Chemické složení a hodnota uhlíkového ekvivalentu CEV dle ČSN EN 10025-5 (max. hodnota 0,45) - provést na tavbu
- Jakost povrchu dle ČSN EN 10 163-2: třída A, podtřída 2
- Vnitřní jakost dle ČSN EN 10160: celkové plošné zkoušení ultrazvukem (UT)
 - kritérium připustnosti pro plošné zkoušení: třída S1
 - kritérium připustnosti pro zkoušení svarových hran: třída E2
- Mezní účelky rozměrů, tvaru a hmotnosti dle ČSN EN 10029: Třída E2

VÝROBNÍ SKUPINA

- Nosná konstrukce: EXC 3
- Montážní ztužení: třída provedení EXC 2



Razítko oprávněné osoby

Název stavby / akce:	Optimalizace a elektrizace trati České Velence (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)		Označení (S-A-0):	S631900664
Název žadní:	Zelezniční mosty	Označení žadní:	Zákazka:	24-026.201
Název objektu:	Zelezniční most v ev. km 32,954	Označení žadní:	D.2.1.4.1.	
Název přílohy:	Oscenové nomenkl.	Název přílohy:	2. 303	
Název dílo stavby přílohy:	Zpracované přílohy: Ing. Norbert Polc Ing. Lenka Česalová Kraj: Středočeský Jihomoravský včetně stavby	Matřička: Formální: TUDU: 1701	150, 125, 110 10x4	Číslo přílohy: PPDS 27.10.2020
S 6 3 1 9 0 0 6 6 4 P 0 P P P		0 2 1 4 1 4 1 4 1 0 2 1 4 1 4 1 4 1		