

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 141560/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – Energetika

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy č. 15 až 17 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+ 2 pracovní dny), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 15:

SO 999.98.98.2

Domníváme se, že ve všeobecném objektu chybí položka na posouzení interoperability, konkrétně

ES prohlášení o ověření subsystému kpl 1.

Doplní zadavatel tuto položku?

Odpověď na dotaz č. 15:

Zajištění procesu ES prohlášení o ověření subsystému je v zadávací dokumentaci řešeno v rámci koordinační role zhotovitele části Infrastruktura pro celou investiční akci (tj. Infrastruktura, Energetika a Zabezpečovací zařízení). Zhotovitel části Energetika je povinen poskytnout zhotoviteli části Infrastruktura pouze činnosti, podklady a součinnost v souladu s bodem 4.5.2.1 ZTP.

Položka nebude doplněna.

Dotaz č. 16:

PS-01-03-2, část chránění R110kV :

1. Jaký je účel PLC na rozvodně R110kV ve skříních AWA01 a AWA02?

Nikde v PS-01-03-23 nemůžeme najít signál list a popis funkcí.

V PS010323_1_001 TZ.pdf je jen stručná specifikace.

Toto PLC není vidět ani na topologickém schématu MŘS (PS010311_2_003.pdf). Terminály IED R110 ve schématu jsou, PLC nikoli.

2. Jaké jsou požadované komunikační protokoly ethernet u PLC v AWA01 a AWA02?

(Např. IEC 61850 nebo IEC 60870-5-104 nebo MODBUS RTU)

Nemůžeme najít tuto informaci ve specifikaci PLC, která je uvedena v PS010323_1_001 TZ.pdf

Odpověď na dotaz č. 16:

PLC uvedené ve specifikaci není ve skříních AWA1 a AWA2 nutné. Veškeré funkce obstarají terminály IED.

Dotaz č. 17:

PS-01-03-11, část MŘS a telemetrie :

1. Jaké jsou požadavky na PLC Telemetrickou jednotku PLC (skříň DT01 ve sdělovací místnosti)?

- Požadovaný počet I/O?
- Je požadována redundance PLC (CPU)?
- Kromě komunikace do nadřazeného systému, je požadována komunikace telemetrie na distributora el. energie (EG.D)?
- Nemůžeme nalézt uvedené informace v PS010311_1_001.pdf ani v PS010311_2_003.pdf

2. Jaké jsou požadavky na HW vybavení a funkce, pokud jde o průmyslový počítač MŘS a Záznamové zařízení s vizualizačním SW pro vyčítání ochran (skříň DT02 ve sdělovací místnosti)?

Je požadovaná redundance HA (tzv. funkce vysoké dostupnosti, řešení Hot Stand-by)?

Není uvedeno v PS010311_1_001.pdf ani v PS010311_2_004.pdf.

Odpověď na dotaz č. 17:

Požadovaný počet I/O je dle rozsahu návazné silnoproudé technologie. Rozsah je uveden v tabulce povelů a signálů, který bude upřesněn v rámci realizace stavby.

Veškerá dodaná technologie DŘT musí být dodána a zapojena dle zvyklostí a standardů na OŘ SEE České Budějovice.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 98 odst. 4 – prodloužení o 2 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 22. 9. 2026 na den **24. 9. 2026**.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 22 / 09 / 2026 nahrazeno: **24 / 09 / 2026** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele pro investice, oblast Čechy 2

pověřený řízením organizační jednotky SSZ

Správa železnic, státní organizace