

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 148192/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – Infrastruktura**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 19**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 413:

V zadavatelem poskytnutém soupisu prací objektu **SO 12-11-01 Lomnice n. L. - Veselí n. L., kolejový spodek** je následující pol. č. 30:

30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	17,636
		<i>dle VK/67; přepočít na m3 5,88*0,2 = 1,176 [A] dle VK/88; přepočít na m3 522,00*0,15*0,2 = 15,660 [B] dle VK/90; přepočít na m3 4,00*0,2 = 0,800 [C] Celkové množství = 17,636 ` `</i>		

Dle výkazu výměr je součástí celkového množství i výměra 15,66m , která se však týká dle přílohy: SO121001_4_001- VK /88, dlažby z **betonových dlaždic** dl. 522m, šíř. 0,15m.

Žádáme zadavatele o kontrolu a vyjmutí této výměry z pol. 465512 Dlažby z lomového kamene a zařazení do správné položky dle třídníku OTSKP.

Odpověď na dotaz č. 413:

Množství pol. 465512 zredukováno na výměru dle VK/67 + dle VK/90.

Pruh dlažby z betonových dlaždic je vykázan v pol. 465922.

Příloha:

- Soupis prací_INF_Zm13_260903

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele pro investice, oblast Čechy 2
pověřený řízením organizační jednotky SSZ
Správa železnic, státní organizace