

Naše zn. 148853/2026-SŽ-GR-07
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 4. září 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa – ENERGETIKA

Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace č. 5

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 6:

SO 03-33-20-61.2 – osvětlovací věže a stožáry

V zadávací dokumentaci je v části *Stávající stav* uvedeno, že osvětlení je provedeno **17 ks osvětlovacími věžemi výšky 20 m a 3 ks stožáry JŽ 12 m**.

V části *Navrhovaný rozsah prací* je dále uvedeno, že budou demontovány stávající osvětlovací stožáry JŽ a osvětlovací věže, **s výjimkou stávající věže OV6**, která byla realizována v rámci 1. stavby v roce 2014. Nové osvětlení je navrženo na **29 ks osvětlovacích věží výšky 20 m, 16 ks sklopných stožárů výšky 12 m a 3 ks sklopných stožárů výšky 6 m**.

Na výkrese č. 06 *Přehledové schéma – nový stav* jsou zakresleny osvětlovací věže OV1–OV29.

Ve výkazu výměr jsou však uvedeny následující výměry:

- Pol. 73 OSVĚTLOVACÍ VĚŽ ŽÁROVÉ ZINKOVANÁ TRUBKOVÁ VÝŠKY DO 20 M: 29 ks
- Pol. 74 OSVĚTLOVACÍ VĚŽ – PLOŠINA: 29 ks
- Pol. 75 OSVĚTLOVACÍ VĚŽ - KABELOVÝ ŽEBŘÍK DÉLKY DO 20M: 29 ks
- Pol. 91 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15M: 25 ks
- Pol. 92 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍ VĚŽE TRUBKOVÉ VÝŠKY DO 22M: 2 ks
- Pol. 93 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍ VĚŽE VÝŠKY DO 40M: 28 ks
- Pol. 94 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15M: 25 ks

Žádáme zadavatele o potvrzení, zda je správně předpoklad, že stávající věž OV6 zůstává zachována a není předmětem demontáže ani nové dodávky. V takovém případě by dle našeho názoru měly být upraveny výměry následujících položek:

- Pol. 73, 74 a 75: **28 ks místo 29 ks**

- Pol. 91: **3 ks místo 25 ks**
- Pol. 92: **16 ks místo 2 ks**
- Pol. 93: **16 ks místo 28 ks**
- Pol. 94: **3 ks místo 25 ks**

Žádáme o úpravu výkazových výměr, případně o jejich opravu.

Odpověď na dotaz č. 6:

Stávající věž OV6 bude zachována. V položkách č. 73–75 je upraveno množství a v položkách č. 91–94 byly upraveny počty (viz přiložený soupis prací).

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 23. 9. 2026 na den 24. 9. 2026.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu (evidenční č. VZ: Z2026-038622). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část INFORMACE O PODÁNÍ

Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)

rušíme datum 23. 09. 2026 a nahrazujeme datem **24. 09. 2026**

Přílohy:

č. 1 – XDC_TYCASO3-2E_EN_ZM05_20260903

č. 2 – XLS_TYCASO3-2E_EN_ZM05_20260903

Ing. Viktor Vik, Ph. D.

pověřen k řízení organizační jednotky

Stavební správa východ

na základě pověření ze dne 18. 5. 2026

Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7476991

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0811406e-a6b2-405c-a3ce-2de9160bb806

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra REČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2026 09:49:43

Hash komponenty: af32001008ed2d231b2744eae3d3c0cd87bab2ba3e6632e3957b3be7e6731701

Hashovací funkce: sha256Hex



7007b443-0bd8-4b2d-b467-19bba8303305