

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 149782/2026-SŽ-GŘ-O7

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce žst. Turnov – Infrastruktura“ a „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel následující:

Dotaz č. 271:

SO 21-72-01.01 – ŽST Turnov, provozní budova - Architektonicko-stavební část
V místnostech č. 112–115 jsou navrženy zdvojené podlahy. Položky č. 275 a 293 se na tyto místnosti přímo odkazují, a to s výměrami 131,502 m² a 125,24 m². V položce č. 294 je však uvedena výměra 360,825 m², která neodpovídá součtu výše uvedených ploch. Žádáme investora o vysvětlení rozdílu, případně o úpravu výměr tak, aby odpovídaly skutečnému rozsahu zdvojených podlah.

Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu, případně o úpravu výměr tak, aby odpovídaly skutečnému rozsahu zdvojených podlah.

Odpověď na dotaz č. 271:

Položka č. 294 byla ověřena a upravena.

Dotaz č. 272:

PS 11-02-41.02 ŽST Turnov, ASHS

Dle vyjádření specialisty:

K Vašemu požadavku na ocenění části GHZ, s hasivem FK-5-1-12, což je NOVEC 1230, jinak, také flourketon, sděluji, že v současné době nemůže mít nikdo platný certifikát na hasivo, který vydává TUPO Praha, což je součástí GŘ HZS ČR.

Na hasivo FK-5-1-12, tak i na systém GHZ NOVEC 1230, se vztahuje NV 163/2002 Sb., o umístění výrobku do stavby.

Jinak na GHZ se ještě v ČR vztahuje ČSN EN 15004-1, která je závazná, dle vyhl. MV ČR č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. Navrhují systém GHZ, který je uvedený v projektové dokumentaci, nahradit systémem AHZ (aerosolové hasicí zařízení), dle ČSN EN 15276-2, což je odhořívající alkalická sůl, kdy hasí kouř vycházející z generátoru AHZ, zařízení AHZ má všechny platné certifikáty, které česká legislativa požaduje, hasivo není jedovaté, hasivo nemá vliv na ozonovou vrstvu.

Z výše uvedeného vyplývá, že navržené hasivo, neodpovídá v současné době platným předpisům a takovým systémem nelze vybavit nově vzniklou stavbu.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a uvedení dokumentace včetně soupisu prací do souladu s platnou legislativou.

Odpověď na dotaz č. 272:

Zadavatel po prověření legislativního stavu a konzultaci s projektantem a dotčenými orgány požadavek na změnu systému hasicího zařízení odmítá a podává následující vysvětlení:

1. Upozorňujeme na možné nedorozumění a záměnu značky produktu 3M s hasivem Novec 1230 se samotnou chemickou látkou (fluorketon).

Patent na hasivo FK-5-1-12 vypršel v roce 2020 a identickou látku (fluorketon) dnes vyrábí celá řada firem. TUPO (Technický ústav požární ochrany, součást GR HZS ČR) běžně eviduje a vydává platné certifikáty na hasivo FK-5-1-12.

Tvrzení, že v současné době nemůže mít nikdo na hasivo FK-5-1-12 platný certifikát vydaný TUPO, je nesprávné. Výrobci a dodavatelé stabilních plynových hasicích zařízení disponují řádnými a platnými certifikáty typu a stavebními technickými osvědčeními (STO) vydanými autorizovanými osobami (např. AO 221 – TUPO) v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Na trhu v ČR jsou běžně dostupná certifikovaná GHZ s tímto hasivem, která plně splňují národní technické požadavky na stavební výrobky.

2. Zadavatelem navržené GHZ je plně v souladu s normou ČSN EN 15004-1, která definuje požadavky na plynové hasicí systémy. Projektová dokumentace respektuje ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Použití tohoto systému je schváleno v rámci Požární bezpečnostního řešení (PBR) stavby, které bylo kladně projednáno s příslušným Hasičským záchranným sborem (HZS).

3. Návrh na záměnu GHZ za aerosolové hasicí zařízení (AHZ dle ČSN EN 15276-2) není akceptovatelný. Technologie AHZ (odhořívání alkalická sůl) generuje při hasení zásahu specifický pevný aerosol (jemný kouř/prach). Tento prach je vodivý a korozivní, což představuje přímé riziko znehodnocení instalovaných technologií (zejména jemné elektroniky, sdělovacích a zabezpečovacích prvků v ŽST Turnov). Z tohoto důvodu je pro prostory s citlivou technologií drážní infrastruktury striktně vyžadováno čisté plynové hasivo (FK-5-1-12), které po odpaření nezanechává žádná rezidua.

Zadavatel teda konstatuje, že projektová dokumentace i soupis prací jsou v úplném souladu s platnou legislativou ČR. Zadavatel nepřistupuje ke změně soupisu prací ani k náhradě systému GHZ za AHZ. Účastníci jsou povinni podat nabídku v souladu s původním zadáním a nacenit stabilní plynové hasicí zařízení (GHZ) s hasivem FK-5-1-12 přesně podle platné projektové dokumentace.

Přílohy:

1) Zm16_ŽST_Turnov_INFRA_260908

V Praze

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)