

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„Klimatizační jednotky pro vybrané prostory obvodu OŘ HK“

Datum vydání: 21. 7. 2026

OBSAH

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....	3
1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3
1.2	Umístění stavby	3
1.3	Základní charakteristika objektu	3
1.4	Obecné požadavky	4
2.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	4
2.1	Všeobecně.....	4
3.	ORGANIZACE VÝSTAVBY.....	4
3.1	Závazné termíny	4
4.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	4

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je dodávka, montáž a uvedení do provozu klimatizačních jednotek, včetně připojovacího kanalizačního potrubí pro odvod kondenzátu. Dále nutná úprava stávající elektroinstalace. Dílo bude realizováno ve vybraných prostorách jednotlivých železničních stanic a prostoru kanceláří centrálního skladu OŘ Hradec Králové. Celkem se jedná o 8 objektů. Účelem je zajištění a udržení komfortní teploty dle hygienické klasifikace pro vybraná pracoviště. Ve všech případech se jedná o služební a kancelářské prostory Správy železnic, státní organizace.

1.1.1 Požadovaný rozsah

Rozsah díla je určen projektovou dokumentací „Klimatizační jednotky pro vybrané prostory obvodu OŘ HK“ vypracovanou firmou INT CZ s.r.o., Běleč nad Orlicí 188, 503 46. Dokumentace je rozdělena na jednotlivé lokality takto:

Objekt 1_VB žst. Hradec Králové

Objekt 2_VB žst. Předměřice nad Labem

Objekt 3_VB žst. Smiřice

Objekt 4_VB žst. Choťovice

Objekt 5_VB žst. Červený Kostelec

Objekt 6_VB žst. Česká Skalice

Objekt 7_VB žst. Liberec

Objekt 8_Centrální sklad Hradec Králové

1.1.2 Základní činnosti:

Součástí celkové ceny je kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu klimatizačních jednotek, včetně kanalizace pro odvod kondenzátu a nutné úpravy elektroinstalace. Body napojení na elektrickou energii a případnou úpravu rozvaděčů stanovuje projektová dokumentace.

1.1.3 Doplnující činnosti:

Provedení dokumentace skutečného provedení pro účel následných výchozích revizí. Provedení všech potřebných zkoušek, provedení revizí včetně technické prohlídky a průkazu způsobilosti UTZ pro upravenou elektroinstalaci. Mezi další doplňující činnosti patří: odvoz a likvidace sutí a demontovaného zařízení, pomocné práce, začištění a opravy omítek a prostupů, pravidelný úklid, zařízení staveniště a závěrečný úklid.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Plánovaná oprava bude probíhat v prostorách níže uvedených budov:

Objekt 1_VB žst. Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914

Objekt 2_VB žst. Předměřice nad Labem, V aleji 130

Objekt 3_VB žst. Smiřice, Nádražní 166

Objekt 4_VB žst. Choťovice, Žehuň 224

Objekt 5_VB žst. Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem 155

Objekt 6_VB žst. Česká Skalice, Nádražní 262

Objekt 7_VB žst. Liberec, Nákladní 344

Objekt 8_Centrální sklad Hradec Králové, Na Důchodě 719

1.3 Základní charakteristika objektu

1.3.1 Ve všech případech se jedná o prostory bez přístupu veřejnosti.

1.3.2 Objekt 1_VB žst. Hradec Králové je památkově chráněnou budovou a je nutné dodržet podmínky památkové ochrany.

1.3.3 Všechny objekty jsou ve správě Oblastního ředitelství Hradec Králové, Správy železnic, státní organizace.

1.4 Obecné požadavky

- 1.4.1 Cenová nabídka bude zpracovaná elektronicky. Bude použit soubor zadání, který je přílohou této poptávky. Budou doplněna všechna žlutě označená pole a následně soubor uložen ve formátu PDF.

2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Všeobecně

- 2.1.1 Veškerá použitá řešení, materiály a technologické postupy musí být certifikovány pro použití v České republice.

3. ORGANIZACE VÝSTAVBY

3.1 Závazné termíny

- 3.1.1 Předání a převzetí staveniště v rozsahu pro provedení díla proběhne následovně:
- Do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy proběhne předání a převzetí staveniště v ŽST Liberec.
 - Předání a převzetí staveniště v ostatních ŽST proběhne na základě operativní dohody oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele s tím, že nebude ohrožen termín dokončení díla jako celku. Podkladem pro určení konkrétních termínů předání a převzetí staveniště bude Harmonogram prací zhotovitele.
- 3.1.2 Zhotovitel je povinen předat hotové Dílo do 30.11.2026, a to včetně veškeré dokumentace (UTZ, revize, dokumentace skutečného provedení, ...).

4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 4.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), **vše v platném znění.**
- 4.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“
(<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitрни-předpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-předpisy>)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@tudc.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>