

E-ZAK

Naše zn. 153327/2026-SŽ-GR-O15
Listů/příloh 2/0
Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 11. září 2026

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce – 64026044

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Lázně Bělohrad – Nová Paka – Infrastruktura“

Dotaz dodavatele č. 1:

Ze zadavatelem postoupené dokumentace ke stavebnímu objektu SO 142-11-04-04 Lázně Bělohrad – Nová Paka, propustek v km 65,555 není zřejmé, zda byl proveden geologický průzkum pro tento propustek.

Jedná se o propustek protláčeného potrubí DN 1200 z úrovně terénu. Pro provedení protlaku je nutné vybudovat opěrný blok, jehož složitost a technické provedení vzhledem ke geologickému složení se může značně měnit. S těmito změnami je samozřejmě spojena i finanční náročnost. Pro správné navržení a nacenění opěrného bloku je nezbytně nutné znát geologické složení v místě kde bude protlak odstartován minimálně do hloubky 6 m. Žádáme zadavatele o informaci, zda je k dispozici geologický průzkum pro propustek v km 65,555 a pokud ano, tak i o doplnění dokumentace.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že speciální podrobný inženýrskogeologický průzkum (IGP) pro propustek SO 142-11-04-04 nebyl v rámci projektu prováděn. Případné nacenění provedení IGP dodavatel ocení v rámci položky č.4 v objektu SO 999.98.98 Všeobecný objekt.

Dotaz dodavatele č. 2:

V zadavatelem postoupené dokumentaci k objektu SO 999.98.98 Všeobecný objekt je v soupisu prací položka č. 12 pro projekční práce při ZRN do 1 mil. Kč. Ve výměře je uvedena pouze pro objekty propustků.

Žádáme zadavatele o potvrzení, zda položka zahrnuje pouze RDS propustků, a upřesnění, zda je RDS/VTD požadována také pro ostatní stavební objekty a v rámci které položky má být oceněna.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že RDS se provádí pouze u SO propustků. U objektu žel. svršku, spodku a přejezdů zadavatel RDS nepožaduje.



Ing. Pavla Kosinová
14.09.2026 06:43
Podepsáno elektronicky

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové