

Č.j.: 155775/2026-SŽ-GŘ-O15

## Odpověď na dotaz uchazeče

**Veřejná zakázka:**

**Brno Kounicova – výměna oken (komerční prostory)**

Evidenční číslo zadavatele: **63926058**

**Věc: Žádost o vysvětlení technické specifikace v zadání veřejné zakázky „Brno Kounicova – výměna oken (komerční prostory)“**

Dobrý den, prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz uchazeče:

Ve výkazu výměr – položka č. 29 je požadována montáž 20 ks oken T10 s uvedenými rozměry 1800x2400 mm. V technické specifikaci je uvedeno okno T10, ke kterému je zaslána i výkresová dokumentace s rozměry.

Ve výkazu výměr – položka č. 30 je požadována dodávka 20 ks repliky okna T4 s rozměrem 2055x2890 mm. Tato okna nejsou uvedena v technické specifikaci. Dodávka oken T10 ve Výkazu výměr chybí.

Prosíme o vysvětlení tohoto rozporu.

### Odpověď zadavatele k dotazu uchazeče:

Vysvětlení položek ve výkazu výměr.

Položka 29 ve výkazu je správně.

V položce 30 došlo k chybnému označení výrobku. Správný požadavek je na dodávku a montáž 20 ks dřevěných kastlových oken typu T10 o rozměrech 1 800 × 2 400 mm, s plochou jednoho okna 4,32 m<sup>2</sup>.

Pro celou stavbu je uvažován pouze jeden typ okna, a to dřevěné kastlové okno T10, v celkovém počtu 20 ks.

### Vyjádření zadavatele:

Zadavatel tímto na základě dotazu dodavatele mění zadávací dokumentaci následovně:

Soupis prací, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky č. j. 145536/2026-SŽ-GŘ-O15, se nahrazuje novým zněním. Toto nové znění zadavatel vydává jako Změnu č. 1 zadávací dokumentace.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky č. j. 145536/2026-SŽ-GŘ-O15 a jejích příloh zůstávají beze změny.



Ing. Libor Tkáč MBA  
16.09.2026 10:56  
Podepsáno elektronicky

Správa železnic, státní organizace  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno