

Č.j.: 157312/2026-SŽ-GR-015

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům uchazečů č.2, 3 a 4

Veřejná zakázka:

Brno Kounicova – výměna oken (komerční prostory)

Evidenční číslo zadavatele: **63926058**

Dotaz uchazeče č.2:

Dobrý den,

Zpracováváme nabídku na akci **Veřejná zakázka: Brno Kounicova – výměna oken (komerční prostory)**. K přípravě této nabídky ale potřebujeme více podrobností. Poprosil bych Vás o dodání výpisu prvků, který je pro nás k vypracování nabídky nezbytný. Děkuji.

S pozdravem

Odpověď zadavatele k dotazu uchazeče č.2:

Zadavatel na základě dotazu č.2 uveřejňuje novou přílohu č.6 - výpis prvků k zakázce Brno Kounicova – výměna oken (komerční prostory), kterou vydává jako Změnu č.2 zadávací dokumentace.

Dotaz uchazeče č.3:

Dotaz č. 1

bod 3.9

Je možné upravit – pozměnit termín dokončení a předání díla objednateli z 31.12.2026 na 31.01.2027?

Odůvodnění dotazu.

Jelikož před podpisem SoD Zhotovitel ne zahájí výrobu takto atypických truhlářských výrobků, které nejsou typizované – standardní a jejich výroba trvá mnohem delší časový úsek než standardního výrobek a dalším časovým faktorem negativně ovlivňujícím termín realizace jsou Vánoční svátky a Nový Rok a proto žádost o posun termínu dokončení a předání díla.

Dotaz č.2

Systém žaluzií mají obsahovat i brzdu pro pozvolný dojezd?

Odpověď zadavatele k dotazu uchazeče č.3:

Termín pro dokončení realizace stavby je závazný a neměnný - 31.12.2026. je to z důvodu vyfakturování a čerpání finančních prostředků zadavatele v roce 2026.

K druhému dotazu zadavatel sděluje, že požadavek na žaluzie s brzdou představuje možnost zastavení žaluzie v jakémkoliv místě okenního křídla bez nutnosti aretace ovládacím řetízem.

Dotaz uchazeče č.4:

V souladu s článkem 15.2 Výzvy k předmětné zakázce žádáme o vysvětlení následujícího:

1. Realizace v termínu 10/2026 – 12/2026 je při výrobě a montáži 20 ks oken nereálný nejen vzhledem k množství oken a vytíženosti výroby, ale i s ohledem na možné klimatické poměry. Navrhujeme prodloužit termín v rozdělení výroba a dodání oken 12/2026, montáž nejpozději do 10.3. 2026.
2. Dodání nových žaluzií do 3P na 10 ks oken, 4 ks oken – přemontování stávajících žaluzií – nelze realizovat, musí se dát do všech oken nové žaluzie.

Odpověď zadavatele k dotazu uchazeče č.4:

Termín pro dokončení realizace stavby je závazný a neměnný - 31.12.2026. je to z důvodu vyfakturování a čerpání finančních prostředků zadavatele v roce 2026.

K druhému dotazu zadavatel sděluje, že v rámci zakázky je požadováno dodání žaluzií pouze na polovinu oken tj. 10 ks (3P) , celkem 60 křídel = 60 ks žaluzií. Ve výkazu je uvedeno 43,2 m2.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel tímto na základě dotazu č.2 uchazeče mění zadávací dokumentaci následovně:

Do zadávací dokumentace je nově vložena příloha č.6_Výpis prvků k zakázce Brno Kounicova – výměna oken (komerční prostory) Výzvy k podání nabídky č. j. 145536/2026-SŽ-GŘ-O15, kterou vydává Zadavatel jako Změnu č.2 zadávací dokumentace.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky č. j. 145536/2026-SŽ-GŘ-O15 a jejích příloh zůstávají beze změny.



Ing. Libor Tkáč MBA
18.09.2026 10:21
Podepsáno elektronicky

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno