

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 163594/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – Infrastruktura

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 28

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 574:

V SO 05-86-02 ve VV pol.107 (kód pol. č. R058602_01) je v poznámce uveden počet svítidel 260ks. Oproti tomu ve světelném výpočtu (příloha č. SO058602_3_002) na straně č. 18 je uveden počet kusů 132. Který počet kusů je tedy správný?

Odpověď na dotaz č. 574:

Správný počet kusů je uveden ve VV Soupisu prací (260 ks). Ve výpočtu osvětlení je uveden počet pouze pro část objektu.

Dotaz č. 575:

SO 04-30-11.1

Dodavatel stožárů a výložníků nám v nabídce nacenil o 25ks výložníků více než je ve VV pro daný SO.

Stožárů je ve VV celkem 27ks a výložníků pouze 2ks. Chybí tedy položka pro 25ks výložníků nebo je chyba na straně dodavatele?

Odpověď na dotaz č. 575:

Uchazeč provede ocenění dle výkazu výměr uvedeného v Soupisu prací SO 04-30-11.1.

Dotaz č. 576:

SO 05-30-11

Dodavatel stožárů a výložníků nám v nabídce nacenil o 19ks výložníků více než je ve VV pro daný SO.

Stožárů je ve VV celkem 21ks a výložníků pouze 2ks. Chybí tedy položka pro 19ks výložníků nebo je chyba na straně dodavatele?

Odpověď na dotaz č. 576:

Uchazeč provede ocenění dle výkazu výměr uvedeného v Soupisu prací SO 05-30-11.

Dotaz č. 577:

SO 11-52-02.2

Dodavatel stožárů a výložníků nám v nabídce nacenil i 1ks sklápěcího hydraulického zařízení, které však není obsaženo ve VV pro daný SO.

Chybí tedy položka pro 1ks sklápěcího hydraulického zařízení nebo je chyba na straně dodavatele?

Odpověď na dotaz č. 577:

Uchazeč provede ocenění dle výkazu výměr uvedeného v Soupisu prací SO 11-30-52.2.

Dotaz č. 578:

D.2.1.5

U všech SO je v pol. č. kódu 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ MJ buď v HOD nebo v KPL.

Žádáme o sjednocení MJ u všech SO na HOD.

Odpověď na dotaz č. 578:

Viz odpověď na dotaz č. 545 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25. U všech položek s číselným kódem 02911 byla sjednocena MJ na „HOD“.

Dotaz č. 579:

SO 00-97-01

Žádáme zadavatele o upřesnění podkladů a způsobu stanovení výměry položky **57117 „Vtlačovaný asfaltový beton tl. do 80 mm“**.

Žádáme zejména o:

- Specifikaci jednotlivých tříd komunikací, na kterých má být tato technologie provedena,
- příslušné vzorové řezy dotčených komunikací dle tříd,
- skladbu konstrukce včetně rozsahu použití této vrstvy,
- specifikaci asfaltové směsi, zejména požadovanou zrnitost a frakci kameniva,
- podrobný výpočet nebo metodiku, na základě které bylo stanoveno vykazované množství.
- Konkrétní tloušťku vrstvy Vtlačovaného asfaltobetonu, protože položka je stanovena tl.do 80mm což znamená, že to může být jakákoli tloušťka menší než 80mm a každý z uchazečů si může tuto položku ocenit různě, neporovnatelně

Výše uvedené informace nejsou v zadávací dokumentaci dostatečně specifikovány. Bez jejich doplnění není možné jednoznačně ověřit správnost uvedeného množství ani provést objektivní kalkulaci nabídkové ceny.

Odpověď na dotaz č. 579:

Viz odpověď na dotaz č. 529 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25. Soupis prací byl upraven tak, aby odpovídal popisu v TZ SO 00-97-01.



Ing. Petr Kolář
29.09.2026 12:09
Podepsáno
elektronicky

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele pro investice, oblast Čechy 2
pověřený řízením organizační jednotky SSZ
Správa železnic, státní organizace