

Příloha č. 2 Rámcové dohody

Technická zpráva

„Servis a údržba tlakotěsných a požárně odolných dveří v tunelech Ejpovice 2026-2029“

Datum vydání: 12. 08. 2026

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je provádění odborných kontrol, zajištění servisu a údržby tlakově a požárně odolných dveří v tunelech Ejpovice, a to za účelem zajištění jejich funkčnosti, bezpečnosti a požární odolnosti v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 7, a vyhláškou č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

1.2 Podrobný popis jednotlivých služeb

- 1.2.1 Zhotovitel provádí jedenkrát ročně odbornou prohlídku za účelem kontroly bezpečné funkce a provozuschopnosti zařízení. O provedené prohlídce vyhotoví Zhotovitel „Protokol o periodické prohlídce“ a předá jej Objednateli.
- 1.2.2 Zhotovitel provádí opravy zařízení v případě poruchy nebo opotřebení jednotlivých dílů, a to včetně dodání a použití potřebného materiálu.

Tabulka č.1 – Přehled zařízení

Zařízení	Typ	Počet
Tlakově a požárně odolné dveře Jednokřídlé, otočné	FRD-HFR (EI 90 S C DP1)	36

1.2.3 Odborná kontrola zahrnuje následující úkony:

- kontrola stavu křídla požárního uzávěru izolace, obložení,
- kontrola provozních spár mezi křídlem, stěnou a podlahou,
- kontrola stavu zavěšení,
- kontrola stavu zámků, zavíračů, koordinátorů a seřízení mechanismů,
- kontrola stavu všech funkcí a seřízení mechanismů,
- kontrola všech hydraulických systémů,
- test všech funkcí,
- kontrola PBZ kvalifikovanými pracovníky,
- zajištění provozu, kontrol, údržby a oprav požárních uzávěrů ve smyslu Vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 7, a Vyhlášky č. 202/1999 Sb.
- vystavení protokolů o kontrole PBZ v souladu s vyhláškou souladu s § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
- výměna všech vadných komponentů, na které se vztahuje záruka výrobce (dodavatele) 2 roky

1.2.4 Seznam zařízení a dílů pravidelné periodické prohlídky

- Kování
 - klika a štítek z lící strany aktivního křídla,
 - panikové kování jednobodové na aktivním křídle z rubu,
 - panikové kování třibodové sloužící jako zástrč na pasivním křídle.
- Závěsy dveří
 - horní závěs,
 - střední závěs,
 - dolní závěs.
- Zadlabací zámek

- zadlabací zámky,
 - zadlabací zámky s panikovou funkcí NEMEF 1769.
- Celistvost a kompaktnost dveří
 - celistvost dveří,
 - kompaktnosti dveří a zárubní.
 - Padací lišta
 - správná funkce padací lišty (je-li namontovaná).
 - Samozavírač
 - tělo samozavírače,
 - ramínko samozavírače.
- 1.3 Materiál potřebný pro opravy mimo rámec záruky bude nakupován po předchozím odsouhlasení Objednatel, za ceny v místě a čase obvyklé.
- 1.4 Umístění předmětu díla
- 1.4.1 Dílo bude probíhat na uzávěrech a požárních uzávěrách oddělující propojovací chodby a portálové technologické prostory od tunelových tubusů objektu objednatel na adrese:
Tunely Ejpovice (železniční trať Praha – Plzeň)

2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ SLUŽBY

2.1 Pravidelná odborná prohlídka

- 2.1.1 Zhotovitel provede jednu odbornou prohlídku všech 36 ks (2x18 ks) požárně odolných dveří (FRD-HFR, EI 90 S C DP1) ve dvou etapách v každém kalendářním roce. Poslední odborná prohlídka byla provedena v listopadu 2025.
- 2.1.2 Zhotovitel sám sleduje termíny pravidelných servisních kontrol a na jejich základě zašle Objednateli cenovou nabídku na služby dle Jednotkového ceníku (Příloha č. 3 Rámcové dohody) včetně navrženého termínu provedení nejpozději 21 pracovních dní před provedením, a to e-mailem na kontakt uvedený Objednatel.
- 2.1.3 Objednatel zajistí potvrzení termínu prostřednictvím pověřené osoby a zašle Zhotoviteli potvrzenou objednávku.
- 2.1.4 Prohlídka bude prováděna vždy v době výluky.
- 2.1.5 Zhotovitel je povinen při provádění revizní a servisní činnosti respektovat pravidelný čtrnáctidenní systém výluk, který je v současné době stanoven na sudé týdny v době od 23:00 do 4:00 hodin, ze čtvrtka na pátek. Provoz severního a jižního tubusu se v tomto čase střídá. Časové rozvržení výluk bude vždy Objednatel předem oznámeno.
- 2.1.6 Celková prohlídka bude probíhat ve dvou etapách, a to v pravidelném čtrnáctidenním cyklu. Prohlídky mohou být prováděny pouze v uzavřeném tubusu tunelu (druhý tubus je provozován a je nepřístupný). Dveře z provozovaného tubusu do propojky musí zůstat vždy ve stanoveném provozním režimu, tj. uzavřeny.
- 2.1.7 Po dokončení služby vystaví Zhotovitel Objednateli „Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“.
- 2.1.8 Faktury (daňové doklady, vč. všech příloh) budou vystavovány po každé provedené periodické prohlídce a zasílány elektronicky na adresu uvedenou ve smlouvě.
- 2.1.9 Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení.

2.2 Odstranění poruch

- 2.2.1 Při zjištění poruchy Objednatel nahlásí požadavek e-mailem nebo telefonicky na kontakt uvedený Zhotovitelem.

- 2.2.2 Zhotovitel zajistí nástup na opravu v reakční době dohodnuté s Objednatelem, a to s ohledem na charakter a závažnost závady. Veškeré práce budou prováděny výhradně v uzavřeném tubusu tunelu, v rámci pravidelného čtrnáctidenního výlukového systému stanoveného Objednatelem. V případě závažné poruchy, kterou nelze odložit do nejbližší výluky, zajistí Objednatel mimořádnou výlukou v nezbytném rozsahu.
- 2.2.3 Po příjezdu na místo provede servisní technik diagnostiku závady a neprodleně zahájí práce směřující k jejímu odstranění.
- 2.2.4 Není-li možné poruchu odstranit během prvotního zásahu, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu závady, navrženém postupu opravy, potřebných náhradních dílech a předpokládaném termínu opětovného uvedení zařízení do provozu.

2.3 Mimořádná událost

- 2.3.1 Zhotovitel zahájí výjezd na místo mimořádné události nejpozději do 2 hodin od jejího nahlášení Objednatelem. Výjezd je proveden mimo pravidelný výlukový cyklus, není-li z bezpečnostních důvodů možné čekat na nejbližší výlukou. V takovém případě Objednatel zajistí mimořádnou výlukou v nezbytném rozsahu.
- 2.3.2 Po příjezdu na místo zásahu servisní technik neprodleně provede diagnostiku závady, následně provede veškerá nezbytná bezpečnostní opatření a zahájí práce směřující k bezpečnému uvedení zařízení do provozuschopného stavu nebo k jeho zajištění proti dalším škodám. Pokud je během zásahu nutné zařízení odstavit z provozu, technik tuto skutečnost okamžitě oznámí Objednateli.

3. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

- 3.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 2 této technické zprávy přehled rizik možného ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznice.cz.

4. DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ ZHOTOVITELEM

- 4.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právníkem osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

- 4.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.
- 4.3 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:

Typ předepsané zkoušky	Požadovaný počet osob
Činnosti na budovách a bytovém hospodářství (Předpis SŽ Zam1, Příloha č. 4)	
B-02	1

Osoba, jejíž odbornou způsobilostí je prokazováno splnění požadavku dle předpisu SŽ Zam1 B-02, musí být shodná s osobou uvedenou jako vedoucí prací v seznamu oprávněných osob za Zhotovitele v Příloze č. 5 Rámcové dohody.

- 4.4 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 5.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Úsek provozně technický, OHČ**

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

6. PŘÍLOHY

Příloha 1 Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC)