

Naše zn. 165689/2026-SŽ-GR-07
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 2. října 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa – INFRASTRUKTURA

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 11

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 224:

SO 03-13-20-49

V objektu so 03-13-20-49 chybí položka pro měření bludných proudů. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 224:

Položka korozní měření je již obsažena ve společném objektu SO 98-98.1.

Dotaz č. 225:

SO 03-13-20-49

V rámci geologického průzkumu je uváděno, že předkvartérní podklad byl zastižen v hloubce cca 5,1–5,8 m pod terénem. Současně je dle technické zprávy dno stavební jámy navrženo v hloubce od cca 4,65 m, lokálně až cca 5,20 m pod terénem. V některých místech tak může dojít k zásahu dna stavební jámy do úrovně předkvartérního podkladu.

Žádáme proto o upřesnění, zda se při realizaci štětových stěn předpokládá předvrtání pro osazení (zarážení) štětovnic, zejména s ohledem na možnost výskytu předkvartérního podkladu v úrovni dna stavební jámy a v jeho bezprostředním okolí. V případě požadavku na předvrtání prosíme o přidání položky do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 225:

Zadavatel upřesňuje, že s ohledem na geologické poměry se při osazování štětovnic v úsecích se ztíženou průchodností předpokládá možnost předvrtání.

S touto možností počítá rovněž geotechnický průzkum. Do soupisu prací byly pro ocenění předvrtání štětovnic doplněny následující položky:

264128 – VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM, měrná jednotka m,

264228 – VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM, měrná jednotka m.

Též do soupisu SO03132049.1 byly přidány položky 264128 a 264228, upravený soupis v příloze. Skutečný rozsah předvrtání bude upřesněn podle zastižených geologických poměrů a ověření průchodnosti při provádění. Zvolený technologický postup musí zajistit dosažení projektované hloubky štětovnic při zachování požadované stability a těsnosti pažící konstrukce.

Dotaz č. 226:

SO 03-13-20-49

Při zpracování kalkulace jsme zjistili nesoulad v uvedených hodnotách kubatur u položek 386325 a 389325. Prosíme zadavatele o kontrolu těchto hodnot.

Odpověď na dotaz č. 226:

Zadavatel provedl kontrolu kubatur u položek č. 386325 a 389325 v objektu SO 03-13-20-49. Příslušné výměry byly opraveny a jsou uvedeny v aktualizovaném soupisu prací.

Dotaz č. 227:

SO 03-13-20-491

Při zpracování kalkulace jsme zjistili nesoulad v uvedených hodnotách kubatur u položek 386325 a 389325.

Prosíme zadavatele o kontrolu těchto hodnot.

Odpověď na dotaz č. 227:

Zadavatel provedl kontrolu kubatur u položek č. 386325 a 389325 v objektu SO 03-13-20-49.1. Příslušné výměry byly opraveny a jsou uvedeny v aktualizovaném soupisu prací.

Dotaz č. 228:

SO 03-13-20-47

V soupisu prací jsou stále položky štětovnic (23217A a 23717A), přestože v dodatečných informacích č. 6 zadavatel uvedl „Pro zajištění výkopu se použije záporové pažení z profilu HEB s výdřevou“.

Prosíme zadavatel o odstranění těchto položek ze soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 228:

Zadavatel ve Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6 odstranil položky č. 23217A a 23717A ze soupisu prací objektu SO 03-13-20-47. Soupis prací byl na základě toho uveden do souladu s řešením záporového pažení z profilů HEB s výdřevou.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 30. 12. 2026 na den 31. 12. 2026.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2026-038618). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum **30.12. 2026** a nahrazujeme datem **31.12.2026**.

Přílohy:

č. 1 – XDC_TYCASO3-2E_IN_ZM08_20261001

č. 2 – XLS_TYCASO3-2E_IN_ZM08_20261001



Mgr. Jan Pospíchal

02.10.2026 11:24

Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.

vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25. 9. 2026
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7554557

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0462e667-8310-4243-ae9b-b27bd559400a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra REČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.10.2026 11:03:34

Hash komponenty: f8718cbc633fe5ce445e55742ae312f7eee7d9624b0c80a64306e2bc09cf5063

Hashovací funkce: sha256Hex



e0e649d2-e734-44dc-86a7-c92bf6093b93