

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 170017/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Kateřina Jungová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 720 071 563

E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)” - ENERGETIKA

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ”) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 106

SO 31-81-02 **®ST Týniště nad Orlicí, TNS, připojení napájecího vedení**

- Ve Výkazu Výměr je Pol.č.8 **POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU-15 KN .. 1 ks** , po prostudování projektové dokumentace není jasné na které trakční podpěře se toto kotvení nachází, není obsaženo ani v soupisu sestavení ,ani v polohovém plánu a ani není v tabulce kotvení.
- Ve Výkazu Výměr je Pol.č.9 **TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 Bz..300M** . Dle technické zprávy je projekt koncipován na sestavu „J,, 3 kV. Sestava „J,, má standardní prvky TV TD 150Cu a NL 120Cu, dle našeho názoru došlo k překlepu a projektant použil nenormalizované NL 120Bz,
Prosím použijte položku:
74C573 TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU...300 M.
- Dle přílohy napájecí vedení chybí položka :
74C955 ŽEBŘÍK PRO OVLÁDACÍ LÁVKU v počtu 2 KS
Prosíme doplňte chybějící položku.

Odpověď na dotaz č. 106:

- *Pohyblivé kotvení je z výkazu výměr odstraněno*
- *Nosné Lano je opraveno za 120Cu*
- *Žebřík je doplněn*

Dotaz č. 107

SO 32-81-01 TU Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, trakční vedení

- Ve Výkazu Výměr je položka č. 40 74C512 POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10 KN v počtu 26,00 KUS.

Dle přílohy TABULKA KOTVENÍ je počet položky POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10 KN ... **28 KUS**

Prosím opravte položku č. 40 na počet **28 KUS**

- Dále zcela chybí související položky s položkou č.40 a to :

ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV....v počtu **56 ks**

DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE.... **28 ks**

DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA... **28 ks**

Prosíme o doplnění chybějících položek.

Odpověď na dotaz č. 107:

- Položka č. 40 je opravena
- Položky zajištění kotvení a definitivní regulace jsou určeny pro rekonstrukce při zásahu do stávajícího trakčního vedení při zachování stávajícího kotvení, při novém kotvení je regulace součástí položky samotného kotvení.

Dotaz č. 108

SO 33-81-01 ŽST Třebechovice pod Orebem, trakční vedení

- Ve Výkazu Výměr je položka .č. 16_ STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNÍKY, TYPU TS168 NEBO TSI168, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ...**4KS**_, tento typ stožáru jsme při kontrole PD nedohledali ani v příloze stavební tabulka ani v příloze výkaz základů a stožárů , není jasné kde se tyto TP mají budovat. Prosím vysvětlíte.

- Ve Výkazu Výměr je položka č. 22 STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 12,5 M..**32 KUSŮ** , Dle našeho názoru došlo k překlepu , jde o stožár BP 32 v počtu dle ST a soupisu stožárů jsou **4 KUSY** .

Prosím opravte na 4 ks.

Ve Výkazu Výměr je položka č. 23 BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L má výměru 424 m ...správně dle soupisu bran je **427,24m**.

Prosím opravte výměru na **427,24m**.

- Dále zcela chybí položky související s položkami č.
48 74C511 POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV
NA STOŽÁRU - 8 KN KUS 6,000
49 74C512 POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV
NA STOŽÁRU - 10 KN KUS 10,000

Chybí ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV..**32 ks dle Polohového plánu**

Chybí DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE..**16 ks**

dle položek č.48 a 49

Chybí DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA...**16ks**

dle položek č.48 a 49

Prosíme o doplnění chybějících položek.

Dále po prostudování projektové dokumentace zcela chybí položky :

Podpěrný izolátor **11ks** napájecí vedení

Bleskojistka ..4ks dle pol. Plánu
Návěst TV do sestavy 90-86 ..4ks dle soupisu sestavení
Demontáž kotvení svodu od odpojovače ..2ks dle polohového plánu
Prosíme o doplnění chybějících položek.

Odpověď na dotaz č. 108:

- Stožáry TS 168 jsou odstraněny
- Počet stožárů BP32 je upraven na 4ks
- Délka bran je upravena na 427,24m
- Položky zajištění kotvení a definitivní regulace jsou určeny pro rekonstrukce při zásahu do stávajícího trakčního vedení při zachování stávajícího kotvení, při novém kotvení je regulace součástí položky samotného kotvení.
- Podpěrné Izolátory a Demontáž kotvení svodu jsou doplněny, bleskojistka je součástí SO33-87-01 a Návěst TV se ve výkazu nachází (položka 75)

Dotaz č. 109

SO 34-81-01 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, trakční vedení

Zcela chybí položky související s položkou č.36 74C512 POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10 KN..32 KUS

Chybí ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV...64 ks

Chybí DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE..32 ks
dle položky č.36

Chybí DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA...32 ks
dle položky č.36

Prosíme o doplnění chybějících položek.

Odpověď na dotaz č. 109:

- Položky zajištění kotvení a definitivní regulace jsou určeny pro rekonstrukce při zásahu do stávajícího trakčního vedení při zachování stávajícího kotvení, při novém kotvení je regulace součástí položky samotného kotvení.

Dotaz č. 110**SO 35-81-01****ZST Hradec Králové-Slezské Předměstí, trakční vedení**

- Ve Výkazu Výměr je položka č. 15 STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DO DUTINY, TYPU T245 NEBO TB245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ s výměrou **1 KUS**.
- Dle Stavební Tabulky má TP č.36 počet TB 245/13,0m **2 ks**
Prosíme opravte výměru položky na 2 ks.
- Ve Výkazu Výměr je položka č. 26 BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L má výměru 414 m ...správně dle soupisu bran je **416,81m**
Prosím opravte výměru břevna na **416,81 m**

- Dále zcela chybí položky související s položkami č.

56 74C511 POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 8 KN KUS
8,000

57 74C512 POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10 KN KUS 8,000
Chybí ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV..**32 ks**
Chybí DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE..**16 ks**
dle položek č.56 a č.57
Chybí DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO
LANA..**16ks**
dle položek č.56 a č.57
Prosíme o doplnění chybějících položek.

- Po prostudování projektové dokumentace dle našeho názoru by měly být na TP č.77 a 78 kotvení dvou svodů z odpojovače na TV dle přílohy 603 Napájecí vedení.
Prosím doplňte položku Kotvení 2 svodů z odpojovače..**2ks ...TP č.77,78**

Odpověď na dotaz č. 110:

- Počet TP TB245 je upraven
- Délka brány je upravena
- Položky zajištění kotvení a definitivní regulace jsou určeny pro rekonstrukce při zásahu do stávajícího trakčního vedení při zachování stávajícího kotvení, při novém kotvení je regulace součástí položky samotného kotvení.
- Kotvení svodů jsou doplněna

Dotaz č. 111**SO 36-81-01****TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., trakční****vedení**

- Ve Výkazu Výměr je položka č.2 ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZE-MINY...je 212m³ , ve výkazu základů a je spočtena hodnota **311,25m³**
Prosíme upravte položku č.2 na správnou výměru **311,25 m³**
- Ve Výkazu Výměr je položka č. 33 ZÁVĚS SIK S PŘÍDAVNÝM LANEM je uvedeno 11 KUS , po prostudování projektové dokumentace je v příloze č.401 Příčné řezy bran je 12 KS
Prosíme upravte výměru položky č.33 na počet **12 ks.**
- Ve Výkazu Výměr je položka pol.č. 42 POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10 KN..počet 4KUS , po prostudování projektové dokumentace má být dle Tabulky Kotvení **6 ks**
Prosíme upravte výměru položky č.42 na počet **6 ks**

Dále zcela chybí položky související s položkou č.42

Chybí ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV...**12 ks**

Chybí DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE...**6 ks**
položky č.42

Chybí DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LAN...**6ks**
dle položky č.42

Prosíme o doplnění chybějících položek.

Odpověď na dotaz č. 111:

- Zemina byla opravena
- SIK je opraveno
- Kotvení je opraveno
- Položky zajištění kotvení a definitivní regulace jsou určeny pro rekonstrukce při zásahu do stávajícího trakčního vedení při zachování stávajícího kotvení, při novém kotvení je regulace součástí položky samotného kotvení.

Dotaz č. 112**SO 37-81-01****ŽST Hradec Králové hl.n., úprava trakčního vedení**

- Chybí položka Návěst...**4ks** dle pol.plánu u TP 155,156
Prosíme o doplnění položky Návěst do sestavy TV v počtu 4 ks

Dále zcela chybí položky související s položkami č.

38 74C512 POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10

KN KUS 1,000

39 74C513 POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 15

KN KUS 6,000

Chybí ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV..**14 ks**

Chybí DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE..**7 ks**

dle položek č.38 a 39

Chybí DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LAN...**7ks**

dle položek č.38 a 39

Prosíme o doplnění chybějících položek.

Odpověď na dotaz č. 112:

- Dle SNaD jsou návěsti u TP 155,156 výhledové, v naší stavbě se neosazují ale dělá se k nim kabelová příprava.

- Položky zajištění kotvení a definitivní regulace jsou určeny pro rekonstrukce při zásahu do stávajícího trakčního vedení při zachování stávajícího kotvení, při novém kotvení je regulace součástí položky samotného kotvení.

Dotaz č. 113

SO 32-81-01 TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, trakční vedení

- Ve Výkazu Výměr je položka .č. 23_ VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA 1T v počtu 4KUS , dle PD_příloha 401_Příčné řezy _je počet sestavení 80-2 ...8 KUSŮ, chybí 4 KUSY

Prosíme opravte položku na **8 KUSŮ**.

- Ve Výkazu Výměr je položka č. 29 _ZÁVĚS TV NA KONZOLE S PŘÍDAVNÝM LÁ-
NEM je ve Výměru 189 KUS, dle Montážní tabulky je počet 192_o 3 Kusy více.

Prosíme opravte položku na **192 KUSŮ**

Odpověď na dotaz č. 113:

- Vyvěšení je opraveno.
- Počet konzol je upraven.

Dotaz č. 114

SO 35-81-01 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, trakční vedení

- Ve Výkazu Výměr je položka č. 2 ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY...je 806 m3 po kontrole ST je dle stavební tabulky 864,4 m3_o 58,4 m3 více !

Prosíme opravte položku na **864,4 m3**.

Odpověď na dotaz č. 114:

- Je opraveno.

Dotaz č. 115

PS 31-03-91, položka č.5 - R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet, odkazuje na technickou zprávu a technickou specifikaci. Technická specifikace pro uvedený PS nebyla v zadávací dokumentaci dohledána a technická zpráva jednoznačně nestanovuje rozsah položky, zejména dotčené inženýrské sítě, jejich umístění a rozsah, požadovaný způsob a dobu jejich ochrany ani konkrétní zařízení a poplatky, které mají být v položce zahrnuty. Žádáme zadavatele o doplnění těchto údajů, aby bylo možné položku jednoznačně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 115:

Položka byla v soupisu prací zrušena, netýká se vnitřní elektroinstalace.

Dotaz č. 116

PS 31-03-91; položka č. 14 – R703114: KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽAROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM, v množství 10 m. Položka svým kódem, názvem, měrnou jednotkou a uvedeným věcným obsahem odpovídá standardní položce OTSKP 703114, přesto je v soupisu prací označena jako individuální R-položka. Žádáme o objasnění důvodu tohoto označení a o uvedení případných rozdílů oproti standardní položce OTSKP 703114. Položka současně odkazuje na dispoziční výkres, ve kterém však předmětný kabelový rošt/lávka není zakreslen. V ostatní dokumentaci nebylo dohledáno jeho umístění, trasa ani bližší technické provedení. Žádáme proto o doplnění příslušného výkresu nebo jednoznačné specifikace trasy, způsobu upevnění a požadovaného provedení, aby bylo možné položku řádně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 116:

Původní položka dle OTSKP 703114 obsahuje následující text - specifikaci : 1. Položka obsahuje:

– kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.

– veškerý spojovací a montážní materiál vč. Upevňovacího.

V položce není uvedena dodávka kabelového roštu (pouze montáž), což bylo rozporováno v předchozích jiných projektech. Proto je zde doplněn text – „Položka obsahuje – kompletní dodávku a montáž“ a tato byla položka změněna na „R“ položku.

Kabelový rošt bude umístěn pod zdvojenou podlahou nebo na stěně pro vedení propojovacích kabelů. Technické provedení bude specifikováno v realizační dokumentaci.

Dotaz č. 117

PS 31-03-91, položka č. 45 – R742532: KABEL VN – JEDNOŽÍLOVÝ, 6-CYKCY OD 95 DO 150 MM², v délce 20 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel WH 102 typu 6-CYKY 150. V poznámce kabelové listiny je však uvedeno, že tento kabel je součástí SO 31-85-01. Současné se označení kabelu v soupisu prací (6-CYKCY) neshoduje s označením v kabelové listině (6-CYKY). Na uvedený kabel navazuje položka č. 46 – 742A12: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 95 DO 150 MM², v počtu 4 kusy, která představuje jeho ukončení. Žádáme zadavatele o upřesnění správného typu kabelu a jednoznačné určení, zda mají být kabel včetně příslušných kabelových koncovek oceněny v rámci PS 31-03-91, nebo SO 31-85-01, aby nedošlo k jejich duplicitnímu ocenění, případně k vynechání koncovek. Současné žádáme o odpovídající úpravu soupisu prací a kabelové listiny.

Odpověď na dotaz č. 117:

Kabel je součástí SO 31-85-01 a jeho výměra byla ze soupisu prací odstraněna včetně koncovek.

Dotaz č. 118

PS 31-03-91, položka č. 47 – 742A22: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM², v počtu 4 kusy. Dle kabelové listiny náleží toto ukončení kabelu WH 101, pro jehož ukončení jsou však zapotřebí pouze 2 koncovky. Žádáme zadavatele o vysvětlení uvedeného nesouladu a o určení, pro jaký kabel nebo zařízení jsou určeny zbývající 2 koncovky. Pokud jde o nesprávně uvedené množství, žádáme o odpovídající úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 118:

Byl opraven soupis prací, postačují 2 kabelové koncovky.

Dotaz č. 119

PS 31-03-91, položka č. 55 – 742H11: KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM², v délce 20 m. Takovýto kabel není uveden v kabelové listině ani blíže specifikován v ostatní dokumentaci. Žádáme zadavatele o doplnění jeho přesného typu, počtu a průřezu žil, účelu, trasy a míst připojení, aby bylo možné položku jednoznačně ocenit. Pokud kabel není součástí tohoto provozního souboru, žádáme o odpovídající úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 119:

Byl opraven soupis prací, položka pro kabel byla zrušena.

Dotaz č. 120

PS 31-03-91, položka č. 56 – 742H12: KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM², v délce 10 m. Takovýto kabel není uveden v kabelové listině ani blíže specifikován v ostatní dokumentaci. Žádáme zadavatele o doplnění jeho přesného typu, počtu a průřezu žil, účelu, trasy a míst připojení, aby bylo možné položku jednoznačně ocenit. Pokud kabel není součástí tohoto provozního souboru, žádáme o odpovídající úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 120:

Položka pro kabel byla v soupisu prací zrušena.

Kabel WL6 byl opraven v kabelové listině v SO 318501.

Byla upravena položka č. 34 v SO 31-85-01.

Dotaz č. 121

Po vydání dokumentu „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1“ byla technická zpráva objektu PS 36-03-51 doplněna o technické specifikace dvou transformátorů, a to transformátoru o jmenovitém výkonu 100 kVA a transformátoru o jmenovitém výkonu 50 kVA. Dle ostatních částí zadávací dokumentace předpokládáme, že předmětem dodávky v rámci objektu PS 36-03-51 je pouze transformátor o výkonu 100 kVA a technická specifikace transformátoru 50 kVA byla do technické zprávy zahrnuta omylem. Žádáme zadavatele o potvrzení, že pro ocenění a realizaci objektu PS 36-03-51 je závazná technická specifikace transformátoru 100 kVA a že technická specifikace transformátoru 50 kVA se na předmět plnění tohoto objektu nevztahuje.

Odpověď na dotaz č. 121:

Pro PS 36-03-51 platí olejový hermeticky uzavřený transformátor 22/0,4 kV, 100 kVA, s Cu vinutím, v provedení Ecodesign 2. Technická specifikace transformátoru byla opravena a doplněna. Pro ocenění a realizaci PS 36-03-51 je závazný výkon transformátoru 100 kVA.

Dotaz č. 122

Po vydání dokumentu „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1“ byla technická zpráva objektu PS 34-03-52 doplněna o technické specifikace dvou transformátorů, a to transformátoru o jmenovitém výkonu 100 kVA a transformátoru o jmenovitém výkonu 50 kVA. Dle ostatních částí zadávací dokumentace předpokládáme, že předmětem dodávky v rámci objektu PS 34-03-52 je pouze transformátor o výkonu 100 kVA a technická specifikace transformátoru 50 kVA byla do technické zprávy zahrnuta omylem. Žádáme zadavatele o potvrzení, že pro ocenění a realizaci objektu PS 34-03-52 je závazná technická specifikace transformátoru 100 kVA a že technická specifikace transformátoru 50 kVA se na předmět plnění tohoto objektu nevztahuje.

Odpověď na dotaz č. 122:

Pro PS 34-03-52 platí olejový hermeticky uzavřený transformátor 22/0,4 kV, 100 kVA, s Cu vinutím, v provedení Ecodesign 2. Technická specifikace transformátoru byla opravena a doplněna. Pro ocenění a realizaci PS 34-03-52 je závazný výkon transformátoru 100 kVA.

Dotaz č. 123

Po vydání dokumentu „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1“ byla technická zpráva objektu PS 34-03-51 doplněna o technické specifikace dvou transformátorů, a to transformátoru o jmenovitém výkonu 100 kVA a transformátoru o jmenovitém výkonu 50 kVA. Dle ostatních částí zadávací dokumentace předpokládáme, že předmětem dodávky v rámci objektu PS 34-03-51 je pouze transformátor o výkonu 50 kVA a technická specifikace transformátoru 100 kVA byla do technické zprávy zahrnuta omylem. Žádáme zadavatele o potvrzení, že pro ocenění a realizaci objektu PS 34-03-51 je závazná technická specifikace transformátoru 50 kVA a že technická specifikace transformátoru 100 kVA se na předmět plnění tohoto objektu nevztahuje.

Odpověď na dotaz č. 123:

Pro PS 34-03-51 platí olejový hermeticky uzavřený transformátor 22/0,4 kV, 50 kVA, s Cu vinutím, v provedení Ecodesign 2. Technická specifikace transformátoru byla opravena a doplněna. Pro ocenění a realizaci PS 34-03-51 je závazný výkon transformátoru 50 kVA.

Dotaz č. 124

Po vydání dokumentu „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1“ byla technická zpráva objektu PS 32-03-53 doplněna o technické specifikace dvou transformátorů, a to transformátoru o jmenovitém výkonu 100 kVA a transformátoru o jmenovitém výkonu 50 kVA. Dle ostatních částí zadávací dokumentace předpokládáme, že předmětem dodávky v rámci objektu PS 32-03-53 je pouze transformátor o výkonu 50 kVA a technická specifikace transformátoru 100 kVA byla do technické zprávy zahrnuta omylem. Žádáme zadavatele o potvrzení, že pro ocenění a realizaci objektu PS 32-03-53 je závazná technická specifikace transformátoru 50 kVA a že technická specifikace transformátoru 100 kVA se na předmět plnění tohoto objektu nevztahuje.

Odpověď na dotaz č. 124:

Pro PS 32-03-53 platí olejový hermeticky uzavřený transformátor 22/0,4 kV, 50 kVA, s Cu vinutím, v provedení Ecodesign 2. Technická specifikace transformátoru byla opravena a doplněna. Pro ocenění a realizaci PS 32-03-53 je závazný výkon transformátoru 50 kVA.

Dotaz č. 125

Po vydání dokumentu „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1“ byla technická zpráva objektu PS 32-03-52 doplněna o technické specifikace dvou transformátorů, a to transformátoru o jmenovitém výkonu 100 kVA a transformátoru o jmenovitém výkonu 50 kVA. Dle ostatních částí zadávací dokumentace předpokládáme, že předmětem dodávky v rámci objektu PS 32-03-52 je pouze transformátor o výkonu 50 kVA a technická specifikace transformátoru 100 kVA byla do technické zprávy zahrnuta omylem. Žádáme zadavatele o potvrzení, že pro ocenění a realizaci objektu PS 32-03-52 je závazná technická specifikace transformátoru 50 kVA a že technická specifikace transformátoru 100 kVA se na předmět plnění tohoto objektu nevztahuje.

Odpověď na dotaz č. 125:

Pro PS 32-03-52 platí olejový hermeticky uzavřený transformátor 22/0,4 kV, 50 kVA, s Cu vinutím, v provedení Ecodesign 2. Technická specifikace transformátoru byla opravena a doplněna. Pro ocenění a realizaci PS 32-03-52 je závazný výkon transformátoru 50 kVA.

Dotaz č. 126

Po vydání dokumentu „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1“ byla technická zpráva objektu PS 32-03-51 doplněna o technické specifikace dvou transformátorů, a to transformátoru o jmenovitém výkonu 100 kVA a transformátoru o jmenovitém výkonu 50 kVA.

Dle ostatních částí zadávací dokumentace předpokládáme, že předmětem dodávky v rámci objektu PS 32-03-51 je pouze transformátor o výkonu 100 kVA a technická specifikace transformátoru 50 kVA byla do technické zprávy zahrnuta omylem. Žádáme zadavatele o potvrzení, že pro ocenění a realizaci objektu PS 32-03-51 je závazná technická specifikace transformátoru 100 kVA a že technická specifikace transformátoru 50 kVA se na předmět plnění tohoto objektu nevztahuje.

Odpověď na dotaz č. 126:

Pro PS 32-03-51 platí olejový hermeticky uzavřený transformátor 22/0,4 kV, 100 kVA, s Cu vinutím, v provedení Ecodesign 2. Technická specifikace transformátoru byla opravena a doplněna. Pro ocenění a realizaci PS 32-03-51 je závazný výkon transformátoru 100 kVA.

Dotaz č. 127

Součástí zadávací dokumentace objektu PS 36-03-35 je příloha „Jednopolové schéma VN“, která má ve svém razítku uvedeno označení objektu/komplexu PS 34-03-52. Žádáme zadavatele o potvrzení, že uvedené jednopolové schéma VN náleží k objektu PS 36-03-35 a označení PS 34-03-52 v razítku výkresu je uvedeno chybně.

Odpověď na dotaz č. 127:

Zadavatel upřesňuje, že dotaz se vztahuje k PS 36-03-51. Jednopolové schéma VN je po technické stránce správné a vztahuje se k trafostanici TTS 25310. Rozpiska výkresu je chybně převzata z jiného PS, tato skutečnost však nemá vliv na technické řešení schématu. Pro předmětné schéma platí označení trafostanice TTS 25310.

Dotaz č. 128

PS 32-03-51, položka č. 3 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet, a položka č. 8 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet. Popis obou položek odkazuje na technickou zprávu. Technická zpráva však jednoznačně nestanovuje rozsah těchto položek, zejména dotčené inženýrské sítě, jejich umístění a rozsah, požadovaný způsob a dobu jejich ochrany ani konkrétní zařízení, práce a případné poplatky, které mají být v položkách zahrnuty. Žádáme zadavatele o doplnění a jednoznačné vymezení rozsahu plnění těchto položek tak, aby je bylo možné řádně ocenit. Zároveň žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr uvedeny dvě samostatné položky R02730 se shodným popisem a množstvím 1 komplet, případně o upřesnění, jaký rozsah plnění náleží ke každé z nich.

Odpověď na dotaz č. 128:

Položky nejsou duplicitní. Položka č. 3 se vztahuje k zajištění a provedení manipulací se zařízeními VN a NN během výstavby, zatímco položka č. 8 se vztahuje k ochraně inženýrských sítí. Pro jednoznačnost byl u položky č. 3 upraven název položky tak, aby odpovídal jejímu skutečnému rozsahu.

Při provádění prací je nutné postupovat v souladu s pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ „Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací“.

Dotaz č. 129

V soupisu prací objektu PS 32-03-51 je uvedena řada položek označených jako individuální R-položky, jejichž číselné označení, název, měrná jednotka a věcný obsah odpovídají položkám obsaženým v cenové soustavě OTSKP. Například položka č. 45 je uvedena pod standardním kódem OTSKP 748129 – DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M, zatímco položka č. 140 se shodným názvem a měrnou jednotkou je uvedena pod kódem R748129 jako individuální R-položka. Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jsou položky, pro které existují odpovídající standardní položky OTSKP, vedeny jako individuální R-položky, a o uvedení, zda se jejich věcný obsah nebo způsob ocenění liší od odpovídajících standardních položek OTSKP. Pokud se věcný obsah těchto R-položek od odpovídajících položek OTSKP liší, žádáme o jednoznačnou specifikaci těchto odlišností a rozsahu plnění, který má být v ceně jednotlivých položek zahrnut. Pokud se jejich věcný obsah neliší, žádáme o potvrzení, že mají být oceněny ve stejném věcném rozsahu jako odpovídající standardní položky OTSKP.

Odpověď na dotaz č. 129:

Individuální R-položky byly použity pro práce a dodávky, pro které nebyla použita odpovídající standardní položka OTSKP, případně jejichž rozsah standardní položka OTSKP plně nevystihuje. Rozsah jednotlivých R-položek je stanoven jejich názvem, výpočtem výměry, technickou specifikací uvedenou v soupisu prací a související projektovou dokumentací. V případě dielektrického koberce se jednalo o duplicitní položku; příslušná R-položka byla odstraněna a ponechána byla standardní položka OTSKP.

Dotaz č. 130

PS 32-03-51; položka č. 45 – 748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M a položka č. 140 – R748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M. V soupisu prací jsou uvedeny dvě položky se shodným názvem a měrnou jednotkou, přičemž z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmé, zda se jedná o dva samostatné požadavky na dodávku dielektrického koberce, ani kde mají být jednotlivé koberce umístěny. Žádáme zadavatele o objasnění, zda jsou obě položky požadovány, a o uvedení jejich umístění, případně o potvrzení, zda se nejedná o duplicitně uvedenou položku.

Odpověď na dotaz č. 130:

Duplicitní R-položka byla ze soupisu prací odstraněna a ponechána byla pouze standardní položka OTSKP v množství 2 ks. Dielektrické koberce jsou určeny k umístění před rozváděče.

Dotaz č. 131

PS 32-03-51; položka č. 50: R741731 – DVEŘNÍ KONTAKT, v množství 11 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet dveří či jiných prvků, který by odpovídal uvedenému množství 11 ks dveřních kontaktů. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, na kterých konkrétních dveřích, rozvaděčích nebo jiných zařízeních mají být jednotlivé dveřní kontakty osazeny, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 131:

Dle výkresové dokumentace jsou v objektu trafostanice navrženy čtyři vstupní dveře. Dveřní kontakty jsou určeny pro signalizaci otevření těchto dveří. Množství položky „DVEŘNÍ KONTAKT“ bylo upraveno z 11 ks na 4 ks.

Dotaz č. 132

PS 32-03-51; položka č. 57: R741C03 – POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU, v množství 10 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet průchodů zemnicího pásku stěnami, který by odpovídal uvedenému množství 10 ks pouzder. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění umístění jednotlivých průchodů pásku stěnou, případně o doplnění příslušné dokumentace, ze které bude jejich počet a umístění jednoznačně patrné.

Odpověď na dotaz č. 132:

Dle výkresové dokumentace jsou uvažovány celkem 4 průchody zemnicího pásku stěnou. Množství položky „POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU“ bylo upraveno z 10 ks na 4 ks.

Dotaz č. 133

PS 32-03-51; položka č. 61: 742G25 – KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM², v množství 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa, počet žil ani požadovaný průřez v rámci uvedeného rozsahu 150 až 240 mm². Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 133:

Kabel odpovídající položce „KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM²“ není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 134

PS 32-03-51; položka č. 64: KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7–12ŽILOVÝ DO 2,5 MM² STINĚNÝ, v délce 70 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu CYKFY-O 12×1,5 v celkové délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 60 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 70 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 134:

Položka pro stíněný ovládací kabel 7–12žilový byla ze soupisu prací odstraněna. V souladu s kabelovou listinou byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v celkové délce 40 m.

Dotaz č. 135

PS 32-03-51; položka č.65: 742J22 – SYKFY 5X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v množství 20 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 135:

Kabel SYKFY 5x2x0,5 není v kabelové listině ani v ostatních částech dokumentace navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 136

PS 32-03-51; položka č. 66: 742J29 KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45, v délce 350 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu FTP cat5e v celkové délce 150 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 200 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 350 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 136:

Dle kabelové listiny činí celková délka kabelů FTP cat5e 150 m. Množství příslušné položky bylo upraveno z 350 m na 150 m.

Dotaz č. 137

PS 32-03-51; položka č. 69: R742H12 - KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, v délce 100 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY – J 5x6 v délce 10 m a CYKY – J 5x10 v délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 137:

Dle kabelové listiny jsou v této kategorii navrženy kabely CYKY-J 5x6 v délce 10 m a CYKY-J 5x10 v délce 10 m. Množství položky bylo upraveno ze 100 m na 20 m.

Dotaz č. 138

PS 32-03-51; položka č. 63: 742H15 - KABEL NN ČTYŘ- A PETIZILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2, v délce 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 138:

Kabel odpovídající položce „KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2“ není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 139

PS 32-03-51; položka č. 70: R742H13 - KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2, v délce 60 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY – J 4x50, v délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 139:

Dle kabelové listiny je v této kategorii navržen kabel CYKY-J 4x50 v délce 10 m. Množství položky bylo upraveno z 60 m na 10 m.

Dotaz č. 140

PS 32-03-51; položka č. 72: R742J43 - J-Y(ST)Y 1X2x0,8, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v délce 180 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu J-Y(St)Y 1x2x0,8 v délce 30 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 140:

Dle kabelové listiny je kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 navržen v délce 30 m. Množství položky bylo upraveno ze 180 m na 30 m.

Dotaz č. 141

PS 32-03-51; položka č. 76: 742G11 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J-3x2,5 v délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 141:

Dle kabelové listiny je v této kategorii navržen kabel CYKY-J 3x2,5 v délce 10 m. Množství položky bylo upraveno z 50 m na 10 m.

Dotaz č. 142

PS 32-03-51; položka č. 77: 742G12 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM², v délce 250 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J – 3x6 v délce 10m a CYKY J – 3x4 v délce 60 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 142:

Dle kabelové listiny odpovídají této položce kabel CYKY-J 3x6 v délce 10 m a kabely CYKY-J/CYKY-O 3x4 v celkové délce 60 m. Množství položky bylo upraveno z 250 m na 70 m.

Dotaz č. 143

PS 32-03-51; položka č. 78: 742G61 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNÍODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel WS971 CYKY J – 3x1,5 ohniodol v délce 15 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 143:

Dle kabelové listiny je požárně odolný kabel CYKY-O 3x1,5 navržen v délce 15 m. Množství položky bylo upraveno z 50 m na 15 m.

Dotaz č. 144

PS 32-03-51; položka č. 79: 742I23 - KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 100 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

PS 32-03-51. V příloze D_1_3_5_PS320351_3_002 – Kabelová listina se nacházejí kabelová vedení (CYKFY-O 5×1,5; CYKY-O 19×1,5; CYKY-J 12×2,5; CYKY-O 19×1,5; CYKY-O 7×1,5), která nemají oporu ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu a o upřesnění, pod kterými položkami výkazu výměr mají být uvedena kabelová vedení oceněna, případně o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 144:

Položka pro stíněný ovládací kabel 19–24žilový byla ze soupisu prací odstraněna. V souladu s kabelovou listinou byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 19–24žilový do 2,5 mm² v celkové délce 80 m.

Současně byly do soupisu prací doplněny chybějící kabelové položky a množství ostatních kabelových položek byla upravena tak, aby odpovídala kabelové listině. Kabely CYKFY a CYKY uvedené v dotazu byly zahrnuty do příslušných položek podle počtu žil a průřezu.

Dotaz č. 145

PS 32-03-51; položka č. 73 – 742A21: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV DO 70 MM², v množství 18 ks. Dle kabelové listiny je v rámci objektu uveden kabel 3×22-CXEKVCE 50 propojující transformátor s rozvaděčem VN. Pro ukončení tohoto třížilového souboru jednožilových kabelů na obou koncích odpovídá 6 ks vnitřních kabelových koncovek (3 ks na straně transformátoru a 3 ks na straně rozvaděče VN). Z ostatních částí zadávací dokumentace nebylo dohledáno další kabelové vedení odpovídající této položce, které by odůvodňovalo množství 18 ks. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se zbývajících 12 ks kabelových koncovek vztahuje, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 145:

Kabel WH11 je tvořen třemi jednožilovými kabely 22-CXEKVCE 50 a je ukončen na obou koncích, tj. celkem 6 kabelových koncovek. Množství položky bylo upraveno z 18 ks na 6 ks.

Dotaz č. 146

PS 32-03-51; položka č. 74 – 742A23: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV OD 185 DO 300 MM², v množství 24 ks. V kabelové listině ani v ostatních částech zadávací dokumentace nebylo dohledáno kabelové vedení VN o průřezu 185 až 300 mm², pro jehož ukončení by byly předmětné kabelové koncovky určeny. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se uvedených 24 ks kabelových koncovek vztahuje, včetně uvedení příslušného typu a průřezu kabelu a jeho označení v kabelové listině, případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 146:

Kabel VN o průřezu 185–300 mm², ke kterému by se uvedené kabelové koncovky vztahovaly, není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 147

PS 32-03-52, položka č. 3 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet, a položka č. 8 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet. Popis obou položek odkazuje na technickou zprávu. Technická zpráva však jednoznačně nestanovuje rozsah těchto položek, zejména dotčené inženýrské sítě, jejich umístění a rozsah, požadovaný způsob a dobu

jejich ochrany ani konkrétní zařízení, práce a případné poplatky, které mají být v položkách zahrnuty. Žádáme zadavatele o doplnění a jednoznačné vymezení rozsahu plnění těchto položek tak, aby je bylo možné řádně ocenit. Zároveň žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr uvedeny dvě samostatné položky R02730 se shodným popisem a množstvím 1 komplet, případně o upřesnění, jaký rozsah plnění náleží ke každé z nich.

Odpověď na dotaz č. 147:

Položky nejsou duplicitní. Položka č. 3 se vztahuje k zajištění a provedení manipulací se zařízeními VN a NN během výstavby, zatímco položka č. 8 se vztahuje k ochraně inženýrských sítí. Pro jednoznačnost byl u položky č. 3 upraven název položky tak, aby odpovídal jejímu skutečnému rozsahu.

Při provádění prací je nutné postupovat v souladu s pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ „Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací“.

Dotaz č. 148

V soupisu prací objektu PS 32-03-52 je uvedena řada položek označených jako individuální R-položky, jejichž číselné označení, název, měrná jednotka a věcný obsah odpovídají položkám obsaženým v cenové soustavě OTSKP. Například položka č. 45 je uvedena pod standardním kódem OTSKP 748129 – DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M, zatímco položka č. 140 se shodným názvem a měrnou jednotkou je uvedena pod kódem R748129 jako individuální R-položka. Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jsou položky, pro které existují odpovídající standardní položky OTSKP, vedeny jako individuální R-položky, a o uvedení, zda se jejich věcný obsah nebo způsob ocenění liší od odpovídajících standardních položek OTSKP. Pokud se věcný obsah těchto R-položek od odpovídajících položek OTSKP liší, žádáme o jednoznačnou specifikaci těchto odlišností a rozsahu plnění, který má být v ceně jednotlivých položek zahrnut. Pokud se jejich věcný obsah neliší, žádáme o potvrzení, že mají být oceněny ve stejném věcném rozsahu jako odpovídající standardní položky OTSKP.

Odpověď na dotaz č. 148:

Individuální R-položky byly použity pro práce a dodávky, pro které nebyla použita odpovídající standardní položka OTSKP, případně jejichž rozsah standardní položka OTSKP plně nevystihuje. Rozsah jednotlivých R-položek je stanoven jejich názvem, výpočtem výměry, technickou specifikací uvedenou v soupisu prací a související projektovou dokumentací. V případě dielektrického koberce se jednalo o duplicitní položku; příslušná R-položka byla odstraněna a ponechána byla standardní položka OTSKP.

Dotaz č. 149

PS 32-03-52; položka č. 45 – 748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M a položka č. 140 – R748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M. V soupisu prací jsou uvedeny dvě položky se shodným názvem a měrnou jednotkou, přičemž z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmé, zda se jedná o dva samostatné požadavky na dodávku dielektrického koberce, ani kde mají být jednotlivé koberce umístěny. Žádáme zadavatele o objasnění, zda jsou obě položky požadovány, a o uvedení jejich umístění, případně o potvrzení, zda se nejedná o duplicitně uvedenou položku.

Odpověď na dotaz č. 149:

Duplicitní R-položka byla ze soupisu prací odstraněna. Ponechána byla standardní položka OTSKP v množství 2 ks. Dielektrické koberce jsou určeny k umístění před rozváděče.

Dotaz č. 150

PS 32-03-52; položka č. 50: R741731 – DVEŘNÍ KONTAKT, v množství 11 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet dveří či jiných prvků, který by odpovídal uvedenému množství 11 ks dveřních kontaktů. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, na kterých konkrétních dveřích, rozváděcích nebo jiných zařízeních mají být jednotlivé dveřní kontakty osazeny, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 150:

Množství položky „DVEŘNÍ KONTAKT“ bylo upraveno z 11 ks na 4 ks.

Dotaz č. 151

PS 32-03-52; položka č. 57: R741C03 – POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU, v množství 10 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet průchodů zemnicího pásku stěnami, který by odpovídal uvedenému množství 10 ks pouzder. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění umístění jednotlivých průchodů pásku stěnou, případně o doplnění příslušné dokumentace, ze které bude jejich počet a umístění jednoznačně patrné.

Odpověď na dotaz č. 151:

Množství položky „POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU“ bylo upraveno z 10 ks na 4 ks.

Dotaz č. 152

PS 32-03-52; položka č.61: 742G25 – KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM², v množství 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové

listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa, počet žil ani požadovaný průřez v rámci uvedeného rozsahu 150 až 240 mm². Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 152:

Kabel odpovídající položce „KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM²“ není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 153

PS 32-03-52; položka č. 64: KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7–12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 70 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu CYKFY-O 12×1,5 v celkové délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 60 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 70 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 153:

Položka pro stíněný ovládací kabel 7–12žilový byla ze soupisu prací odstraněna. Byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v délce 40 m.

Dotaz č. 154

PS 32-03-52; položka č.65: 742J22 – SYKFY 5X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v množství 20 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 154:

Kabel SYKFY 5x2x0,5 není v kabelové listině ani v ostatních částech dokumentace navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 155

PS 32-03-52; položka č. 66: 742J29 KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45, v délce 350 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu FTP cat5e v celkové délce 150 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 200 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 350 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 155:

Celková délka kabelů FTP cat5e činí dle kabelové listiny 150 m. Množství položky bylo upraveno z 350 m na 150 m.

Dotaz č. 156

PS 32-03-52; položka č. 69: R742H12 - KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM², v délce 100 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY – J 5x6 v délce 10 m a CYKY – J 5x10 v délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 156:

Dle kabelové listiny jsou v této kategorii navrženy kabely CYKY-J 5x6 v délce 10 m a CYKY-J 5x10 v délce 10 m. Množství položky bylo upraveno ze 100 m na 20 m.

Dotaz č. 157

PS 32-03-52; položka č. 63: 742H15 - KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM², v délce 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 157:

Kabel odpovídající položce pro čtyř- a pětižilový Cu kabel 150–240 mm² není navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 158

PS 32-03-52; položka č. 70: R742H13 - KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM², v délce 60 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY – J 4x50, v délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 158:

Připomínka uchazeče je oprávněná. Dle kabelové listiny je v této kategorii navržen kabel CYKY-J 4x50 v délce 10 m. Množství položky bylo upraveno z 60 m na 10 m.

Dotaz č. 159

PS 32-03-52; položka č. 72: R742J43 - J-Y(ST)Y 1X2x0,8, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v délce 180 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu J-Y(St)Y 1x2x0,8 v délce 30 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 159:

Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 je dle kabelové listiny navržen v délce 30 m. Množství položky bylo upraveno ze 180 m na 30 m.

Dotaz č. 160

PS 32-03-52; položka č. 76: 742G11 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J-3x2,5 v délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 160:

Dle kabelové listiny je v této kategorii navržen kabel CYKY-J 3x2,5 v délce 10 m. Množství položky bylo upraveno z 50 m na 10 m.

Dotaz č. 161

PS 32-03-52; položka č. 77: 742G12 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM², v délce 250 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J – 3x6 v délce 10m a CYKY J – 3x4 v délce 60 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 161:

Množství položky bylo dle kabelové listiny upraveno z 250 m na 70 m.

Dotaz č. 162

PS 32-03-52; položka č. 78: 742G61 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNÍODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel WS971 CYKY J – 3x1,5 ohniodol v délce 15 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 162:

Množství požárně odolného kabelu bylo upraveno z 50 m na 15 m.

Dotaz č. 163

PS 32-03-52; položka č. 79: 742I23 - KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 100 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

PS 32-03-52. V příloze D_1_3_5_PS320351_3_002 – Kabelová listina se nacházejí kabelová vedení (CYKFY-O 5x1,5; CYKY-O 19x1,5; CYKY-J 12x2,5; CYKY-O 19x1,5; CYKY-O 7x1,5), která nemají oporu ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu a o upřesnění, pod kterými položkami výkazu výměr mají být uvedena kabelová vedení oceněna, případně o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 163:

Položka pro stíněný ovládací kabel 19–24žilový byla ze soupisu prací odstraněna a byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 19–24žilový do 2,5 mm² v délce 80 m. Současně byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v délce

40 m a odpovídající položka ukončení 7–12žilového kabelu v množství 8 ks. Množství ostatních kabelových položek byla upravena podle kabelové listiny.

Dotaz č. 164

PS 32-03-52; položka č. 73 – 742A21: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITRNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV DO 70 MM², v množství 18 ks. Dle kabelové listiny je v rámci objektu uveden kabel 3×22-CXEKVCE 50 propojující transformátor s rozvaděčem VN. Pro ukončení tohoto třížilového souboru jednožilových kabelů na obou koncích odpovídá 6 ks vnitřních kabelových koncovek (3 ks na straně transformátoru a 3 ks na straně rozvaděče VN). Z ostatních částí zadávací dokumentace nebylo dohledáno další kabelové vedení odpovídající této položce, které by odůvodňovalo množství 18 ks. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se zbývajících 12 ks kabelových koncovek vztahuje, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 164:

Kabel WH11 je tvořen třemi jednožilovými kabely 22-CXEKVCE 50 a je ukončen na obou koncích, tj. celkem 6 kabelových koncovek. Množství položky bylo upraveno z 18 ks na 6 ks.

Dotaz č. 165

PS 32-03-52; položka č. 74 – 742A23: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITRNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV OD 185 DO 300 MM², v množství 24 ks. V kabelové listině ani v ostatních částech zadávací dokumentace nebylo dohledáno kabelové vedení VN o průřezu 185 až 300 mm², pro jehož ukončení by byly předmětné kabelové koncovky určeny. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se uvedených 24 ks kabelových koncovek vztahuje, včetně uvedení příslušného typu a průřezu kabelu a jeho označení v kabelové listině, případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 165:

Kabel VN o průřezu 185–300 mm², ke kterému by se uvedené kabelové koncovky vztahovaly, není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 166

PS 32-03-53, položka č. 1 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet, a položka č. 3 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet. Popis obou položek odkazuje na technickou zprávu. Technická zpráva však jednoznačně nestanovuje rozsah těchto položek, zejména dotčené inženýrské sítě, jejich umístění a rozsah, požadovaný způsob a dobu jejich ochrany ani konkrétní zařízení, práce a případné poplatky, které mají být v položkách zahrnuty. Žádáme zadavatele o doplnění a jednoznačné vymezení rozsahu plnění těchto položek tak, aby je bylo možné řádně ocenit. Zároveň žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr uvedeny dvě samostatné položky R02730 se shodným popisem a množstvím 1 komplet, případně o upřesnění, jaký rozsah plnění náleží ke každé z nich.

Odpověď na dotaz č. 166:

Položky nejsou duplicitní. Položka č. 3 se vztahuje k zajištění a provedení manipulací se zařízeními VN a NN během výstavby, zatímco položka č. 8 se vztahuje k ochraně inženýrských sítí. Pro jednoznačnost byl u položky č. 3 upraven název položky tak, aby odpovídal jejímu skutečnému rozsahu.

Při provádění prací je nutné postupovat v souladu s pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ „Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací“.

Dotaz č. 167

V soupisu prací objektu PS 32-03-53 je uvedena řada položek označených jako individuální R-položky, jejichž číselné označení, název, měrná jednotka a věcný obsah odpovídají položkám obsaženým v cenové soustavě OTSKP. Například položka č. 40 je uvedena pod standardním kódem OTSKP 748129 – DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M, zatímco položka č. 128 se shodným názvem a měrnou jednotkou je uvedena pod kódem R748129 jako individuální R-položka. Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jsou položky, pro které existují odpovídající standardní položky OTSKP, vedeny jako individuální R-položky, a o uvedení, zda se jejich věcný obsah nebo způsob ocenění liší od odpovídajících standardních položek OTSKP. Pokud se věcný obsah těchto R-položek od odpovídajících položek OTSKP liší, žádáme o jednoznačnou specifikaci těchto odlišností a rozsahu plnění, který má být v ceně jednotlivých

položek zahrnut. Pokud se jejich věcný obsah neliší, žádáme o potvrzení, že mají být oceněny ve stejném věcném rozsahu jako odpovídající standardní položky OTSKP.

Odpověď na dotaz č. 167:

Individuální R-položky byly použity pro práce a dodávky, pro které nebyla použita odpovídající standardní položka OTSKP, případně jejichž rozsah standardní položka OTSKP plně nevystihuje. Rozsah jednotlivých R-položek je stanoven jejich názvem, výpočtem výměry, technickou specifikací uvedenou v soupisu prací a související projektovou dokumentací. V případě dielektrického koberce se jednalo o duplicitní položku; příslušná R-položka byla odstraněna a ponechána byla standardní položka OTSKP.

Dotaz č. 168

PS 32-03-53; položka č. 40 – 748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M a položka č. 128 – R748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M. V soupisu prací jsou uvedeny dvě položky se shodným názvem a měrnou jednotkou, přičemž z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmé, zda se jedná o dva samostatné požadavky na dodávku dielektrického koberce, ani kde mají být jednotlivé koberce umístěny. Žádáme zadavatele o objasnění, zda jsou obě položky požadovány, a o uvedení jejich umístění, případně o potvrzení, zda se nejedná o duplicitně uvedenou položku.

Odpověď na dotaz č. 168:

Duplicitní R-položka byla ze soupisu prací odstraněna. Ponechána byla standardní položka OTSKP v množství 2 ks. Dielektrické koberce jsou určeny k umístění před rozváděče.

Dotaz č. 169

PS 32-03-53; položka č. 45: R741731 – DVEŘNÍ KONTAKT, v množství 11 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet dveří či jiných prvků, který by odpovídal uvedenému množství 11 ks dveřních kontaktů. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, na kterých konkrétních dveřích, rozváděčích nebo jiných zařízeních mají být jednotlivé dveřní kontakty osazeny, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 169:

Množství položky „DVEŘNÍ KONTAKT“ bylo upraveno z 11 ks na 4 ks.

Dotaz č. 170

PS 32-03-53; položka č. 52: R741C03 – POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU, v množství 10 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet průchodů zemnicího pásu stěnami, který by odpovídal uvedenému množství 10 ks pouzder. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění umístění jednotlivých průchodů pásu stěnou, případně o doplnění příslušné dokumentace, ze které bude jejich počet a umístění jednoznačně patrné.

Odpověď na dotaz č. 170:

Množství položky „POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU“ bylo upraveno z 10 ks na 4 ks.

Dotaz č. 171

PS 32-03-53; položka č.56: 742G25 – KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM², v množství 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa, počet žil ani požadovaný průřez v rámci uvedeného rozsahu 150 až 240 mm². Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 171:

Kabel odpovídající položce pro dvou- a třížilový Al kabel 150–240 mm² není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 172

PS 32-03-53; položka č. 59: 742I13 - KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7–12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 70 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu CYKFY-O 12×1,5 v celkové délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 60 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 70 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 172:

Položka pro stíněný ovládací kabel 7–12žilový byla ze soupisu prací odstraněna. Byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v délce 40 m.

Dotaz č. 173

PS 32-03-53; položka č.60: 742J22 – SYKFY 5X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v množství 20 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 173:

Kabel SYKFY 5x2x0,5 není v kabelové listině ani v ostatních částech dokumentace navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 174

PS 32-03-53; položka č. 61: 742J29 KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45, v délce 350 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu FTP cat5e v celkové délce 150 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 200 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 350 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 174:

Dle kabelové listiny činí celková délka kabelů FTP cat5e 150 m. Množství položky bylo upraveno z 350 m na 150 m.

Dotaz č. 175

PS 32-03-53; položka č. 58: 742H15 - KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM², v délce 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 175:

Kabel odpovídající položce pro čtyř- a pětižilový Cu kabel 150–240 mm² není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 176

PS 32-03-53; položka č. 64: R742J43 - J-Y(ST)Y 1X2x0,8, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v délce 180 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu J-Y(St)Y 1x2x0,8 v délce 30 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 176:

Dle kabelové listiny je kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 navržen v délce 30 m. Množství položky bylo upraveno ze 180 m na 30 m.

Dotaz č. 177

PS 32-03-53; položka č. 68: 742G11 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J-3x2,5 v délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 177:

Dle kabelové listiny je v této kategorii navržen kabel CYKY-J 3x2,5 v délce 10 m. Množství položky bylo upraveno z 50 m na 10 m.

Dotaz č. 178

PS 32-03-53; položka č. 69: 742G12 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM², v délce 250 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J – 3x6 v délce 10 m a CYKY J – 3x4 v délce 60 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 178:

Dle kabelové listiny odpovídají této položce kabel CYKY-J 3x6 v délce 10 m a kabely CYKY-J/CYKY-O 3x4 v celkové délce 60 m. Množství položky bylo upraveno z 250 m na 70 m.

Dotaz č. 179

PS 32-03-53; položka č. 70: 742G61 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIDOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel WS971 CYKY J – 3x1,5 ohnidol v délce 15 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a

kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 179:

Dle kabelové listiny je požárně odolný kabel CYKY-O 3x1,5 navržen v délce 15 m. Množství položky bylo upraveno z 50 m na 15 m.

Dotaz č. 180

PS 32-03-53; položka č. 71: 742I23 - KABEL NN ČU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 100 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délek a označení trasv, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 180:

Položka pro stíněný ovládací kabel 19–24žilový byla ze soupisu prací odstraněna. V souladu s kabelovou listinou byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 19–24žilový do 2,5 mm² v délce 80 m.

Dotaz č. 181

PS 32-03-53. V příloze D_1_3_5_PS320351_3_002 – Kabelová listina se nacházejí kabelová vedení (CYKFY-O 5x1,5; CYKY-O 19x1,5; CYKY-J 12x2,5; CYKY-O 19x1,5; CYKY-O 7x1,5; CYKFY O 4x1,5; CYKY J-4x50; CYKY J-5x6; CYKY J-5x10; 1-CYKY J 3x120 + 70), která nemají oporu ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu a o upřesnění, pod kterými položkami výkazu výměr mají být uvedena kabelová vedení oceněna, případně o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 181:

Soupis prací byl upraven tak, aby kabely uvedené v kabelové listině byly zahrnuty do odpovídajících položek podle počtu žil a průřezu. Byly doplněny položky R742H11 v množství 30 m, R742H12 v množství 20 m, R742H13 v množství 10 m a R742H14 v množství 10 m. Dále byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v délce 40 m, položka pro nestíněný ovládací kabel 19–24žilový do 2,5 mm² v délce 80 m a odpovídající položka ukončení 7–12žilového kabelu v množství 8 ks. Množství ostatních příslušných kabelových položek byla upravena dle kabelové listiny.

Dotaz č. 182

PS 32-03-53; položka č. 65 – 742A21: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV DO 70 MM², v množství 18 ks. Dle kabelové listiny je v rámci objektu uveden kabel 3x22-CXEKVCE 50 propojující transformátor s rozvaděčem VN. Pro ukončení tohoto třížilového souboru jednožilových kabelů na obou koncích odpovídá 6 ks vnitřních kabelových koncovek (3 ks na straně transformátoru a 3 ks na straně rozvaděče VN). Z ostatních částí zadávací dokumentace nebylo dohledáno další kabelové vedení odpovídající této položce, které by odůvodňovalo množství 18 ks. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se zbývajících 12 ks kabelových koncovek vztahuje, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 182:

Kabel WH11 je tvořen třemi jednožilovými kabely 22-CXEKVCE 50 a je ukončen na obou koncích, tj. celkem 6 kabelových koncovek. Množství položky bylo upraveno z 18 ks na 6 ks.

Dotaz č. 183

PS 32-03-53; položka č. 66 – 742A23: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITRNI JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV OD 185 DO 300 MM², v množství 24 ks. V kabelové listině ani v ostatních částech zadávací dokumentace nebylo dohledáno kabelové vedení VN o průřezu 185 až 300 mm², pro jehož ukončení by byly předmětné kabelové koncovky určeny. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se uvedených 24 ks kabelových koncovek vztahuje, včetně uvedení příslušného typu a průřezu kabelu a jeho označení v kabelové listině, případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 183:

Kabel VN o průřezu 185–300 mm², ke kterému by se uvedené kabelové koncovky vztahovaly, není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 184

S 34-03-51, položka č. 1 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet, a položka č. 3 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet. Popis obou položek odkazuje na technickou zprávu. Technická zpráva však jednoznačně nestanovuje rozsah těchto položek, zejména dotčené inženýrské sítě, jejich umístění a rozsah, požadovaný způsob a dobu jejich ochrany ani konkrétní zařízení, práce a případné poplatky, které mají být v položkách zahrnuty. Žádáme zadavatele o doplnění a jednoznačné vymezení rozsahu plnění těchto položek

tak, aby je bylo možné řádně ocenit. Zároveň žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr uvedeny dvě samostatné položky R02730 se shodným popisem a množstvím 1 komplet, případně o upřesnění, jaký rozsah plnění náleží ke každé z nich.

Odpověď na dotaz č. 184:

Položky nejsou duplicitní. Položka č. 3 se vztahuje k zajištění a provedení manipulací se zařízeními VN a NN během výstavby, zatímco položka č. 8 se vztahuje k ochraně inženýrských sítí. Pro jednoznačnost byl u položky č. 3 upraven název položky tak, aby odpovídal jejímu skutečnému rozsahu.

Při provádění prací je nutné postupovat v souladu s pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ „Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací“.

Dotaz č. 185

V soupisu prací objektu PS 34-03-51 je uvedena řada položek označených jako individuální R-položky, jejichž číselné označení, název, měrná jednotka a věcný obsah odpovídají položkám obsaženým v cenové soustavě OTSKP. Například položka č. 40 je uvedena pod standardním kódem OTSKP 748129 – DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M, zatímco položka č. 128 se shodným názvem a měrnou jednotkou je uvedena pod kódem R748129 jako individuální R-položka. Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jsou položky, pro které existují odpovídající standardní položky OTSKP, vedeny jako individuální R-položky, a o uvedení, zda se jejich věcný obsah nebo způsob ocenění liší od odpovídajících standardních položek OTSKP. Pokud se věcný obsah těchto R-položek od odpovídajících položek OTSKP liší, žádáme o jednoznačnou specifikaci těchto odlišností a rozsahu plnění, který má být v ceně jednotlivých položek zahrnut. Pokud se jejich věcný obsah neliší, žádáme o potvrzení, že mají být oceněny ve stejném věcném rozsahu jako odpovídající standardní položky OTSKP.

Odpověď na dotaz č. 185:

Individuální R-položky byly použity pro práce a dodávky, pro které nebyla použita odpovídající standardní položka OTSKP, případně jejichž rozsah standardní položka OTSKP plně nevystihuje. Rozsah jednotlivých R-položek je stanoven jejich názvem, výpočtem výměry, technickou specifikací uvedenou v soupisu prací a související projektovou dokumentací. V případě dielektrického koberce se jednalo o duplicitní položku; příslušná R-položka byla odstraněna a ponechána byla standardní položka OTSKP.

Dotaz č. 186

PS 34-03-51; položka č. 40 – 748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M a položka č. 128 – R748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M. V soupisu prací jsou uvedeny dvě položky se shodným názvem a měrnou jednotkou, přičemž z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmé, zda se jedná o dva samostatné požadavky na dodávku dielektrického koberce, ani kde mají být jednotlivé koberce umístěny. Žádáme zadavatele o objasnění, zda jsou obě položky požadovány, a o uvedení jejich umístění, případně o potvrzení, zda se nejedná o duplicitně uvedenou položku.

Odpověď na dotaz č. 186:

Duplicitní R-položka byla ze soupisu prací odstraněna. Ponechána byla standardní položka OTSKP v množství 2 ks. Dielektrické koberce jsou určeny k umístění před rozváděče.

Dotaz č. 187

PS 34-03-51; položka č. 45: R741731 – DVEŘNÍ KONTAKT, v množství 11 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet dveří či jiných prvků, který by odpovídal uvedenému množství 11 ks dveřních kontaktů. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, na kterých konkrétních dveřích, rozváděcích nebo jiných zařízeních mají být jednotlivé dveřní kontakty osazeny, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 187:

Množství položky „DVEŘNÍ KONTAKT“ bylo upraveno z 11 ks na 4 ks.

Dotaz č. 188

PS 34-03-51; položka č. 52: R741C03 – POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU, v množství 10 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet průchodů zemnicího pásku stěnami, který by odpovídal uvedenému množství 10 ks pouzder. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění umístění jednotlivých průchodů pásku stěnou, případně o doplnění příslušné dokumentace, ze které bude jejich počet a umístění jednoznačně patrné.

Odpověď na dotaz č. 188:

Množství položky „POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU“ bylo upraveno z 10 ks na 4 ks.

Dotaz č. 189

PS 34-03-51; položka č. 56: 742G25 – KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM², v množství 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa, počet žil ani požadovaný průřez v rámci uvedeného rozsahu 150 až 240 mm². Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 189:

Kabel odpovídající položce pro dvou- a třížilový Al kabel 150–240 mm² není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 190

PS 34-03-51; položka č. 59: 742I13 - KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7–12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 70 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu CYKFY-O 12×1,5 v celkové délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 60 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 70 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 190:

Položka pro stíněný ovládací kabel 7–12žilový byla ze soupisu prací odstraněna. Byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v délce 40 m.

Dotaz č. 191

PS 34-03-51; položka č.60: 742J22 – SYKFY 5X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v množství 20 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 191:

Kabel SYKFY 5x2x0,5 není v kabelové listině ani v ostatních částech dokumentace navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 192

PS 34-03-51; položka č. 61: 742J29 KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45, v délce 350 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu FTP cat5e v celkové délce 150 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 200 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 350 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 192:

Celková délka kabelů FTP cat5e činí dle kabelové listiny 150 m. Množství položky bylo upraveno z 350 m na 150 m.

Dotaz č. 193

PS 34-03-51; položka č. 58: 742H15 - KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM², v délce 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 193:

Kabel odpovídající položce pro čtyř- a pětižilový Cu kabel 150–240 mm² není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 194

PS 34-03-51; položka č. 64: R742J43 - J-Y(ST)Y 1X2x0,8, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v délce 180 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu J-Y(ST)Y 1x2x0,8 v délce 30 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 194:

Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 je dle kabelové listiny navržen v délce 30 m. Množství položky bylo upraveno ze 180 m na 30 m.

Dotaz č. 195

PS 34-03-51; položka č. 68: 742G11 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J-3x2,5 v délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v

soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 195:

Dle kabelové listiny je v této kategorii navržen kabel CYKY-J 3x2,5 v délce 10 m. Množství položky bylo upraveno z 50 m na 10 m.

Dotaz č. 196

PS 34-03-51; položka č. 69: 742G12 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM², v délce 250 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J – 3x6 v délce 10 m a CYKY J – 3x4 v délce 60 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 196:

Množství položky bylo dle kabelové listiny upraveno z 250 m na 70 m.

Dotaz č. 197

PS 34-03-51; položka č. 70: 742G61 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNÍODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel WS971 CYKY J – 3x1,5 ohniodol v délce 15 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 197:

Množství požárně odolného kabelu bylo upraveno z 50 m na 15 m.

Dotaz č. 198

PS 34-03-51; položka č. 71: 742I23 - KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 100 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 198:

Položka pro stíněný ovládací kabel 19–24žilový byla ze soupisu prací odstraněna. Byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 19–24žilový do 2,5 mm² v délce 80 m.

Dotaz č. 199

PS 34-03-51; V příloze D_1_3_5_PS320351_3_002 – Kabelová listina se nacházejí kabelová vedení (CYKFY-O 5x1,5; CYKY-O 19x1,5; CYKY-J 12x2,5; CYKY-O 19x1,5; CYKY-O 7x1,5; CYKFY O 4x1,5; CYKY J-4x50; CYKY J-5x6; CYKY J-5x10; 1-CYKY J 3x120 + 70), která nemají oporu ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu a o upřesnění, pod kterými položkami výkazu výměr mají být uvedena kabelová vedení oceněna, případně o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 199:

Soupis prací byl upraven tak, aby kabely uvedené v kabelové listině byly zahrnuty do odpovídajících položek podle počtu žil a průřezu. Byly doplněny položky R742H11 v množství 30 m, R742H12 v množství 20 m, R742H13 v množství 10 m a R742H14 v množství 10 m.

Dále byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v délce 40 m, položka pro nestíněný ovládací kabel 19–24žilový do 2,5 mm² v délce 80 m a odpovídající položka ukončení 7–12žilového kabelu v množství 8 ks. Množství ostatních příslušných kabelových položek byla upravena dle kabelové listiny.

Dotaz č. 200

PS 34-03-51; položka č. 65 – 742A21: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV DO 70 MM², v množství 18 ks. Dle kabelové listiny je v rámci objektu uveden kabel 3×22-CXEKVCE 50 propojující transformátor s rozvaděčem VN. Pro ukončení tohoto třížilového souboru jednožilových kabelů na obou koncích odpovídá 6 ks vnitřních kabelových koncovek (3 ks na straně transformátoru a 3 ks na straně rozvaděče VN). Z ostatních částí zadávací dokumentace nebylo dohledáno další kabelové vedení odpovídající této položce, které by odůvodňovalo množství 18 ks. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se zbývajících 12 ks kabelových koncovek vztahuje, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 200:

Kabel WH11 je tvořen třemi jednožilovými kabely 22-CXEKVCE 50 a je ukončen na obou koncích, tj. celkem 6 kabelových koncovek. Množství položky bylo upraveno z 18 ks na 6 ks.

Dotaz č. 201

PS 34-03-51; položka č. 66 – 742A23: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV OD 185 DO 300 MM², v množství 24 ks. V kabelové listině ani v ostatních částech zadávací dokumentace nebylo dohledáno kabelové vedení VN o průřezu 185 až 300 mm², pro jehož ukončení by byly předmětné kabelové koncovky určeny. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se uvedených 24 ks kabelových koncovek vztahuje, včetně uvedení příslušného typu a průřezu kabelu a jeho označení v kabelové listině, případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 201:

Kabel VN o průřezu 185–300 mm², ke kterému by se uvedené kabelové koncovky vztahovaly, není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 202

PS 34-03-52, položka č. 1 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet, a položka č. 3 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet. Popis obou položek odkazuje na technickou zprávu. Technická zpráva však jednoznačně nestanovuje rozsah těchto položek, zejména dotčené inženýrské sítě, jejich umístění a rozsah, požadovaný způsob a dobu jejich ochrany ani konkrétní zařízení, práce a případné poplatky, které mají být v položkách zahrnuty. Žádáme zadavatele o doplnění a jednoznačné vymezení rozsahu plnění těchto položek tak, aby je bylo možné řádně ocenit. Zároveň žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr uvedeny dvě samostatné položky R02730 se shodným popisem a množstvím 1 komplet, případně o upřesnění, jaký rozsah plnění náleží ke každé z nich.

Odpověď na dotaz č. 202:

Položky nejsou duplicitní. Položka č. 1 se vztahuje k zajištění a provedení manipulací se zařízeními VN a NN během výstavby, zatímco položka č. 3 se vztahuje k ochraně inženýrských sítí. Pro jednoznačnost byl u položky č. 1 upraven název položky tak, aby odpovídal jejímu skutečnému rozsahu.

Při provádění prací je nutné postupovat v souladu s pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ „Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací“.

Dotaz č. 203

V soupisu prací objektu PS 34-03-52 je uvedena řada položek označených jako individuální R-položky, jejichž číselné označení, název, měrná jednotka a věcný obsah odpovídají položkám obsaženým v cenové soustavě OTSKP. Například položka č. 40 je uvedena pod standardním kódem OTSKP 748129 – DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M, zatímco položka č. 128 se shodným názvem a měrnou jednotkou je uvedena pod kódem R748129 jako individuální R-položka. Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jsou položky, pro které existují odpovídající standardní položky OTSKP, vedeny jako individuální R-položky, a o uvedení, zda se jejich věcný obsah nebo způsob ocenění liší od odpovídajících standardních položek OTSKP. Pokud se věcný obsah těchto R-položek od odpovídajících položek OTSKP liší, žádáme o jednoznačnou specifikaci těchto odlišností a rozsahu plnění, který má být v ceně jednotlivých položek zahrnut. Pokud se jejich věcný obsah neliší, žádáme o potvrzení, že mají být oceněny ve stejném věcném rozsahu jako odpovídající standardní položky OTSKP.

Odpověď na dotaz č. 203:

Individuální R-položky byly použity pro práce a dodávky, pro které nebyla použita odpovídající standardní položka OTSKP, případně jejichž rozsah standardní položka OTSKP plně nevystihuje. Rozsah jednotlivých R-položek je stanoven jejich názvem, výpočtem výměry, technickou specifikací uvedenou v soupisu prací a související projektovou dokumentací. V případě dielektrického koberce se jednalo o duplicitní položku; příslušná R-položka byla odstraněna a ponechána byla standardní položka OTSKP.

Dotaz č. 204

PS 34-03-52; položka č. 40 – 748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M a položka č. 128 – R748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M. V soupisu prací jsou uvedeny dvě položky se shodným názvem a měrnou jednotkou, přičemž z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmé, zda se jedná o dva samostatné požadavky na dodávku dielektrického koberce, ani kde mají být jednotlivé koberce umístěny. Žádáme zadavatele o objasnění, zda jsou obě položky požadovány, a o uvedení jejich umístění, případně o potvrzení, zda se nejedná o duplicitně uvedenou položku.

Odpověď na dotaz č. 204:

Duplicitní R-položka byla ze soupisu prací odstraněna. Ponechána byla standardní položka OTSKP v množství 2 ks. Dielektrické koberce jsou určeny k umístění před rozváděče.

Dotaz č. 205

PS 34-03-52; položka č. 45: R741731 – DVEŘNÍ KONTAKT, v množství 11 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet dveří či jiných prvků, který by odpovídal uvedenému množství 11 ks dveřních kontaktů. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, na kterých konkrétních dveřích, rozvaděčích nebo jiných zařízeních mají být jednotlivé dveřní kontakty osazeny, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 205:

Množství položky „DVEŘNÍ KONTAKT“ bylo upraveno z 11 ks na 4 ks.

Dotaz č. 206

PS 34-03-52; položka č. 52: R741C03 – POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU, v množství 10 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet průchodů zemnicího pásku stěnami, který by odpovídal uvedenému množství 10 ks pouzder. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění umístění jednotlivých průchodů pásku stěnou, případně o doplnění příslušné dokumentace, ze které bude jejich počet a umístění jednoznačně patrné.

Odpověď na dotaz č. 206:

Množství položky „POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU“ bylo upraveno z 10 ks na 4 ks.

Dotaz č. 207

PS 34-03-52; položka č.56: 742G25 – KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM², v množství 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa, počet žil ani požadovaný průřez v rámci uvedeného rozsahu 150 až 240 mm². Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 207:

Kabel odpovídající položce pro dvou- a třížilový Al kabel 150–240 mm² není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 208

PS 34-03-52; položka č. 59: 742I13 - KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7–12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 70 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu CYKFY-O 12x1,5 v celkové délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 60 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 70 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 208:

Položka pro stíněný ovládací kabel 7–12žilový byla ze soupisu prací odstraněna. Byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v délce 40 m.

Dotaz č. 209

PS 34-03-52; položka č.60: 742J22 – SYKFY 5X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v množství 20 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 209:

Kabel SYKFY 5x2x0,5 není v kabelové listině ani v ostatních částech dokumentace navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 210

PS 34-03-52; položka č. 61: 742J29 KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45, v délce 350 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu FTP cat5e v celkové délce 150 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 200 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 350 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 210:

Celková délka kabelů FTP cat5e činí dle kabelové listiny 150 m. Množství položky bylo upraveno z 350 m na 150 m.

Dotaz č. 211

PS 34-03-52; položka č. 58: 742H15 - KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM², v délce 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 211:

Kabel odpovídající položce pro čtyř- a pětižilový Cu kabel 150–240 mm² není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 212

PS 34-03-52; položka č. 64: R742J43 - J-Y(ST)Y 1X2x0,8, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v délce 180 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu J-Y(St)Y 1x2x0,8 v délce 30 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 212:

Dle kabelové listiny je kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 navržen v délce 30 m. Množství položky bylo upraveno ze 180 m na 30 m.

Dotaz č. 213

PS 34-03-52; položka č. 68: 742G11 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J-3x2,5 v délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 213:

Dle kabelové listiny je v této kategorii navržen kabel CYKY-J 3x2,5 v délce 10 m. Množství položky bylo upraveno z 50 m na 10 m.

Dotaz č. 214

PS 34-03-52; položka č. 69: 742G12 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM², v délce 250 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J – 3x6 v délce 10 m a CYKY J – 3x4 v délce 60 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 214:

Dle kabelové listiny odpovídají této položce kabel CYKY-J 3x6 v délce 10 m a kabely CYKY-J/CYKY-O 3x4 v celkové délce 60 m. Množství položky bylo upraveno z 250 m na 70 m.

Dotaz č. 215

PS 34-03-52; položka č. 70: 742G61 - KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU BEZHALOGENOVÝ OHNIDOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel WS971 CYKY J – 3x1,5 ohniodol v délce 15 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrůž kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 215:

Dle kabelové listiny je požárně odolný kabel CYKY-O 3x1,5 navržen v délce 15 m. Množství položky bylo upraveno z 50 m na 15 m.

Dotaz č. 216

PS 34-03-52; položka č. 71: 742I23 - KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 100 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 216:

Položka pro stíněný ovládací kabel 19–24žilový byla ze soupisu prací odstraněna. Byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 19–24žilový do 2,5 mm² v délce 80 m.

Dotaz č. 217

PS 34-03-52; V příloze D_1_3_5_PS320351_3_002 – Kabelová listina se nacházejí kabelová vedení (CYKFY-O 5x1,5; CYKY-O 19x1,5; CYKY-J 12x2,5; CYKY-O 19x1,5; CYKY-O 7x1,5; CYKFY O 4x1,5; CYKY J-4x50; CYKY J-5x6; CYKY J-5x10; 1-CYKY J 3x120 + 70), která nemají oporu ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu a o upřesnění, pod kterými položkami výkazu výměr mají být uvedena kabelová vedení oceněna, případně o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 217:

Soupis prací byl upraven tak, aby kabely uvedené v kabelové listině byly zahrnuty do odpovídajících položek podle počtu žil a průřezu. Byly doplněny položky R742H11 v množství 30 m, R742H12 v množství 20 m, R742H13 v množství 10 m a R742H14 v množství 10 m. Dále byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v délce 40 m, položka pro nestíněný ovládací kabel 19–24žilový do 2,5 mm² v délce 80 m a odpovídající položka ukončení 7–12žilového kabelu v množství 8 ks. Množství ostatních příslušných kabelových položek byla upravena dle kabelové listiny.

Dotaz č. 218

PS 34-03-52; položka č. 65 – 742A21: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV DO 70 MM², v množství 18 ks. Dle kabelové listiny je v rámci objektu uveden kabel 3x22-CXEKVCE 50 propojující transformátor s rozvaděčem VN. Pro ukončení tohoto třížilového souboru jednožilových kabelů na obou koncích odpovídá 6 ks vnitřních kabelových koncovek (3 ks na straně transformátoru a 3 ks na straně rozvaděče VN). Z ostatních částí zadávací dokumentace nebylo dohledáno další kabelové vedení odpovídající této položce, které by odůvodňovalo množství 18 ks. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se zbývajících 12 ks kabelových koncovek vztahuje, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 218:

Kabel WH11 je tvořen třemi jednožilovými kabely 22-CXEKVCE 50 a je ukončen na obou koncích, tj. celkem 6 kabelových koncovek. Množství položky bylo upraveno z 18 ks na 6 ks.

Dotaz č. 219

PS 34-03-52; položka č. 66 – 742A23: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV OD 185 DO 300 MM², v množství 24 ks. V kabelové listině ani v ostatních částech zadávací dokumentace nebylo dohledáno kabelové vedení VN o průřezu 185 až 300 mm², pro jehož ukončení by byly předmětné kabelové koncovky určeny. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se uvedených 24 ks kabelových koncovek vztahuje, včetně uvedení příslušného typu a průřezu kabelu a jeho označení v kabelové listině, případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 219:

Kabel VN o průřezu 185–300 mm², ke kterému by se uvedené kabelové koncovky vztahovaly, není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 220

PS 36-03-51, položka č. 1 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet, a položka č. 3 – R02730: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, v množství 1 komplet. Popis obou položek odkazuje na technickou zprávu. Technická zpráva však jednoznačně nestanovuje rozsah těchto položek, zejména dotčené inženýrské sítě, jejich umístění a rozsah, požadovaný způsob a dobu jejich ochrany ani konkrétní zařízení, práce a případné poplatky, které mají být v položkách zahrnuty. Žádáme zadavatele o doplnění a jednoznačné vymezení rozsahu plnění těchto položek tak, aby je bylo možné řádně ocenit. Zároveň žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr uvedeny dvě samostatné položky R02730 se shodným popisem a množstvím 1 komplet, případně o upřesnění, jaký rozsah plnění náleží ke každé z nich.

Odpověď na dotaz č. 220:

Položky nejsou duplicitní. Položka č. 3 se vztahuje k zajištění a provedení manipulací se zařízeními VN a NN během výstavby, zatímco položka č. 8 se vztahuje k ochraně inženýrských sítí. Pro jednoznačnost byl u položky č. 3 upraven název položky tak, aby odpovídal jejímu skutečnému rozsahu.

Při provádění prací je nutné postupovat v souladu s pokynem SŽ PO-09/2023-GR „Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací“.

Dotaz č. 221

V soupisu prací objektu PS 36-03-51 je uvedena řada položek označených jako individuální R-položky, jejichž číselné označení, název, měrná jednotka a věcný obsah odpovídají položkám obsaženým v cenové soustavě OTSKP. Například položka č. 40 je uvedena pod standardním kódem OTSKP 748129 – DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M, zatímco položka č. 128 se shodným názvem a měrnou jednotkou je uvedena pod kódem R748129 jako individuální R-položka. Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jsou položky, pro které

existují odpovídající standardní položky OTSKP, vedeny jako individuální R-položky, a o uvedení, zda se jejich věcný obsah nebo způsob ocenění liší od odpovídajících standardních položek OTSKP. Pokud se věcný obsah těchto R-položek od odpovídajících položek OTSKP liší, žádáme o jednoznačnou specifikaci těchto odlišností a rozsahu plnění, který má být v ceně jednotlivých položek zahrnut. Pokud se jejich věcný obsah neliší, žádáme o potvrzení, že mají být oceněny ve stejném věcném rozsahu jako odpovídající standardní položky OTSKP.

Odpověď na dotaz č. 221:

Individuální R-položky byly použity pro práce a dodávky, pro které nebyla použita odpovídající standardní položka OTSKP, případně jejichž rozsah standardní položka OTSKP plně nevystihuje. Rozsah jednotlivých R-položek je stanoven jejich názvem, výpočtem výměry, technickou specifikací uvedenou v soupisu prací a související projektovou dokumentací. V případě dielektrického koberce se jednalo o duplicitní položku; příslušná R-položka byla odstraněna a ponechána byla standardní položka OTSKP.

Dotaz č. 222

PS 36-03-51; položka č. 40 – 748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M a položka č. 128 – R748129: DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M. V soupisu prací jsou uvedeny dvě položky se shodným názvem a měrnou jednotkou, přičemž z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmé, zda se jedná o dva samostatné požadavky na dodávku dielektrického koberce, ani kde mají být jednotlivé koberce umístěny. Žádáme zadavatele o objasnění, zda jsou obě položky požadovány, a o uvedení jejich umístění, případně o potvrzení, zda se nejedná o duplicitně uvedenou položku.

Odpověď na dotaz č. 222:

Duplicitní R-položka byla ze soupisu prací odstraněna. Ponechána byla standardní položka OTSKP v množství 2 ks. Dielektrické koberce jsou určeny k umístění před rozváděče.

Dotaz č. 223

PS 36-03-51; položka č. 45: R741731 – DVEŘNÍ KONTAKT, v množství 11 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet dveří či jiných prvků, který by odpovídal uvedenému množství 11 ks dveřních kontaktů. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, na kterých konkrétních dveřích, rozvaděčích nebo jiných zařízeních mají být jednotlivé dveřní kontakty osazeny, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 223:

Množství položky „DVEŘNÍ KONTAKT“ bylo upraveno z 11 ks na 4 ks.

Dotaz č. 224

PS 36-03-51; položka č. 52: R741C03 – POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU, v množství 10 ks. Z půdorysu trafostanice ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmý počet průchodů zemnicího pásku stěnami, který by odpovídal uvedenému množství 10 ks pouzder. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění umístění jednotlivých průchodů pásku stěnou, případně o doplnění příslušné dokumentace, ze které bude jejich počet a umístění jednoznačně patrné.

Odpověď na dotaz č. 224:

Množství položky „POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU“ bylo upraveno z 10 ks na 4 ks.

Dotaz č. 225

PS 36-03-51; položka č. 56: 742G25 – KABEL NN DVOU- A TRIZILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM², v množství 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa, počet žil ani požadovaný průřez v rámci uvedeného rozsahu 150 až 240 mm². Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 225:

Kabel odpovídající položce pro dvou- a třížilový Al kabel 150–240 mm² není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 226

PS 36-03-51; položka č. 59: 742I13 - KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7–12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 70 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu CYKFY-O 12×1,5 v celkové délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 60 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 70 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 226:

Položka pro stíněný ovládací kabel 7–12žilový byla ze soupisu prací odstraněna. Byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v délce 40 m.

Dotaz č. 227

PS 36-03-51; položka č.60: 742J22 – SYKFY 5X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v množství 20 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 227:

Kabel SYKFY 5x2x0,5 není v kabelové listině ani v ostatních částech dokumentace navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 228

PS 36-03-51; položka č. 61: 742J29 KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45, v délce 350 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce pouze kabel typu FTP cat5e v celkové délce 150 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících 200 m kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka 350 m vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 228:

Dle kabelové listiny činí celková délka kabelů FTP cat5e 150 m. Množství příslušné položky bylo upraveno z 350 m na 150 m.

Dotaz č. 230

PS 36-03-51; položka č. 58: 742H15 - KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2, v délce 10 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 230:

Kabel odpovídající položce „KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2“ není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 231

PS 36-03-51; položka č. 64: R742J43 - J-Y(ST)Y 1X2x0,8, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC, v délce 180 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu J-Y(St)Y 1x2x0,8 v délce 30 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 231:

Dle kabelové listiny je kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 navržen v délce 30 m. Množství položky bylo upraveno ze 180 m na 30 m.

Dotaz č. 232

PS 36-03-51; položka č. 68: 742G11 - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J-3x2,5 v délce 10 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 232:

Dle kabelové listiny je v této kategorii navržen kabel CYKY-J 3x2,5 v délce 10 m. Množství položky bylo upraveno z 50 m na 10 m.

Dotaz č. 233

PS 36-03-51; položka č. 69: 742G12 - KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM², v délce 250 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel typu CYKY J – 3x6 v délce 10 m a CYKY J – 3x4 v délce 60 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 233:

Dle kabelové listiny odpovídají této položce kabel CYKY-J 3x6 v délce 10 m a kabely CYKY-J/CYKY-O 3x4 v celkové délce 60 m. Množství položky bylo upraveno z 250 m na 70 m.

Dotaz č. 234

PS 36-03-51; položka č. 70: 742G61 - KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU BEZHALOGENOVÝ OHNIDOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM², v délce 50 m. Dle kabelové listiny odpovídá této položce kabel WS971 CYKY J – 3x1,5 ohniodol v délce 15 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi množstvím uvedeným v soupisu prací a kabelové listině a o upřesnění, k jakým kabelovým propojením se zbývajících metrů kabelu vztahuje, případně o uvedení dokumentace, ze které požadovaná délka vyplývá.

Odpověď na dotaz č. 234:

Dle kabelové listiny je požárně odolný kabel CYKY-O 3x1,5 navržen v délce 15 m. Množství položky bylo upraveno z 50 m na 15 m.

Dotaz č. 235

PS 36-03-51; položka č. 71: 742I23 - KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽILOVÝ DO 2,5 MM² STÍNĚNÝ, v délce 100 m. Předmětný kabel nebyl dohledán v kabelové listině ani v ostatní části zadávací dokumentace. Z dokumentace proto není zřejmé jeho konkrétní použití, trasa a podobně. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterému kabelovému propojení se tato položka vztahuje, a o doplnění příslušného kabelu do kabelové listiny, včetně jeho přesného typu, počtu žil, průřezu, délky a označení trasy, případně o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 235:

Položka pro stíněný ovládací kabel 19–24žilový byla ze soupisu prací odstraněna. V souladu s kabelovou listinou byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 19–24žilový do 2,5 mm² v celkové délce 80 m.

Dotaz č. 236

PS 36-03-51; V příloze D_1_3_5_PS320351_3_002 – Kabelová listina se nacházejí kabelová vedení (CYKFY-O 5x1,5; CYKY-O 19x1,5; CYKY-J 12x2,5; CYKY-O 19x1,5; CYKY-O 7x1,5; CYKFY O 4x1,5; CYKY J-4x50; CYKY J-5x6; CYKY J-5x10; 1-CYKY J 3x120 + 70), která nemají oporu ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu a o upřesnění, pod kterými položkami výkazu výměr mají být uvedena kabelová vedení oceněna, případně o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 236:

Soupis prací byl upraven tak, aby kabely uvedené v kabelové listině byly zahrnuty do odpovídajících položek podle počtu žil a průřezu. Byly doplněny položky R742H11 v množství 30 m, R742H12 v množství 20 m, R742H13 v množství 10 m a R742H14 v množství 10 m. Dále byla doplněna položka pro nestíněný ovládací kabel 7–12žilový do 2,5 mm² v délce 40 m, položka pro nestíněný ovládací kabel 19–24žilový do 2,5 mm² v délce 80 m a odpovídající položka ukončení 7–12žilového kabelu v množství 8 ks. Množství ostatních příslušných kabelových položek byla upravena dle kabelové listiny.

Dotaz č. 237

PS 36-03-51; položka č. 65 – 742A21: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV DO 70 MM², v množství 18 ks. Dle kabelové listiny je v rámci objektu uveden kabel 3×22-CXEKVCE 50 propojující transformátor s rozvaděčem VN. Pro ukončení tohoto třížilového souboru jednožilových kabelů na obou koncích odpovídá 6 ks vnitřních kabelových koncovek (3 ks na straně transformátoru a 3 ks na straně rozvaděče VN). Z ostatních částí zadávací dokumentace nebylo dohledáno další kabelové vedení odpovídající této položce, které by odůvodňovalo množství 18 ks. Žádáme zadavatele o prověření správnosti uvedeného množství a o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se zbývajících 12 ks kabelových koncovek vztahuje, případně o úpravu množství položky.

Odpověď na dotaz č. 237:

Kabel WH11 je tvořen třemi jednožilovými kabely 22-CXEKVCE 50 a je ukončen na obou koncích, tj. celkem 6 kabelových koncovek. Množství položky bylo upraveno z 18 ks na 6 ks.

Dotaz č. 238

PS 36-03-51; položka č. 66 – 742A23: KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 kV OD 185 DO 300 MM², v množství 24 ks. V kabelové listině ani v ostatních částech zadávací dokumentace nebylo dohledáno kabelové vedení VN o průřezu 185 až 300 mm², pro jehož ukončení by byly předmětné kabelové koncovky určeny. Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterým konkrétním kabelovým vedením se uvedených 24 ks kabelových koncovek vztahuje, včetně uvedení příslušného typu a průřezu kabelu a jeho označení v kabelové listině, případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 238:

Kabel VN o průřezu 185–300 mm², ke kterému by se uvedené kabelové koncovky vztahovaly, není v rámci tohoto PS navržen. Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, a dále v souvislosti se zodpovězením dotazů v náhradním termínu, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. ze dne 15. 10. 2026 na den **19. 10. 2026**.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 15 / 10 / 2026 nahrazeno: 19 / 10 / 2026 Čas 11:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- *Soupis_prací_ZM02_261008*
- *D_2_3_05_SO318501_1.001*



Mgr. Jan Pospíchal
08.10.2026 15:10
Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.

vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7569724

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f261553d-b13f-4098-9827-743ad1370396

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.10.2026 14:09:20

Hash komponenty: 6aaa69095380067ebc898466eee252761ac61f03daeaf986720187e8419c1609

Hashovací funkce: sha256Hex



42f83d14-1bb1-4a80-bcb4-3225728aea6c