


MO PVC DN 100 DL...43,49 m
PE DN 100 DL.....20,0 m
PE DN 300 DL.....19,0 m



POTRUBÍ	POTRUBÍ MO PVC DN 100 mm - (110x4,9) mm PE 100 SDR 11, PN 16	m	43,5
	POTRUBÍ PEHD DN 100 (110x6,6) mm PE 100 SDR 11, PN 16 - svařované elektrotvarovkami	m	20,0
	POTRUBÍ PEHD DN 300 - CHRÁNIČKA	m	19,0
	POTRUBÍ PEHD (PE 100) d63 SDR 11 (63x5,8) mm - svařované elektrotvarovkami - PROVIZORNÍ VODOVOD	m	70,0
TVAROVKY	HW S2000 8545 - a=45° d110 + MO PVC DN 100	ks	5
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO - 7974 DN 100	ks	2
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 100	ks	4
	KOLENO PPL DN 80	ks	1
	MMA KUS 110/80	ks	1
ARMATURY	ŠOUPÁTKO DN 80	ks	1
	ŠOUPÁTKO DN 100	ks	2
	PODZEMNÍ HYDRANT DN 80 - JAKO KALNÍK	ks	1
PŘÍSLUŠENÍ	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP. PRO ŠOUPÁTKA, DL. 1,30-1,80 m DN 50-300	ks	3
	ULIČNÍ POKLOP LITINOVÝ TUHÝ PRO ŠOUPÁTKA, ŠEDÁ LT + BITUMEN	ks	3
	ULIČNÍ POKLOP LITINOVÝ TUHÝ PRO PODZEMNÍ HYDRANT	ks	1

TROUBY PEHD (PE 100) d63 SDR 11 (63x5,8)mm- v návínu 100 m, svařované elektrotvarovkami - 70,0m
KONCOVKA DN 100 - 2ks
KOLENO 45 " - d63 - 1KS
KOLENO 90 " - d63 - 4KS
ISO TVAROVKA 2"/d63 - 2 ks

SO 32-32-02
KLADEČSKÝ PLÁN
2.1.4

Jiná ověření:			Paré:		
Orientační schéma:			Razítko oprávněné osoby:		
			Podpis: Datum:		
Revize:	Datum:	Popis:		Kontroloval:	
001	6.11.2025	PDPS se zpracovávajími připomínkami		Ing. Jan Lehnert	
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení		Ing. Jan Lehnert	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace			
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		SPRÁVA ŽELEZNIC	
Zástupce investora:		Stavební správa východ			
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc			
Zhotovitel díla:		Společnost HRATÝN			
Účastník společnosti:		MORAVID CONSULT Olomouc a.s.			
Adresa:		Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc			
Kontakt:		T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz			
Účastník společnosti:		Valbek, spol. s r.o.			
Adresa:		V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10			
Kontakt:		T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz			
Účastník společnosti:		Valbek SK, spol. s r.o.			
Adresa:		Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava			
Kontakt:		T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk			
Zhotovitel části/objektu:		Valbek, spol. s r.o.			
Adresa:		V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10			
Kontakt:		T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Pavel Kučera		Specialista: Ing. Vladimír Vavřín	
Název stavby/akce:		Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)		Označení investora: S621600048	
Název části:		Potrubní vedení / VODOVODY		Zakázka: 23-053-233-SR	
Název objektu/díleč části:		TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, úprava vodovodu PVC DN 100 v km 43,437		Označení části: D.2.1.6.2	
Název přílohy:		KLADEČSKÝ PLÁN		Označení objektu/komplexu: SO 32-32-02	
Název díleč části přílohy:				Číslo přílohy (typ/pořadí): 5	
Odpovědný projektant: MILOSLAV KOSEJK		Zpracovatel přílohy: MILOSLAV KOSEJK		Stupeň dokumentace: PDPS	
Kraj: Královéhradecký		Katastrální území: viz textová část		TUDU: viz textová část	
Smluvní datum zpracování: 6.11.2025					
Označení investora: S 6 2 1 6 0 0 0 4 8 Stupeň dokumentace: B - P D P S Část: - 0 2 1 6 Objekt: - 5 0 3 2 3 2 0 2 Podobjekt: - - - - - Příloha: - - - - - Revize: - 0 0 1					